

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/23г.-22/09/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 29**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 17,6 Град С

Заводской номер 00075692 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	Q расч
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	Гкал
23.08.23	62,86	61,16	1,7	26,555	26,077	23,143	22,743	3,73	3,647	6	4	0,269	0,2553	24	0,205
24.08.23	62,78	61,09	1,69	26,22	25,749	23,417	23,014	3,03	2,964	6	4	0,226	0,2074	24	0,174
25.08.23	63,1	61,41	1,69	25,984	25,509	23,522	23,112	2,65	2,592	6	4	0,2042	0,1814	24	0,159
26.08.23	62,89	61,19	1,7	25,655	25,192	23,368	22,966	2,48	2,426	6	4	0,1922	0,1697	24	0,150
27.08.23	63,3	61,57	1,73	27,052	26,556	23,043	22,641	4,14	4,049	6	4	0,2968	0,2831	24	0,226
28.08.23	63,6	61,88	1,72	26,488	26,001	23,142	22,736	3,41	3,335	6	4	0,2522	0,2335	24	0,194
29.08.23	65,11	63,29	1,82	26,317	25,809	23,057	22,635	3,34	3,265	6	4	0,2566	0,2284	24	0,199
30.08.23	63,05	61,31	1,74	26,157	25,683	23,002	22,606	3,26	3,188	6	4	0,2403	0,2229	24	0,184
31.08.23	63,17	61,44	1,73	25,959	25,485	22,997	22,597	3,15	3,081	6	4	0,2357	0,2155	24	0,181
01.09.23	64,06	62,29	1,77	25,76	25,28	23,33	22,911	2,61	2,554	6	4	0,2052	0,1789	24	0,160
02.09.23	63,95	62,14	1,81	25,172	24,701	23,078	22,669	2,44	2,386	6	4	0,1942	0,1673	24	0,152
03.09.23	-	-	-	-	-	-	-	2,73	2,670	6	4	-	-	24	-
04.09.23	-	-	-	-	-	-	-	3,55	3,472	6	4	-	-	24	-
05.09.23	-	-	-	-	-	-	-	3,85	3,765	6	4	-	-	24	-
06.09.23	-	-	-	-	-	-	-	3	2,934	6	4	-	-	24	-
07.09.23	-	-	-	-	-	-	-	3,82	3,736	6	4	-	-	24	-
08.09.23	-	-	-	-	-	-	-	4,04	3,951	6	4	-	-	24	-
09.09.23	-	-	-	-	-	-	-	2,29	2,240	6	4	-	-	24	-
10.09.23	-	-	-	-	-	-	-	3,55	3,472	6	4	-	-	24	-
11.09.23	-	-	-	-	-	-	-	3,27	3,198	6	4	-	-	24	-
12.09.23	-	-	-	-	-	-	-	3,11	3,042	6	4	-	-	24	-
13.09.23	-	-	-	-	-	-	-	2,97	2,905	6	4	-	-	24	-
14.09.23	-	-	-	-	-	-	-	2,86	2,797	6	4	-	-	24	-
15.09.23	-	-	-	-	-	-	-	2,82	2,758	6	4	-	-	24	-
16.09.23	-	-	-	-	-	-	-	3,04	2,973	6	4	-	-	24	-
17.09.23	-	-	-	-	-	-	-	3,20	3,130	6	4	-	-	24	-
18.09.23	-	-	-	-	-	-	-	3,26	3,188	6	4	-	-	24	-
19.09.23	-	-	-	-	-	-	-	3,44	3,364	6	4	-	-	24	-
20.09.23	-	-	-	-	-	-	-	3,41	3,335	6	4	-	-	24	-
21.09.23	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,467	6	4	-	-	24	-
22.09.23	-	-	-	-	-	-	-	1,54	1,506	6	4	-	-	24	-
Итого:				287,32	282,04	255,1	250,63	95,49	93,39			2,5724	2,3434	744	1,983
Средние:	63,44	61,71	1,74							6	4				

$M_r = M_3$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:  / Пономарёв С. В. /

26.09.23