

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/23г.-22/09/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 45**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 17,6 Град С

Заводской номер 00192091 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.08.23	0,462	8,00	0,00	8,00	8,10	0,00	57,94	21,35	36,59	6,00	4,00	24,00	8,10	0,321
24.08.23	0,459	7,93	0,00	7,93	8,08	0,00	57,85	22,24	35,61	6,00	4,00	24,00	8,08	0,319
25.08.23	0,448	7,75	0,00	7,75	7,87	0,00	57,81	22,43	35,38	6,00	4,00	24,00	7,87	0,312
26.08.23	0,415	7,54	0,00	7,54	7,66	0,00	54,93	21,05	33,88	6,00	4,00	24,00	7,66	0,282
27.08.23	0,485	8,46	0,00	8,46	8,59	0,00	57,44	21,13	36,31	6,00	4,00	24,00	8,59	0,336
28.08.23	0,491	8,42	0,00	8,42	8,55	0,00	58,39	21,94	36,45	6,00	4,00	24,00	8,55	0,343
29.08.23	0,497	8,53	0,00	8,53	8,68	0,00	58,30	21,45	36,85	6,00	4,00	24,00	8,68	0,347
30.08.23	0,498	8,68	0,00	8,68	8,82	0,00	57,32	21,10	36,22	6,00	4,00	24,00	8,82	0,345
31.08.23	0,533	9,21	0,00	9,21	9,35	0,00	58,04	21,55	36,49	6,00	4,00	24,00	9,35	0,371
01.09.23	0,513	8,94	0,00	8,94	9,09	0,00	57,56	20,20	37,36	6,00	4,00	24,00	9,09	0,356
02.09.23	0,470	8,16	0,00	8,16	8,31	0,00	57,90	19,94	37,96	6,00	4,00	24,00	8,31	0,326
03.09.23	0,557	9,46	0,00	9,46	9,60	0,00	59,16	20,01	39,15	6,00	4,00	24,00	9,60	0,391
04.09.23	0,560	9,55	0,00	9,55	9,70	0,00	58,54	20,88	37,66	6,00	4,00	24,00	9,70	0,392
05.09.23	0,539	9,45	0,00	9,45	9,58	0,00	57,25	19,37	37,88	6,00	4,00	24,00	9,58	0,373
06.09.23	0,464	8,27	0,00	8,27	8,40	0,00	56,23	18,51	37,72	6,00	4,00	24,00	8,40	0,318
07.09.23	0,577	10,03	0,00	10,03	10,19	0,00	57,55	17,18	40,37	6,00	4,00	24,00	10,19	0,400
08.09.23	0,497	8,58	0,00	8,58	8,76	0,00	57,90	18,09	39,81	6,00	4,00	24,00	8,76	0,346
09.09.23	0,458	8,10	0,00	8,10	8,23	0,00	56,73	18,41	38,32	6,00	4,00	24,00	8,23	0,315
10.09.23	0,551	9,53	0,00	9,53	9,69	0,00	57,74	18,44	39,30	6,00	4,00	24,00	9,69	0,383
11.09.23	0,595	10,22	0,00	10,22	10,39	0,00	58,33	19,16	39,17	6,00	4,00	24,00	10,39	0,415
12.09.23	0,544	9,68	0,00	9,68	9,82	0,00	55,81	18,63	37,18	6,00	4,00	24,00	9,82	0,374
13.09.23	0,611	10,21	0,00	10,21	10,39	0,00	59,89	18,29	41,60	6,00	4,00	24,00	10,39	0,431
14.09.23	0,527	8,68	0,00	8,68	8,81	0,00	60,52	18,75	41,77	6,00	4,00	24,00	8,81	0,374
15.09.23	0,525	8,82	0,00	8,82	8,95	0,00	59,54	18,54	41,00	6,00	4,00	24,00	8,95	0,370
16.09.23	0,578	9,77	0,00	9,77	9,95	0,00	59,23	18,18	41,05	6,00	4,00	24,00	9,95	0,406
17.09.23	0,579	9,76	0,00	9,76	9,92	0,00	59,22	18,29	40,93	6,00	4,00	24,00	9,92	0,407
18.09.23	0,538	9,03	0,00	9,03	9,18	0,00	59,51	19,26	40,25	6,00	4,00	24,00	9,18	0,379
19.09.23	0,494	8,28	0,00	8,28	8,43	0,00	59,67	18,70	40,97	6,00	4,00	24,00	8,43	0,348
20.09.23	0,524	8,72	0,00	8,72	8,87	0,00	60,37	18,50	41,87	6,00	4,00	24,00	8,87	0,371
21.09.23	0,281	5,09	0,00	5,09	5,17	0,00	55,56	18,51	37,05	6,00	4,00	24,00	5,17	0,191
22.09.23	0,352	6,38	0,00	6,38	6,47	0,00	55,48	17,29	38,19	6,00	4,00	24,00	6,47	0,240
Итого:	15,622	269,23	0,00	269,23	273,60	0,00	57,99	19,59	38,40	6,00	4,00	744,00	273,60	10,884

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/Пономарёв С. В. /

25.09.23

