

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/23г.-22/09/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 61**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 17,6 Град С

Заводской номер 00192154 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.08.23	0,236	41,14	37,89	3,25	41,88	38,61	62,75	61,92	0,83	5,50	4,00	24,00	3,31	0,179
24.08.23	0,227	41,56	38,44	3,12	42,28	39,16	62,80	62,01	0,79	5,50	4,00	24,00	3,17	0,172
25.08.23	0,238	42,11	38,81	3,30	42,85	39,53	62,90	62,11	0,79	5,50	4,00	24,00	3,36	0,180
26.08.23	0,207	41,30	38,49	2,81	42,02	39,21	60,97	60,18	0,79	5,50	4,00	24,00	2,86	0,158
27.08.23	0,246	41,71	38,33	3,38	42,43	39,05	62,75	61,94	0,81	5,50	4,00	24,00	3,44	0,187
28.08.23	0,241	41,82	38,50	3,32	42,58	39,22	63,28	62,47	0,81	5,50	4,00	24,00	3,38	0,183
29.08.23	0,219	41,54	38,62	2,92	42,34	39,34	64,54	63,73	0,81	5,50	4,00	24,00	2,98	0,168
30.08.23	0,209	40,89	38,00	2,89	41,61	38,72	62,51	61,75	0,76	5,50	4,00	24,00	2,94	0,158
31.08.23	0,230	41,48	38,26	3,22	42,22	38,98	62,09	61,31	0,78	5,50	4,00	24,00	3,28	0,173
01.09.23	0,233	42,56	39,32	3,24	43,33	40,04	62,16	61,34	0,82	5,50	4,00	24,00	3,30	0,176
02.09.23	0,232	42,05	38,91	3,14	42,78	39,63	62,89	62,07	0,82	5,50	4,00	24,00	3,19	0,177
03.09.23	0,253	41,69	38,19	3,50	42,42	38,91	62,85	62,01	0,84	5,50	4,00	24,00	3,56	0,191
04.09.23	0,219	43,66	40,71	2,95	44,44	41,43	62,89	62,12	0,77	5,50	4,00	24,00	3,00	0,167
05.09.23	0,229	37,13	33,91	3,22	37,75	34,51	61,24	60,36	0,88	5,50	4,00	24,00	3,27	0,172
06.09.23	0,232	29,01	25,70	3,31	29,49	26,17	59,97	58,78	1,19	5,50	4,00	24,00	3,36	0,174
07.09.23	0,244	37,02	33,57	3,45	37,66	34,19	60,97	60,00	0,97	5,50	4,00	24,00	3,51	0,183
08.09.23	0,205	40,35	37,64	2,71	41,07	38,36	62,68	61,81	0,87	5,50	4,00	24,00	2,76	0,157
09.09.23	0,168	39,38	37,19	2,19	40,10	37,91	61,36	60,53	0,83	5,50	4,00	24,00	2,23	0,129
10.09.23	0,258	40,66	37,00	3,66	41,38	37,70	61,05	60,18	0,87	5,50	4,00	24,00	3,72	0,194
11.09.23	0,257	40,66	37,05	3,61	41,38	37,77	61,43	60,57	0,86	5,50	4,00	24,00	3,67	0,193
12.09.23	0,248	40,55	37,04	3,51	41,27	37,70	61,02	60,22	0,80	5,50	4,00	24,00	3,57	0,186
13.09.23	0,247	41,02	37,68	3,34	41,79	38,38	62,97	62,03	0,94	5,50	4,00	24,00	3,40	0,188
14.09.23	0,247	41,31	38,01	3,30	42,10	38,73	65,61	64,68	0,93	5,50	4,00	24,00	3,36	0,189
15.09.23	0,248	41,32	38,04	3,28	42,07	38,76	64,77	63,88	0,89	5,50	4,00	24,00	3,34	0,190
16.09.23	0,251	40,74	37,35	3,39	41,46	38,07	64,06	63,17	0,89	5,50	4,00	24,00	3,45	0,191
17.09.23	0,239	40,09	36,86	3,23	40,81	37,58	63,37	62,46	0,91	5,50	4,00	24,00	3,29	0,182
18.09.23	0,249	39,58	36,23	3,35	40,30	36,95	63,62	62,69	0,93	5,50	4,00	24,00	3,41	0,190
19.09.23	0,258	40,82	37,37	3,45	41,56	38,09	64,06	63,12	0,94	5,50	4,00	24,00	3,51	0,197
20.09.23	0,262	41,10	37,57	3,53	41,89	38,29	64,74	63,80	0,94	5,50	4,00	24,00	3,60	0,200
21.09.23	0,099	22,76	21,45	1,31	23,16	21,83	61,85	60,98	0,87	5,50	4,00	24,00	1,33	0,076
22.09.23	0,086	3,44	1,72	1,72	3,46	1,73	40,36	30,19	10,17	5,50	4,00	24,00	1,73	0,056
Итого:	7,017	1200,45	1103,85	96,60	1221,88	1124,55	61,95	60,79	1,16	5,50	4,00	744,00	98,31	5,317

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

Пономарёв С. В. /

25.09.23

