

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/23г.-22/09/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 1**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 17,6 Град С

Заводской номер 00188004 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.08.23	0,558	8,48	0,00	8,48	8,66	0,00	65,98	32,74	33,24	6,00	4,00	24,00	8,66	0,409
24.08.23	0,508	7,71	0,00	7,71	7,88	0,00	65,77	32,98	32,79	6,00	4,00	24,00	7,88	0,372
25.08.23	0,514	7,76	0,00	7,76	7,93	0,00	66,01	33,07	32,94	6,00	4,00	24,00	7,93	0,377
26.08.23	0,403	6,23	0,00	6,23	6,37	0,00	65,40	33,06	32,34	6,00	4,00	24,00	6,37	0,293
27.08.23	0,480	7,26	0,00	7,26	7,42	0,00	66,09	32,89	33,20	6,00	4,00	24,00	7,42	0,352
28.08.23	0,537	8,08	0,00	8,08	8,24	0,00	66,43	33,22	33,21	6,00	4,00	24,00	8,24	0,395
29.08.23	0,514	7,46	0,00	7,46	7,60	0,00	68,83	33,36	35,47	6,00	4,00	24,00	7,60	0,383
30.08.23	0,546	8,06	0,00	8,06	8,26	0,00	67,73	33,44	34,29	6,00	4,00	24,00	8,26	0,404
31.08.23	0,570	8,32	0,00	8,32	8,49	0,00	68,61	33,51	35,10	6,00	4,00	24,00	8,49	0,424
01.09.23	0,480	6,97	0,00	6,97	7,16	0,00	68,88	33,46	35,42	6,00	4,00	24,00	7,16	0,357
02.09.23	0,513	7,46	0,00	7,46	7,65	0,00	68,50	33,29	35,21	6,00	4,00	24,00	7,65	0,382
03.09.23	0,563	8,32	0,00	8,32	8,50	0,00	67,96	33,33	34,63	6,00	4,00	24,00	8,50	0,417
04.09.23	0,561	8,16	0,00	8,16	8,36	0,00	68,53	33,41	35,12	6,00	4,00	24,00	8,36	0,417
05.09.23	0,562	8,22	0,00	8,22	8,40	0,00	68,06	33,26	34,80	6,00	4,00	24,00	8,40	0,417
06.09.23	0,580	8,53	0,00	8,53	8,74	0,00	68,20	32,91	35,29	6,00	4,00	24,00	8,74	0,430
07.09.23	0,528	7,85	0,00	7,85	8,04	0,00	67,54	32,21	35,33	6,00	4,00	24,00	8,04	0,390
08.09.23	0,540	7,91	0,00	7,91	8,10	0,00	67,96	32,26	35,70	6,00	4,00	24,00	8,10	0,401
09.09.23	0,399	5,99	0,00	5,99	6,12	0,00	66,67	32,17	34,50	6,00	4,00	24,00	6,12	0,294
10.09.23	0,645	9,66	0,00	9,66	9,85	0,00	66,69	32,14	34,55	6,00	4,00	24,00	9,85	0,475
11.09.23	0,572	8,48	0,00	8,48	8,67	0,00	67,30	32,24	35,06	6,00	4,00	24,00	8,67	0,423
12.09.23	0,544	8,18	0,00	8,18	8,37	0,00	66,31	31,93	34,38	6,00	4,00	24,00	8,37	0,400
13.09.23	0,521	7,70	0,00	7,70	7,86	0,00	67,67	31,68	35,99	6,00	4,00	24,00	7,86	0,385
14.09.23	0,586	8,43	0,00	8,43	8,63	0,00	69,56	32,20	37,36	6,00	4,00	24,00	8,63	0,438
15.09.23	0,508	7,41	0,00	7,41	7,60	0,00	68,65	32,31	36,34	6,00	4,00	24,00	7,60	0,378
16.09.23	0,570	8,33	0,00	8,33	8,50	0,00	68,35	32,23	36,12	6,00	4,00	24,00	8,50	0,423
17.09.23	0,534	7,89	0,00	7,89	8,05	0,00	67,84	32,04	35,80	6,00	4,00	24,00	8,05	0,395
18.09.23	0,547	7,93	0,00	7,93	8,13	0,00	68,72	32,22	36,50	6,00	4,00	24,00	8,13	0,407
19.09.23	0,582	8,39	0,00	8,39	8,59	0,00	69,27	32,29	36,98	6,00	4,00	24,00	8,59	0,434
20.09.23	0,251	3,74	0,00	3,74	3,81	0,00	67,19	31,07	36,12	6,00	4,00	24,00	3,81	0,185
21.09.23	0,647	9,42	0,00	9,42	9,61	0,00	68,64	28,23	40,41	6,00	4,00	24,00	9,61	0,481
22.09.23	0,448	6,86	0,00	6,86	7,03	0,00	65,46	31,11	34,35	6,00	4,00	24,00	7,03	0,327
Итого:	16,311	241,19	0,00	241,19	246,62	0,00	67,57	32,46	35,11	6,00	4,00	744,00	246,62	12,066

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

25.09.23



Пономарёв С. В. /