

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/23г.-22/09/23г.

Потребитель: коллектив жильцов

Объект: МКД

Адрес: г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 11

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 17,6 Град С

Заводской номер 2409 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.08.23	0,388	7,419	0,000	7,419	7,515	0,000	50,20	24,84	25,36	6,00	3,50	24:00	7,51	0,257
24.08.23	0,419	7,920	0,000	7,920	8,025	0,000	50,58	25,20	25,38	6,00	3,50	24:00	8,02	0,280
25.08.23	0,401	7,637	0,000	7,637	7,737	0,000	50,10	25,38	24,72	6,00	3,50	24:00	7,74	0,267
26.08.23	0,359	6,920	0,000	6,920	7,008	0,000	49,69	25,11	24,58	6,00	3,50	24:00	7,01	0,237
27.08.23	0,388	7,389	0,000	7,389	7,486	0,000	49,84	25,00	24,84	6,00	3,50	24:00	7,49	0,258
28.08.23	0,353	6,818	0,000	6,818	6,905	0,000	49,94	25,34	24,60	6,00	3,50	24:00	6,90	0,233
29.08.23	0,416	7,715	0,000	7,715	7,822	0,000	51,62	25,39	26,23	6,00	3,50	24:00	7,82	0,280
30.08.23	0,397	7,362	0,000	7,362	7,463	0,000	51,54	24,98	26,56	6,00	3,50	24:00	7,46	0,267
31.08.23	0,442	8,034	0,000	8,034	8,149	0,000	51,54	25,17	26,37	6,00	3,50	24:00	8,15	0,300
01.09.23	0,337	6,390	0,000	6,390	6,474	0,000	50,14	25,04	25,10	6,00	3,50	24:00	6,47	0,224
02.09.23	0,343	6,452	0,000	6,452	6,538	0,000	50,25	24,73	25,52	6,00	3,50	24:00	6,54	0,229
03.09.23	0,440	8,038	0,000	8,038	8,152	0,000	51,58	24,67	26,91	6,00	3,50	24:00	8,15	0,298
04.09.23	0,423	7,776	0,000	7,776	7,885	0,000	51,67	24,85	26,82	6,00	3,50	24:00	7,88	0,286
05.09.23	0,428	7,867	0,000	7,867	7,977	0,000	51,61	24,63	26,98	6,00	3,50	24:00	7,98	0,289
06.09.23	0,390	7,287	0,000	7,287	7,386	0,000	49,67	23,91	25,76	6,00	3,50	24:00	7,39	0,262
07.09.23	0,425	7,900	0,000	7,900	8,008	0,000	50,02	23,50	26,52	6,00	3,50	24:00	8,01	0,286
08.09.23	0,329	6,317	0,000	6,317	6,399	0,000	49,31	23,57	25,74	6,00	3,50	24:00	6,40	0,218
09.09.23	0,388	7,312	0,000	7,312	7,410	0,000	51,35	23,58	27,77	6,00	3,50	24:00	7,41	0,260
10.09.23	0,431	8,027	0,000	8,027	8,137	0,000	50,82	23,51	27,31	6,00	3,50	24:00	8,14	0,290
11.09.23	0,476	8,771	0,000	8,771	8,894	0,000	50,98	23,28	27,70	6,00	3,50	24:00	8,89	0,322
12.09.23	0,438	8,245	0,000	8,245	8,356	0,000	49,43	23,05	26,38	6,00	3,50	24:00	8,36	0,293
13.09.23	0,413	7,743	0,000	7,743	7,848	0,000	50,12	23,08	27,04	6,00	3,50	24:00	7,85	0,277
14.09.23	0,395	7,361	0,000	7,361	7,462	0,000	50,33	23,24	27,09	6,00	3,50	24:00	7,46	0,266
15.09.23	0,365	6,905	0,000	6,905	6,997	0,000	51,03	23,27	27,76	6,00	3,50	24:00	7,00	0,244
16.09.23	0,365	6,822	0,000	6,822	6,915	0,000	49,14	23,03	26,11	6,00	3,50	24:00	6,91	0,244
17.09.23	0,436	7,986	0,000	7,986	8,099	0,000	48,41	22,96	25,45	6,00	3,50	24:00	8,10	0,296
18.09.23	0,428	7,811	0,000	7,811	7,922	0,000	50,62	23,34	27,28	6,00	3,50	24:00	7,92	0,291
19.09.23	0,495	8,874	0,000	8,874	9,005	0,000	52,82	23,24	29,58	6,00	3,50	24:00	9,00	0,338
20.09.23	0,170	3,251	0,000	3,251	3,293	0,000	36,16	22,06	14,10	6,00	3,50	24:00	3,29	0,112
21.09.23	0,299	6,240	0,000	6,240	6,311	0,000	37,87	21,12	16,75	6,00	3,50	24:00	6,31	0,189
22.09.23	0,395	7,529	0,000	7,529	7,628	0,000	49,37	22,89	26,48	6,00	3,50	24:00	7,63	0,263
Итого:	12,171	228,12	0,000	228,118	231,206	0,000	49,60	23,97	25,64	6,00	3,50	744:00	231,21	8,156

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

25.09.23

