

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/098/23г.-22/09/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 3**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 17,6 Град С

Заводской номер 2697 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.08.23	0,584	8,958	0,000	8,958	9,135	0,000	64,59	33,29	31,30	5,50	3,50	24:00	9,13	0,426
24.08.23	0,490	7,550	0,000	7,550	7,698	0,000	61,03	33,21	27,82	5,50	3,50	24:00	7,70	0,357
25.08.23	0,444	6,835	0,000	6,835	6,969	0,000	62,21	33,70	28,51	5,50	3,50	24:00	6,97	0,324
26.08.23	0,500	7,744	0,000	7,744	7,894	0,000	62,96	33,53	29,43	5,50	3,50	24:00	7,89	0,364
27.08.23	0,579	8,845	0,000	8,845	9,021	0,000	62,40	33,65	28,75	5,50	3,50	24:00	9,02	0,423
28.08.23	0,589	8,987	0,000	8,987	9,166	0,000	64,30	33,96	30,34	5,50	3,50	24:00	9,17	0,431
29.08.23	0,545	8,062	0,000	8,062	8,232	0,000	65,83	34,60	31,23	5,50	3,50	24:00	8,23	0,403
30.08.23	0,552	8,276	0,000	8,276	8,446	0,000	63,55	34,08	29,47	5,50	3,50	24:00	8,45	0,406
31.08.23	0,638	9,415	0,000	9,415	9,615	0,000	65,63	34,11	31,52	5,50	3,50	24:00	9,61	0,472
01.09.23	0,482	7,093	0,000	7,093	7,244	0,000	65,76	34,18	31,58	5,50	3,50	24:00	7,24	0,357
02.09.23	0,625	9,212	0,000	9,212	9,408	0,000	65,83	34,32	31,51	5,50	3,50	24:00	9,41	0,463
03.09.23	0,657	9,771	0,000	9,771	9,976	0,000	65,65	33,94	31,71	5,50	3,50	24:00	9,98	0,486
04.09.23	0,609	9,012	0,000	9,012	9,202	0,000	65,15	33,86	31,29	5,50	3,50	24:00	9,20	0,451
05.09.23	0,613	9,129	0,000	9,129	9,319	0,000	63,84	33,77	30,07	5,50	3,50	24:00	9,32	0,452
06.09.23	0,554	8,256	0,000	8,256	8,428	0,000	65,30	33,60	31,70	5,50	3,50	24:00	8,43	0,409
07.09.23	0,590	8,851	0,000	8,851	9,033	0,000	65,14	32,94	32,20	5,50	3,50	24:00	9,03	0,434
08.09.23	0,540	8,066	0,000	8,066	8,233	0,000	64,41	32,68	31,73	5,50	3,50	24:00	8,23	0,398
09.09.23	0,650	9,818	0,000	9,818	10,018	0,000	64,49	32,48	32,01	5,50	3,50	24:00	10,02	0,477
10.09.23	0,667	10,141	0,000	10,141	10,345	0,000	64,08	32,13	31,95	5,50	3,50	24:00	10,34	0,489
11.09.23	0,591	8,918	0,000	8,918	9,100	0,000	65,06	32,33	32,73	5,50	3,50	24:00	9,10	0,434
12.09.23	0,536	8,209	0,000	8,209	8,371	0,000	63,75	32,11	31,64	5,50	3,50	24:00	8,37	0,391
13.09.23	0,584	8,751	0,000	8,751	8,931	0,000	64,59	31,93	32,66	5,50	3,50	24:00	8,93	0,430
14.09.23	0,629	9,188	0,000	9,188	9,387	0,000	65,93	32,72	33,21	5,50	3,50	24:00	9,39	0,467
15.09.23	0,555	8,202	0,000	8,202	8,375	0,000	64,73	32,56	32,17	5,50	3,50	24:00	8,37	0,411
16.09.23	0,559	8,316	0,000	8,316	8,490	0,000	64,73	32,52	32,21	5,50	3,50	24:00	8,49	0,412
17.09.23	0,661	9,835	0,000	9,835	10,041	0,000	64,22	32,05	32,17	5,50	3,50	24:00	10,04	0,488
18.09.23	0,575	8,468	0,000	8,468	8,648	0,000	64,39	33,13	31,26	5,50	3,50	24:00	8,65	0,426
19.09.23	0,514	7,571	0,000	7,571	7,732	0,000	65,68	33,92	31,76	5,50	3,50	24:00	7,73	0,381
20.09.23	0,208	3,172	0,000	3,172	3,235	0,000	49,91	31,69	18,22	5,50	3,50	24:00	3,23	0,152
21.09.23	0,501	7,451	0,000	7,451	7,607	0,000	49,50	29,48	20,02	5,50	3,50	24:00	7,61	0,369
22.09.23	0,633	9,724	0,000	9,724	9,916	0,000	64,58	32,96	31,62	5,50	3,50	24:00	9,92	0,462
Итого:	17,453	261,82	0,00	261,82	267,21	0,00	63,52	33,08	30,44	5,50	3,50	744:00	267,21	12,845

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

25.09.23



Пономарёв С. В. /