

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/23г.-22/09/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 37**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ7

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 17,6 Град С

Заводской номер 00010682 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x25D7 ПО 1.8

Дата	t1 °C	P1 кг/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кг/см2	V2 м3	M2 т	Vгв м3	Mг т	dt °C	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч
23.08.23	63,84	5	70,9	69,56	63,14	4	67,5	66,3	3,32	3,26	0,7	0,257	0,200	24
24.08.23	63,79	5	72,8	71,44	63,11	4	68,2	67	4,52	4,44	0,68	0,332	0,254	24
25.08.23	63,81	5	73,5	72,12	63,13	4	68,5	67,3	4,91	4,82	0,68	0,356	0,271	24
26.08.23	63,26	5	72,2	70,88	62,6	4	68	66,8	4,16	4,08	0,66	0,308	0,236	24
27.08.23	63,98	5	71,7	70,37	63,29	4	67,8	66,59	3,85	3,78	0,69	0,29	0,223	24
28.08.23	64,27	5	70,8	69,46	63,61	4	66,5	65,29	4,25	4,17	0,66	0,314	0,241	24
29.08.23	65,92	5	69,9	68,52	65,12	4	66,3	65,01	3,58	3,51	0,8	0,289	0,227	24
30.08.23	65,59	5	70,1	68,73	64,78	4	65,5	64,26	4,56	4,47	0,81	0,345	0,266	24
31.08.23	66,16	5	70,5	69,11	65,34	4	65,9	64,65	4,55	4,46	0,82	0,347	0,269	24
01.09.23	66,49	5	72	70,55	65,71	4	68	66,68	3,95	3,87	0,78	0,31	0,242	24
02.09.23	66,33	5	71,8	70,37	65,53	4	67,6	66,24	4,21	4,13	0,8	0,332	0,259	24
03.09.23	66,1	5	70,6	69,16	65,29	4	66,4	65,15	4,09	4,01	0,81	0,318	0,247	24
04.09.23	66,48	5	72,3	70,87	65,69	4	67,7	66,34	4,62	4,53	0,79	0,356	0,276	24
05.09.23	65,94	5	70,8	69,37	65,15	4	66,6	65,35	4,10	4,02	0,79	0,317	0,246	24
06.09.23	65,97	5	73,1	71,67	65,17	4	67,9	66,59	5,18	5,08	0,8	0,393	0,304	24
07.09.23	65,17	5	72,6	71,19	64,36	4	68,1	66,82	4,46	4,37	0,81	0,345	0,268	24
08.09.23	65,79	5	72,3	70,87	64,95	4	67,8	66,51	4,45	4,36	0,84	0,344	0,267	24
09.09.23	65,04	5	71,3	69,93	64,22	4	67,1	65,88	4,13	4,05	0,82	0,322	0,251	24
10.09.23	64,73	5	72,3	70,9	63,93	4	67,8	66,59	4,40	4,31	0,8	0,338	0,262	24
11.09.23	65,16	5	73,4	71,98	64,35	4	68,8	67,5	4,57	4,48	0,81	0,353	0,274	24
12.09.23	64,05	5	71,6	70,26	63,29	4	67,1	65,9	4,44	4,36	0,76	0,336	0,259	24
13.09.23	65,32	5	72,3	70,91	64,48	4	67,4	66,12	4,88	4,79	0,84	0,376	0,292	24
14.09.23	67,17	5	72,9	71,42	66,37	4	68	66,6	4,92	4,82	0,8	0,378	0,293	24
15.09.23	66,74	5	72,2	70,76	65,97	4	68,3	66,94	3,90	3,82	0,77	0,311	0,244	24
16.09.23	66,32	5	71,8	70,35	65,56	4	67,3	66,01	4,43	4,34	0,76	0,34	0,264	24
17.09.23	65,87	5	71,4	69,99	65,1	4	66,4	65,15	4,94	4,84	0,77	0,369	0,284	24
18.09.23	66,85	5	86,6	84,83	66,18	4	83,1	81,47	3,43	3,36	0,67	0,285	0,226	24
19.09.23	67,14	5	85,8	84,05	66,5	4	82,5	80,85	3,27	3,2	0,64	0,271	0,215	24
20.09.23	66,21	5	39,7	38,89	65,43	4	37,3	36,58	2,36	2,31	0,78	0,182	0,141	24
21.09.23	65,47	5	44,3	43,43	64,66	4	39,4	38,63	4,90	4,8	0,81	0,346	0,262	24
22.09.23	64,06	5	81,5	79,98	63,41	4	74,9	73,54	6,56	6,44	0,65	0,46	0,347	24
Итого:			2205	2161,92			2069,7	2030,64	133,89	131,28		10,22	7,909	744
Средние:	65,45	5			64,69	4					0,76			

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 26927ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

