

Месячный отчет за Сентябрь 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 04.09.23
Конец отчетного периода: 22.09.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.1
Идентификационный номер прибора: ИД=51278
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
04.09.23	23:00	24.00	66.47	4.44	12.914	13.178	65.32	3.60	6.344	6.469	6.571	6.705	0.444	0.328
05.09.23	23:00	24.00	65.29	4.34	6.629	6.760	32.73	3.10	0.000	0.000	6.628	6.759	0.433	0.316
06.09.23	23:00	24.00	65.30	4.39	7.282	7.426	31.59	3.51	0.000	0.000	7.282	7.426	0.475	0.347
07.09.23	23:00	24.00	64.46	4.35	6.680	6.809	30.77	3.48	0.000	0.000	6.680	6.809	0.431	0.313
08.09.23	23:00	24.00	65.02	4.38	6.440	6.567	30.65	3.60	0.000	0.000	6.440	6.567	0.419	0.305
09.09.23	23:00	24.00	64.47	4.37	6.776	6.907	30.38	3.61	0.000	0.000	6.776	6.907	0.437	0.318
10.09.23	23:00	24.00	64.25	4.36	7.923	8.075	30.22	3.51	0.000	0.000	7.923	8.075	0.509	0.370
11.09.23	23:00	24.00	64.30	4.40	6.677	6.805	30.29	3.64	0.000	0.000	6.677	6.805	0.429	0.312
12.09.23	23:00	24.00	63.45	4.32	6.969	7.099	30.03	3.55	0.000	0.000	6.969	7.099	0.442	0.319
13.09.23	23:00	24.00	64.88	4.35	6.904	7.039	30.07	3.61	0.000	0.000	6.904	7.039	0.448	0.326
14.09.23	23:00	24.00	66.67	4.33	7.145	7.292	30.33	3.60	0.000	0.000	7.145	7.292	0.476	0.351
15.09.23	23:00	24.00	65.98	4.39	7.132	7.276	30.33	3.58	0.000	0.000	7.132	7.276	0.471	0.345
16.09.23	23:00	24.00	65.52	4.33	6.923	7.061	30.03	3.56	0.000	0.000	6.923	7.061	0.454	0.332
17.09.23	23:00	24.00	65.54	4.28	7.508	7.658	30.01	3.66	0.000	0.000	7.508	7.658	0.492	0.360
18.09.23	23:00	24.00	66.35	4.68	7.539	7.693	30.73	3.33	0.000	0.000	7.539	7.693	0.500	0.368
19.09.23	23:00	24.00	66.53	4.37	6.707	6.844	30.84	2.88	0.000	0.000	6.707	6.844	0.446	0.328
20.09.23	23:00	24.00	63.15	3.97	3.365	3.428	28.24	0.03	0.000	0.000	3.365	3.428	0.212	0.153
21.09.23	23:00	24.00	64.66	5.09	4.692	4.784	29.34	4.02	0.000	0.000	4.692	4.784	0.303	0.221
22.09.23	23:00	24.00	63.31	4.87	7.468	7.607	30.01	3.72	0.000	0.000	7.468	7.607	0.473	0.341
ИТОГО		456.00	65.03	4.42	133.673	136.312	32.21	3.35	6.344	6.470	127.329	129.839	8.294	6.053
ч			°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 17.60°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 17.60°C

Дата: 22 Сентябрь 2023

Представитель потребителя: _____ С.В. Пономарев/



Месячный отчет за Сентябрь 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 04.09.23
Конец отчетного периода: 22.09.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.1
Идентификационный номер прибора: ИД=51278
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
		t1	P1	M1	V1		
04.09.23	23:00	24.00	65.28	4.28	6.673	6.806	0.436
05.09.23	23:00	24.00	64.13	4.23	6.658	6.786	0.427
06.09.23	23:00	24.00	64.16	4.29	7.322	7.462	0.470
07.09.23	23:00	24.00	63.22	4.24	6.721	6.846	0.425
08.09.23	23:00	24.00	63.66	4.28	6.538	6.662	0.416
09.09.23	23:00	24.00	63.25	4.26	6.819	6.946	0.431
10.09.23	23:00	24.00	63.10	4.26	8.006	8.154	0.505
11.09.23	23:00	24.00	63.04	4.29	6.719	6.844	0.424
12.09.23	23:00	24.00	62.25	4.21	7.033	7.160	0.438
13.09.23	23:00	24.00	63.69	4.25	6.923	7.054	0.441
14.09.23	23:00	24.00	65.40	4.23	7.199	7.342	0.471
15.09.23	23:00	24.00	64.78	4.29	7.149	7.288	0.463
16.09.23	23:00	24.00	64.28	4.22	6.948	7.082	0.447
17.09.23	23:00	24.00	64.38	4.17	7.537	7.683	0.485
18.09.23	23:00	24.00	65.12	4.58	7.591	7.740	0.494
19.09.23	23:00	24.00	65.18	4.27	6.748	6.881	0.440
20.09.23	23:00	24.00	61.01	3.95	3.410	3.470	0.208
21.09.23	23:00	24.00	61.13	4.89	5.033	5.123	0.307
22.09.23	23:00	24.00	62.15	4.76	7.597	7.734	0.472
ИТОГО		456.00	63.64	4.31	128.623	131.065	8.198
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 17.60°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 17.60°C

Дата: 22 Сентябрь 2023

Представитель потребителя _____ С.В. Пономарев/

