

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/23г.-22/09/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 41**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ7

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 17,6 Град С

Заводской номер 00188966 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х89СС ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.08.23	0,469	7,35	0,00	7,35	7,50	0,00	63,70	33,72	29,98	5,00	3,50	24,00	7,50	0,340
24.08.23	0,450	7,08	0,00	7,08	7,22	0,00	63,54	34,23	29,31	5,00	3,50	24,00	7,22	0,325
25.08.23	0,370	5,80	0,00	5,80	5,94	0,00	63,69	34,71	28,98	5,00	3,50	24,00	5,94	0,268
26.08.23	0,380	6,00	0,00	6,00	6,10	0,00	63,20	34,61	28,59	5,00	3,50	24,00	6,10	0,274
27.08.23	0,384	5,98	0,00	5,98	6,09	0,00	64,01	34,66	29,35	5,00	3,50	24,00	6,09	0,279
28.08.23	0,390	6,04	0,00	6,04	6,17	0,00	63,99	35,00	28,99	5,00	3,50	24,00	6,17	0,284
29.08.23	0,399	6,04	0,00	6,04	6,16	0,00	65,98	35,20	30,78	5,00	3,50	24,00	6,16	0,293
30.08.23	0,350	5,33	0,00	5,33	5,43	0,00	65,35	35,10	30,25	5,00	3,50	24,00	5,43	0,256
31.08.23	0,408	6,17	0,00	6,17	6,31	0,00	66,42	35,29	31,13	5,00	3,50	24,00	6,31	0,299
01.09.23	0,350	5,28	0,00	5,28	5,41	0,00	66,78	35,33	31,45	5,00	3,50	24,00	5,41	0,257
02.09.23	0,419	6,30	0,00	6,30	6,46	0,00	66,31	35,28	31,03	5,00	3,50	24,00	6,46	0,308
03.09.23	0,393	5,94	0,00	5,94	6,06	0,00	66,01	35,01	31,00	5,00	3,50	24,00	6,06	0,288
04.09.23	0,412	6,19	0,00	6,19	6,31	0,00	66,10	35,03	31,07	5,00	3,50	24,00	6,31	0,303
05.09.23	0,462	7,03	0,00	7,03	7,16	0,00	65,72	34,60	31,12	5,00	3,50	24,00	7,16	0,338
06.09.23	0,403	6,12	0,00	6,12	6,24	0,00	65,58	34,20	31,38	5,00	3,50	24,00	6,24	0,295
07.09.23	0,382	5,89	0,00	5,89	5,99	0,00	64,70	33,53	31,17	5,00	3,50	24,00	5,99	0,278
08.09.23	0,430	6,61	0,00	6,61	6,75	0,00	65,32	33,82	31,50	5,00	3,50	24,00	6,75	0,314
09.09.23	0,398	6,19	0,00	6,19	6,32	0,00	64,79	33,97	30,82	5,00	3,50	24,00	6,32	0,289
10.09.23	0,425	6,60	0,00	6,60	6,74	0,00	64,49	33,92	30,57	5,00	3,50	24,00	6,74	0,309
11.09.23	0,407	6,30	0,00	6,30	6,42	0,00	64,82	34,35	30,47	5,00	3,50	24,00	6,42	0,296
12.09.23	0,425	6,70	0,00	6,70	6,81	0,00	63,53	34,02	29,51	5,00	3,50	24,00	6,81	0,307
13.09.23	0,413	6,34	0,00	6,34	6,47	0,00	65,13	33,73	31,40	5,00	3,50	24,00	6,47	0,301
14.09.23	0,414	6,24	0,00	6,24	6,38	0,00	66,83	34,21	32,62	5,00	3,50	24,00	6,38	0,304
15.09.23	0,440	6,63	0,00	6,63	6,75	0,00	66,22	34,50	31,72	5,00	3,50	24,00	6,75	0,323
16.09.23	0,431	6,58	0,00	6,58	6,73	0,00	65,85	34,65	31,20	5,00	3,50	24,00	6,73	0,315
17.09.23	0,512	7,79	0,00	7,79	7,94	0,00	65,90	37,35	28,55	5,00	3,50	24,00	7,94	0,375
18.09.23	0,423	6,34	0,00	6,34	6,48	0,00	66,71	38,48	28,23	5,00	3,50	24,00	6,48	0,311
19.09.23	0,438	6,53	0,00	6,53	6,66	0,00	67,08	38,72	28,36	5,00	3,50	24,00	6,66	0,323
20.09.23	0,217	3,32	0,00	3,32	3,38	0,00	65,28	38,99	26,29	5,00	3,50	24,00	3,38	0,159
21.09.23	0,319	5,02	0,00	5,02	5,12	0,00	64,07	34,74	29,33	5,00	3,50	24,00	5,12	0,231
22.09.23	0,401	6,28	0,00	6,28	6,39	0,00	63,75	39,53	24,22	5,00	3,50	24,00	6,39	0,290
Итого:	12,514	192,01	0,00	192,01	195,89	0,00	65,19	35,18	30,01	5,00	3,50	744,00	195,89	9,135

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

25.09.23



Пономарёв С. В. /