

Месячный отчет за Сентябрь 2023
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.08.23
Конец отчетного периода: 22.09.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Васильева, д.49
Источник теплоты:

Узел учета обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=62929
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Тн	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.08.23	23:00	24.00	60.43	5.0	63.181	64.26	60.03	3.5	57.331	58.30	6.013	6.116	0.388	0.282
24.08.23	23:00	24.00	60.60	5.0	63.177	64.26	60.24	3.5	58.078	59.07	5.260	5.350	0.342	0.249
25.08.23	23:00	24.00	60.52	5.0	64.731	65.84	60.18	3.5	58.813	59.81	6.116	6.221	0.392	0.284
26.08.23	23:00	24.00	59.45	5.0	63.154	64.20	59.08	3.5	58.253	59.21	5.111	5.196	0.327	0.237
27.08.23	23:00	24.00	60.75	5.0	63.442	64.54	60.36	3.5	58.018	59.01	5.688	5.786	0.370	0.270
28.08.23	23:00	24.00	61.07	5.0	63.682	64.79	60.69	3.5	58.303	59.31	5.657	5.756	0.369	0.269
29.08.23	23:00	24.00	61.85	5.0	64.034	65.18	61.44	3.5	58.801	59.84	5.405	5.502	0.360	0.265
30.08.23	23:00	24.00	61.07	5.0	63.750	64.86	60.72	3.5	57.883	58.89	6.119	6.225	0.395	0.288
31.08.23	23:00	24.00	60.37	5.0	63.721	64.81	59.97	3.5	57.766	58.74	6.304	6.411	0.405	0.294
01.09.23	23:00	24.00	60.87	5.0	64.974	66.10	60.43	3.5	59.262	60.28	5.887	5.989	0.386	0.282
02.09.23	23:00	24.00	61.37	5.0	64.318	65.45	60.98	3.5	58.646	59.67	5.906	6.010	0.387	0.283
03.09.23	23:00	24.00	61.19	5.0	63.868	64.99	60.77	3.5	57.678	58.68	6.391	6.503	0.417	0.304
04.09.23	23:00	24.00	61.25	5.0	67.582	68.77	60.88	3.5	61.292	62.36	6.469	6.582	0.421	0.307
05.09.23	23:00	24.00	59.79	5.0	53.983	54.89	59.39	3.5	49.336	50.16	4.937	5.019	0.316	0.230
06.09.23	23:00	24.00	58.56	5.0	44.469	45.19	57.86	3.5	38.207	38.81	6.478	6.583	0.407	0.293
07.09.23	23:00	24.00	59.43	5.0	54.595	55.50	58.88	3.5	49.351	50.16	5.492	5.583	0.354	0.258
08.09.23	23:00	24.00	61.04	5.0	62.721	63.81	60.58	3.5	56.340	57.31	6.573	6.688	0.428	0.313
09.09.23	23:00	24.00	60.37	5.0	62.103	63.16	59.97	3.5	55.777	56.72	6.436	6.545	0.412	0.299
10.09.23	23:00	24.00	59.65	5.0	61.671	62.70	59.20	3.5	55.632	56.55	6.305	6.410	0.402	0.291
11.09.23	23:00	24.00	59.95	5.0	62.641	63.70	59.49	3.5	55.737	56.67	7.138	7.258	0.455	0.329
12.09.23	23:00	24.00	59.65	5.0	61.925	62.96	59.26	3.5	55.628	56.55	6.523	6.632	0.412	0.297
13.09.23	23:00	24.00	60.81	5.0	62.197	63.27	60.33	3.5	56.676	57.65	5.695	5.793	0.375	0.275
14.09.23	23:00	24.00	63.87	5.0	63.746	64.96	63.39	3.5	57.352	58.43	6.509	6.633	0.445	0.330
15.09.23	23:00	24.00	63.15	5.0	62.625	63.79	62.69	3.5	57.501	58.56	5.315	5.414	0.364	0.270
16.09.23	23:00	24.00	62.60	5.0	62.493	63.64	62.16	3.5	56.389	57.41	6.364	6.480	0.425	0.313
17.09.23	23:00	24.00	61.98	5.0	62.165	63.28	61.52	3.5	55.577	56.56	6.723	6.843	0.444	0.326
18.09.23	23:00	24.00	62.01	5.0	61.452	62.56	61.53	3.5	54.561	55.53	7.085	7.212	0.467	0.342
19.09.23	23:00	24.00	63.19	5.0	62.556	63.72	62.68	3.5	56.418	57.46	6.415	6.534	0.435	0.322
20.09.23	23:00	24.00	64.30	5.0	62.336	63.53	63.82	3.5	56.588	57.66	5.967	6.082	0.413	0.308
21.09.23	23:00	24.00	62.36	5.0	37.145	37.82	61.63	3.5	35.138	35.77	2.490	2.535	0.177	0.133
22.09.23	23:00	24.00	43.57	5.0	8.669	8.75	37.10	3.5	3.324	3.35	5.486	5.536	0.258	0.162
ИТОГО		744.00	60.55	5.0	1843.11	1875.26	59.91	3.5	1665.66	1694.47	184.255	187.428	11.947	8.704
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 17.6°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 17.6°C

Дата: 22 Сентябрь 2023

Представитель потребителя: С. В. Пономарев/

