

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/23г.-22/09/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 5**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 17,6 Град С

Заводской номер 2137 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.08.23	0,476	7,638	0,000	7,638	7,778	0,000	60,66	39,99	20,67	5,00	3,50	24:00	7,78	0,342
24.08.23	0,494	7,890	0,000	7,890	8,035	0,000	61,12	40,06	21,06	5,00	3,50	24:00	8,03	0,355
25.08.23	0,487	7,773	0,000	7,773	7,916	0,000	61,44	40,68	20,76	5,00	3,50	24:00	7,92	0,350
26.08.23	0,511	8,160	0,000	8,160	8,309	0,000	60,73	40,06	20,67	5,00	3,50	24:00	8,31	0,367
27.08.23	0,453	7,210	0,000	7,210	7,343	0,000	60,62	40,49	20,13	5,00	3,50	24:00	7,34	0,326
28.08.23	0,491	7,794	0,000	7,794	7,939	0,000	61,78	40,72	21,06	5,00	3,50	24:00	7,94	0,354
29.08.23	0,476	7,351	0,000	7,351	7,495	0,000	63,33	42,09	21,24	5,00	3,50	24:00	7,49	0,347
30.08.23	0,513	7,977	0,000	7,977	8,131	0,000	62,73	41,32	21,41	5,00	3,50	24:00	8,13	0,372
31.08.23	0,525	8,046	0,000	8,046	8,205	0,000	63,51	41,03	22,48	5,00	3,50	24:00	8,20	0,383
01.09.23	0,504	7,715	0,000	7,715	7,868	0,000	64,00	41,47	22,53	5,00	3,50	24:00	7,87	0,368
02.09.23	0,502	7,723	0,000	7,723	7,875	0,000	63,92	41,76	22,16	5,00	3,50	24:00	7,87	0,366
03.09.23	0,569	8,765	0,000	8,765	8,937	0,000	62,62	40,93	21,69	5,00	3,50	24:00	8,94	0,414
04.09.23	0,537	8,255	0,000	8,255	8,418	0,000	63,12	40,76	22,36	5,00	3,50	24:00	8,42	0,392
05.09.23	0,517	8,004	0,000	8,004	8,160	0,000	62,76	41,02	21,74	5,00	3,50	24:00	8,16	0,377
06.09.23	0,547	8,443	0,000	8,443	8,609	0,000	62,38	40,84	21,54	5,00	3,50	24:00	8,61	0,398
07.09.23	0,518	8,073	0,000	8,073	8,228	0,000	62,21	39,91	22,30	5,00	3,50	24:00	8,23	0,376
08.09.23	0,468	7,299	0,000	7,299	7,439	0,000	62,79	39,78	23,01	5,00	3,50	24:00	7,44	0,340
09.09.23	0,556	8,707	0,000	8,707	8,873	0,000	62,64	39,19	23,45	5,00	3,50	24:00	8,87	0,403
10.09.23	0,529	8,382	0,000	8,382	8,538	0,000	62,24	38,64	23,60	5,00	3,50	24:00	8,54	0,382
11.09.23	0,491	7,705	0,000	7,705	7,851	0,000	62,57	38,91	23,66	5,00	3,50	24:00	7,85	0,355
12.09.23	0,511	8,124	0,000	8,124	8,274	0,000	61,71	38,74	22,97	5,00	3,50	24:00	8,27	0,368
13.09.23	0,480	7,518	0,000	7,518	7,661	0,000	62,26	38,90	23,36	5,00	3,50	24:00	7,66	0,347
14.09.23	0,554	8,406	0,000	8,406	8,576	0,000	63,93	40,09	23,84	5,00	3,50	24:00	8,58	0,406
15.09.23	0,501	7,704	0,000	7,704	7,856	0,000	63,97	39,79	24,18	5,00	3,50	24:00	7,86	0,366
16.09.23	0,550	8,473	0,000	8,473	8,639	0,000	63,73	39,95	23,78	5,00	3,50	24:00	8,64	0,401
17.09.23	0,594	9,190	0,000	9,190	9,369	0,000	62,96	39,03	23,93	5,00	3,50	24:00	9,37	0,432
18.09.23	0,509	7,782	0,000	7,782	7,937	0,000	63,96	41,32	22,64	5,00	3,50	24:00	7,94	0,372
19.09.23	0,546	8,286	0,000	8,286	8,453	0,000	64,25	42,33	21,92	5,00	3,50	24:00	8,45	0,400
20.09.23	0,204	3,216	0,000	3,216	3,277	0,000	44,58	38,82	5,76	5,00	3,50	24:00	3,28	0,148
21.09.23	0,354	5,745	0,000	5,745	5,852	0,000	47,96	36,76	11,20	5,00	3,50	24:00	5,85	0,253
22.09.23	0,545	8,716	0,000	8,716	8,877	0,000	61,31	41,29	20,02	5,00	3,50	24:00	8,88	0,391
Итого:	15,512	242,071	0,000	242,071	246,717	0,000	61,54	40,22	21,33	5,00	3,50	744:00	246,72	11,251

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

25.09.23



Промарёв С. В. /