

Месячный отчет за Сентябрь 2023
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.08.23
Конец отчетного периода: 22.09.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.53
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=63239
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.08.23	23:00	24.00	58.90	5.0	9.650	9.81	34.44	3.5	0.000	0.00	9.650	9.807	0.569	0.399
24.08.23	23:00	24.00	58.59	5.0	8.660	8.80	34.75	3.5	0.000	0.00	8.660	8.800	0.508	0.355
25.08.23	23:00	24.00	58.94	5.0	9.052	9.20	35.01	3.5	0.000	0.00	9.052	9.200	0.534	0.374
26.08.23	23:00	24.00	58.63	5.0	8.450	8.59	34.72	3.5	0.000	0.00	8.450	8.587	0.496	0.347
27.08.23	23:00	24.00	59.15	5.0	8.723	8.87	34.93	3.5	0.000	0.00	8.723	8.866	0.516	0.363
28.08.23	23:00	24.00	60.16	5.0	11.370	11.56	35.25	3.5	0.000	0.00	11.370	11.563	0.684	0.484
29.08.23	23:00	24.00	60.70	5.0	8.399	8.54	35.67	3.5	0.000	0.00	8.399	8.544	0.510	0.362
30.08.23	23:00	24.00	59.04	5.0	8.398	8.54	34.88	3.5	0.000	0.00	8.398	8.535	0.496	0.348
31.08.23	23:00	24.00	59.24	5.0	9.939	10.10	35.04	3.5	0.000	0.00	9.939	10.103	0.589	0.414
01.09.23	23:00	24.00	59.72	5.0	8.580	8.72	34.89	3.5	0.000	0.00	8.580	8.724	0.513	0.362
02.09.23	23:00	24.00	60.10	5.0	9.650	9.81	34.61	3.5	0.000	0.00	9.650	9.813	0.580	0.410
03.09.23	23:00	24.00	59.48	5.0	8.476	8.62	34.46	3.5	0.000	0.00	8.476	8.617	0.504	0.355
04.09.23	23:00	24.00	59.40	5.0	8.413	8.55	34.45	3.5	0.000	0.00	8.413	8.552	0.500	0.352
05.09.23	23:00	24.00	58.63	5.0	9.116	9.26	33.54	3.5	0.000	0.00	9.116	9.263	0.535	0.374
06.09.23	23:00	24.00	57.62	5.0	7.906	8.03	32.81	3.5	0.000	0.00	7.906	8.030	0.456	0.317
07.09.23	23:00	24.00	58.49	5.0	9.680	9.84	32.88	3.5	0.000	0.00	9.680	9.836	0.566	0.396
08.09.23	23:00	24.00	58.75	5.0	7.476	7.60	33.00	3.5	0.000	0.00	7.476	7.597	0.439	0.308
09.09.23	23:00	24.00	58.46	5.0	8.454	8.59	32.88	3.5	0.000	0.00	8.454	8.590	0.494	0.346
10.09.23	23:00	24.00	58.73	5.0	10.519	10.69	33.00	3.5	0.000	0.00	10.519	10.689	0.618	0.433
11.09.23	23:00	24.00	58.31	5.0	8.847	8.99	33.00	3.5	0.000	0.00	8.847	8.988	0.516	0.360
12.09.23	23:00	24.00	58.61	5.0	8.818	8.96	32.80	3.5	0.000	0.00	8.818	8.960	0.517	0.362
13.09.23	23:00	24.00	59.21	5.0	9.237	9.39	33.16	3.5	0.000	0.00	9.237	9.389	0.547	0.385
14.09.23	23:00	24.00	61.78	5.0	9.163	9.33	33.77	3.5	0.000	0.00	9.163	9.326	0.566	0.405
15.09.23	23:00	24.00	61.01	5.0	8.601	8.75	33.61	3.5	0.000	0.00	8.601	8.751	0.525	0.374
16.09.23	23:00	24.00	60.78	5.0	8.238	8.38	33.44	3.5	0.000	0.00	8.238	8.380	0.501	0.356
17.09.23	23:00	24.00	60.25	5.0	9.460	9.62	33.42	3.5	0.000	0.00	9.460	9.621	0.570	0.404
18.09.23	23:00	24.00	60.10	5.0	9.524	9.69	33.57	3.5	0.000	0.00	9.524	9.685	0.573	0.405
19.09.23	23:00	24.00	60.83	5.0	8.671	8.82	33.71	3.5	0.000	0.00	8.671	8.821	0.528	0.375
20.09.23	23:00	24.00	61.54	5.0	8.915	9.07	33.85	3.5	0.000	0.00	8.915	9.073	0.549	0.392
21.09.23	23:00	24.00	60.45	5.0	5.390	5.48	29.65	3.5	0.000	0.00	5.390	5.482	0.326	0.231
22.09.23	23:00	24.00	46.06	5.0	4.191	4.23	28.41	3.5	0.000	0.00	4.191	4.234	0.193	0.119
ИТОГО		744.00	59.09	5.0	269.96	274.43	33.66	3.5	0.00	0.00	269.964	274.426	16.018	11.267
		ч	°C	кг/CM2	т	м3	°C	кг/CM2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 17.6°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 17.6°C

Потребление ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ за отчетный период:

274.426м3

Общее потребление ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за отчетный период (Qрасчет):

11.267Гкал

Дата: 22 Сентябрь 2023

Представитель потребителя

/С. В. Пономарев/

