

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/23г.-22/09/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 55**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 17,6 Град С

Заводской номер 2710 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.08.23	0,459	7,850	0,000	7,850	7,976	0,000	56,15	24,13	32,02	5,50	3,50	24:00	7,98	0,321
24.08.23	0,414	7,064	0,000	7,064	7,178	0,000	55,71	24,64	31,07	5,50	3,50	24:00	7,18	0,289
25.08.23	0,449	7,616	0,000	7,616	7,740	0,000	56,27	24,88	31,39	5,50	3,50	24:00	7,74	0,315
26.08.23	0,353	6,142	0,000	6,142	6,238	0,000	55,05	24,36	30,69	5,50	3,50	24:00	6,24	0,245
27.08.23	0,494	8,321	0,000	8,321	8,458	0,000	56,28	24,28	32,00	5,50	3,50	24:00	8,46	0,347
28.08.23	0,398	6,728	0,000	6,728	6,839	0,000	56,04	24,75	31,29	5,50	3,50	24:00	6,84	0,279
29.08.23	0,450	7,435	0,000	7,435	7,563	0,000	57,05	24,68	32,37	5,50	3,50	24:00	7,56	0,319
30.08.23	0,471	8,021	0,000	8,021	8,151	0,000	55,45	24,43	31,02	5,50	3,50	24:00	8,15	0,330
31.08.23	0,520	8,740	0,000	8,740	8,885	0,000	56,52	24,69	31,83	5,50	3,50	24:00	8,88	0,366
01.09.23	0,468	7,839	0,000	7,839	7,970	0,000	55,76	24,40	31,36	5,50	3,50	24:00	7,97	0,330
02.09.23	0,465	7,809	0,000	7,809	7,939	0,000	56,68	24,16	32,52	5,50	3,50	24:00	7,94	0,328
03.09.23	0,509	8,510	0,000	8,510	8,653	0,000	56,50	24,03	32,47	5,50	3,50	24:00	8,65	0,359
04.09.23	0,452	7,707	0,000	7,707	7,832	0,000	56,85	24,18	32,67	5,50	3,50	24:00	7,83	0,317
05.09.23	0,514	8,858	0,000	8,858	8,998	0,000	54,98	23,18	31,80	5,50	3,50	24:00	9,00	0,358
06.09.23	0,471	8,177	0,000	8,177	8,305	0,000	55,93	23,27	32,66	5,50	3,50	24:00	8,30	0,327
07.09.23	0,498	8,557	0,000	8,557	8,694	0,000	55,79	22,81	32,98	5,50	3,50	24:00	8,69	0,347
08.09.23	0,477	8,098	0,000	8,098	8,230	0,000	57,06	22,92	34,14	5,50	3,50	24:00	8,23	0,334
09.09.23	0,512	8,740	0,000	8,740	8,881	0,000	56,82	23,13	33,69	5,50	3,50	24:00	8,88	0,358
10.09.23	0,570	9,667	0,000	9,667	9,825	0,000	55,40	23,13	32,27	5,50	3,50	24:00	9,82	0,400
11.09.23	0,519	8,894	0,000	8,894	9,036	0,000	56,68	23,37	33,31	5,50	3,50	24:00	9,04	0,362
12.09.23	0,497	8,464	0,000	8,464	8,601	0,000	56,48	23,40	33,08	5,50	3,50	24:00	8,60	0,348
13.09.23	0,530	8,880	0,000	8,880	9,029	0,000	56,07	23,22	32,85	5,50	3,50	24:00	9,03	0,373
14.09.23	0,473	7,635	0,000	7,635	7,772	0,000	57,77	23,47	34,30	5,50	3,50	24:00	7,77	0,338
15.09.23	0,462	7,622	0,000	7,622	7,753	0,000	57,88	23,30	34,58	5,50	3,50	24:00	7,75	0,328
16.09.23	0,543	8,956	0,000	8,956	9,111	0,000	58,68	21,95	36,73	5,50	3,50	24:00	9,11	0,386
17.09.23	0,590	9,743	0,000	9,743	9,910	0,000	57,93	22,85	35,08	5,50	3,50	24:00	9,91	0,419
18.09.23	0,477	7,936	0,000	7,936	8,070	0,000	57,03	23,08	33,95	5,50	3,50	24:00	8,07	0,337
19.09.23	0,495	8,120	0,000	8,120	8,261	0,000	59,25	22,33	36,92	5,50	3,50	24:00	8,26	0,352
20.09.23	0,556	9,010	0,000	9,010	9,171	0,000	58,40	22,96	35,44	5,50	3,50	24:00	9,17	0,397
21.09.23	0,224	3,790	0,000	3,790	3,852	0,000	43,63	22,57	21,06	5,50	3,50	24:00	3,85	0,157
22.09.23	0,200	4,096	0,000	4,096	4,143	0,000	32,07	20,87	11,20	5,50	3,50	24:00	4,14	0,128
Итого:	14,506	245,024	0,000	245,024	249,063	0,000	55,42	23,53	31,89	5,50	3,50	744:00	249,06	10,193

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

25.09.23



Пономарёв С. В. /