

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/23г.-22/09/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 65**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 17,6 Град С

Заводской номер 2709 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.08.23	0,417	42,456	35,956	6,499	43,191	36,572	60,87	60,39	0,48	5,50	3,40	24:00	6,61	0,302
24.08.23	0,429	43,145	36,455	6,691	43,897	37,083	61,04	60,57	0,47	5,50	3,40	24:00	6,81	0,311
25.08.23	0,382	42,072	36,110	5,962	42,799	36,727	60,67	60,24	0,43	5,50	3,40	23:30	6,07	0,277
26.08.23	0,415	42,352	35,720	6,632	43,052	36,303	59,29	58,85	0,44	5,50	3,40	23:30	6,74	0,299
27.08.23	0,465	43,379	36,102	7,277	44,132	36,721	60,89	60,43	0,46	5,50	3,40	23:50	7,40	0,337
28.08.23	0,433	43,292	36,574	6,717	44,058	37,215	61,58	61,12	0,46	5,50	3,40	24:00	6,84	0,315
29.08.23	0,450	43,522	36,593	6,929	44,301	37,241	61,85	61,38	0,47	5,50	3,40	23:50	7,05	0,328
30.08.23	0,419	42,885	36,292	6,593	43,627	36,914	60,91	60,45	0,46	5,50	3,40	24:00	6,71	0,303
01.09.23	0,443	44,151	37,290	6,861	44,922	37,932	60,99	59,94	0,43	5,50	3,40	23:30	6,75	0,304
02.09.23	0,414	43,247	36,871	6,376	44,018	37,521	61,80	61,33	0,47	5,50	3,40	24:00	6,98	0,323
03.09.23	0,505	43,907	36,071	7,836	44,684	36,701	61,52	61,03	0,49	5,50	3,40	24:00	6,49	0,302
04.09.23	0,452	45,461	38,400	7,061	46,261	39,070	61,41	60,96	0,45	5,50	3,40	24:00	7,97	0,367
05.09.23	0,422	38,181	31,398	6,783	38,812	31,911	59,25	58,66	0,59	5,50	3,40	23:50	7,18	0,328
06.09.23	0,401	29,973	23,424	6,550	30,447	23,786	57,89	57,15	0,74	5,50	3,40	23:30	6,89	0,302
07.09.23	0,445	38,724	31,658	7,065	39,369	32,177	59,25	58,64	0,61	5,50	3,40	24:00	7,18	0,320
08.09.23	0,450	42,313	35,346	6,967	43,055	35,957	61,23	60,68	0,55	5,50	3,40	24:00	7,09	0,328
09.09.23	0,461	42,028	34,717	7,311	42,739	35,297	60,18	59,64	0,54	5,50	3,40	24:00	7,43	0,332
10.09.23	0,538	43,251	34,665	8,586	43,978	35,240	59,92	59,38	0,54	5,50	3,40	24:00	8,73	0,386
11.09.23	0,467	42,086	34,687	7,399	42,799	35,267	60,16	59,63	0,53	5,50	3,40	24:00	7,52	0,337
12.09.23	0,459	40,854	33,423	7,431	41,525	33,966	59,04	58,54	0,50	5,50	3,40	23:10	7,55	0,329
13.09.23	0,476	42,611	35,332	7,279	43,373	35,954	61,75	61,19	0,56	5,50	3,40	24:00	7,41	0,348
14.09.23	0,488	42,821	35,553	7,268	43,635	36,220	63,91	63,32	0,59	5,50	3,40	23:50	7,41	0,360
15.09.23	0,429	42,056	35,610	6,446	42,832	36,258	62,92	62,34	0,58	5,50	3,40	24:00	6,57	0,315
16.09.23	0,446	41,323	34,510	6,813	42,073	35,129	62,35	61,77	0,58	5,50	3,40	23:40	6,94	0,326
17.09.23	0,515	42,315	34,429	7,886	43,078	35,040	62,12	61,53	0,59	5,50	3,40	24:00	8,03	0,376
18.09.23	0,479	41,157	33,886	7,271	41,908	34,495	62,50	61,89	0,61	5,50	3,40	24:00	7,40	0,351
19.09.23	0,457	41,877	35,030	6,847	42,660	35,676	63,37	62,77	0,60	5,50	3,40	24:00	6,97	0,337
20.09.23	0,514	42,951	35,294	7,657	43,768	35,956	63,90	63,30	0,60	5,50	3,40	24:00	7,80	0,379
21.09.23	0,191	22,562	19,645	2,917	22,961	19,988	49,00	47,20	1,80	5,50	3,40	24:00	2,97	0,139
22.09.23	0,128	4,182	1,277	2,906	4,216	1,283	31,47	29,27	2,20	5,50	3,40	20:10	2,93	0,077
Итого:	13,410	1243,306	1033,850	209,456	1265,064	1051,734	59,79	59,17	0,62	5,50	3,40	736:10	213,10	9,723

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

25.09.23



Пономарёв С. В. /