

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/23г.-22/09/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 69**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 17,6 Град С

Заводской номер 2731 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.08.23	0,245	4,523	0,000	4,523	4,586	0,000	52,89	28,74	24,15	5,50	3,50	24:00	4,59	0,165
24.08.23	0,265	4,810	0,000	4,810	4,879	0,000	53,16	29,14	24,02	5,50	3,50	24:00	4,88	0,180
25.08.23	0,264	4,774	0,000	4,774	4,843	0,000	53,79	29,52	24,27	5,50	3,50	24:00	4,84	0,180
26.08.23	0,261	4,773	0,000	4,773	4,841	0,000	53,18	29,28	23,90	5,50	3,50	24:00	4,84	0,177
27.08.23	0,315	5,613	0,000	5,613	5,697	0,000	53,46	29,06	24,40	5,50	3,50	24:00	5,70	0,216
28.08.23	0,267	4,823	0,000	4,823	4,893	0,000	53,80	29,41	24,39	5,50	3,50	24:00	4,89	0,182
29.08.23	0,280	4,903	0,000	4,903	4,978	0,000	54,88	29,08	25,80	5,50	3,50	24:00	4,98	0,193
30.08.23	0,270	4,940	0,000	4,940	5,010	0,000	53,25	29,12	24,13	5,50	3,50	24:00	5,01	0,183
31.08.23	0,315	5,588	0,000	5,588	5,672	0,000	53,99	28,92	25,07	5,50	3,50	24:00	5,67	0,217
01.09.23	0,265	4,788	0,000	4,788	4,858	0,000	53,52	28,50	25,02	5,50	3,50	24:00	4,86	0,181
02.09.23	0,291	5,211	0,000	5,211	5,288	0,000	54,18	28,10	26,08	5,50	3,50	24:00	5,29	0,199
03.09.23	0,297	5,312	0,000	5,312	5,390	0,000	54,02	27,93	26,09	5,50	3,50	24:00	5,39	0,203
04.09.23	0,269	4,869	0,000	4,869	4,939	0,000	53,45	28,01	25,44	5,50	3,50	24:00	4,94	0,183
05.09.23	0,260	4,782	0,000	4,782	4,849	0,000	52,63	27,49	25,14	5,50	3,50	24:00	4,85	0,176
06.09.23	0,265	4,897	0,000	4,897	4,965	0,000	52,53	26,69	25,84	5,50	3,50	24:00	4,96	0,179
07.09.23	0,289	5,282	0,000	5,282	5,357	0,000	53,99	25,82	28,17	5,50	3,50	24:00	5,36	0,196
08.09.23	0,285	5,180	0,000	5,180	5,254	0,000	54,14	26,01	28,13	5,50	3,50	24:00	5,25	0,194
09.09.23	0,307	5,609	0,000	5,609	5,689	0,000	53,40	26,38	27,02	5,50	3,50	24:00	5,69	0,209
10.09.23	0,294	5,387	0,000	5,387	5,463	0,000	52,12	26,07	26,05	5,50	3,50	24:00	5,46	0,199
11.09.23	0,298	5,423	0,000	5,423	5,501	0,000	53,24	26,20	27,04	5,50	3,50	24:00	5,50	0,202
12.09.23	0,332	5,948	0,000	5,948	6,036	0,000	54,00	26,09	27,91	5,50	3,50	24:00	6,04	0,228
13.09.23	0,273	4,941	0,000	4,941	5,013	0,000	52,87	25,54	27,33	5,50	3,50	24:00	5,01	0,186
14.09.23	0,319	5,546	0,000	5,546	5,633	0,000	55,31	25,44	29,87	5,50	3,50	24:00	5,63	0,222
15.09.23	0,287	5,115	0,000	5,115	5,191	0,000	54,11	25,31	28,80	5,50	3,50	24:00	5,19	0,197
16.09.23	0,327	5,755	0,000	5,755	5,843	0,000	55,05	25,19	29,86	5,50	3,50	24:00	5,84	0,225
17.09.23	0,359	6,285	0,000	6,285	6,382	0,000	53,47	25,09	28,38	5,50	3,50	24:00	6,38	0,249
18.09.23	0,268	4,856	0,000	4,856	4,926	0,000	53,93	25,38	28,55	5,50	3,50	24:00	4,93	0,182
19.09.23	0,350	6,091	0,000	6,091	6,186	0,000	54,78	25,17	29,61	5,50	3,50	24:00	6,19	0,243
20.09.23	0,324	5,651	0,000	5,651	5,739	0,000	54,86	25,04	29,82	5,50	3,50	24:00	5,74	0,224
21.09.23	0,118	2,251	0,000	2,251	2,281	0,000	43,78	24,80	18,98	5,50	3,50	24:00	2,28	0,078
22.09.23	0,163	3,270	0,000	3,270	3,311	0,000	35,11	23,05	12,06	5,50	3,50	24:00	3,31	0,105
Итого:	8,721	157,196	0,000	157,196	159,493	0,000	52,80	26,95	25,85	5,50	3,50	744:00	159,49	5,954

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

25.09.23



Полномарёв С. В. /