

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/23г.-22/09/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 9**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 17,6 Град С

Заводской номер 00182702 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х89СС ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.08.23	0,504	8,31	0,00	8,31	8,46	0,00	60,69	29,10	31,59	5,00	3,50	24,00	8,46	0,358
24.08.23	0,540	8,89	0,00	8,89	9,06	0,00	60,76	29,37	31,39	5,00	3,50	24,00	9,06	0,384
25.08.23	0,460	7,63	0,00	7,63	7,75	0,00	60,66	29,60	31,06	5,00	3,50	24,00	7,75	0,326
26.08.23	0,539	8,88	0,00	8,88	9,05	0,00	60,81	29,36	31,45	5,00	3,50	24,00	9,05	0,383
27.08.23	0,530	8,66	0,00	8,66	8,82	0,00	61,24	29,13	32,11	5,00	3,50	24,00	8,82	0,378
28.08.23	0,522	8,59	0,00	8,59	8,76	0,00	61,01	29,35	31,66	5,00	3,50	24,00	8,76	0,371
29.08.23	0,523	8,34	0,00	8,34	8,49	0,00	63,01	29,82	33,19	5,00	3,50	24,00	8,49	0,376
30.08.23	0,612	9,77	0,00	9,77	9,96	0,00	62,75	29,34	33,41	5,00	3,50	24,00	9,96	0,440
31.08.23	0,567	8,93	0,00	8,93	9,09	0,00	63,33	29,54	33,79	5,00	3,50	24,00	9,09	0,410
01.09.23	0,485	7,68	0,00	7,68	7,81	0,00	62,98	29,57	33,41	5,00	3,50	24,00	7,81	0,350
02.09.23	0,504	8,00	0,00	8,00	8,15	0,00	63,09	29,29	33,80	5,00	3,50	24,00	8,15	0,363
03.09.23	0,607	9,61	0,00	9,61	9,79	0,00	63,18	29,22	33,96	5,00	3,50	24,00	9,79	0,438
04.09.23	0,525	8,33	0,00	8,33	8,48	0,00	62,89	29,23	33,66	5,00	3,50	24,00	8,48	0,378
05.09.23	0,533	8,50	0,00	8,50	8,64	0,00	62,79	29,09	33,70	5,00	3,50	24,00	8,64	0,383
06.09.23	0,564	9,00	0,00	9,00	9,17	0,00	62,64	28,78	33,86	5,00	3,50	24,00	9,17	0,406
07.09.23	0,548	8,80	0,00	8,80	8,96	0,00	62,21	28,29	33,92	5,00	3,50	24,00	8,96	0,393
08.09.23	0,495	8,00	0,00	8,00	8,17	0,00	62,08	27,97	34,11	5,00	3,50	24,00	8,17	0,354
09.09.23	0,593	9,50	0,00	9,50	9,64	0,00	62,38	27,96	34,42	5,00	3,50	24,00	9,64	0,426
10.09.23	0,592	9,54	0,00	9,54	9,70	0,00	61,81	27,58	34,23	5,00	3,50	24,00	9,70	0,424
11.09.23	0,624	10,03	0,00	10,03	10,24	0,00	62,26	27,26	35,00	5,00	3,50	24,00	10,24	0,447
12.09.23	0,609	9,93	0,00	9,93	10,11	0,00	61,18	26,98	34,20	5,00	3,50	24,00	10,11	0,434
13.09.23	0,565	9,13	0,00	9,13	9,29	0,00	61,96	27,15	34,81	5,00	3,50	24,00	9,29	0,404
14.09.23	0,585	9,21	0,00	9,21	9,39	0,00	63,78	27,31	36,47	5,00	3,50	24,00	9,39	0,423
15.09.23	0,549	8,69	0,00	8,69	8,85	0,00	63,16	27,58	35,58	5,00	3,50	24,00	8,85	0,396
16.09.23	0,581	9,21	0,00	9,21	9,39	0,00	63,14	27,65	35,49	5,00	3,50	24,00	9,39	0,419
17.09.23	0,510	8,18	0,00	8,18	8,33	0,00	62,70	27,48	35,22	5,00	3,50	24,00	8,33	0,366
18.09.23	0,605	9,50	0,00	9,50	9,69	0,00	63,57	27,55	36,02	5,00	3,50	24,00	9,69	0,438
19.09.23	0,568	8,85	0,00	8,85	9,03	0,00	64,16	27,69	36,47	5,00	3,50	24,00	9,03	0,412
20.09.23	0,239	3,93	0,00	3,93	4,01	0,00	61,59	27,12	34,47	5,00	3,50	24,00	4,01	0,170
21.09.23	0,378	6,23	0,00	6,23	6,34	0,00	60,86	25,06	35,80	5,00	3,50	24,00	6,34	0,268
22.09.23	0,544	8,93	0,00	8,93	9,06	0,00	61,09	26,63	34,46	5,00	3,50	24,00	9,06	0,387
Итого:	16,600	266,78	0,00	266,78	271,68	0,00	62,25	28,29	33,96	5,00	3,50	744,00	271,68	11,905

Mг=M1-
M2

$Q_{расч} = Q_o - (Mг \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

25.09.23



Пономарев С. В. /