

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/22г.-19/01/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, д. 73**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 0.3 Град С

Заводской номер 00191869 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 $\Phi T=1$ $T3=1$ $KC=0x5E78$ ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.12.22	3,276	102,67	98,49	4,18	106,04	99,95	86,14	56,57	29,57	6,00	4,50	24,00	4,32	3,275
21.12.22	3,284	102,24	96,82	5,42	105,53	98,26	85,34	56,25	29,09	6,00	4,50	24,00	5,59	3,282
22.12.22	3,210	101,54	97,32	4,22	104,88	98,77	85,88	56,67	29,21	6,00	4,50	24,00	4,36	3,209
23.12.22	3,339	101,17	97,24	3,93	104,62	98,69	88,12	57,41	30,71	6,00	4,50	24,00	4,06	3,338
24.12.22	3,221	90,77	86,61	4,16	93,85	87,83	88,06	55,17	32,89	6,00	4,50	24,00	4,30	3,220
25.12.22	2,862	74,30	69,35	4,95	76,65	70,09	84,20	48,95	35,25	6,00	4,50	24,00	5,11	2,861
26.12.22	2,855	74,02	69,26	4,76	76,39	69,98	84,61	49,23	35,38	6,00	4,50	24,00	4,91	2,854
27.12.22	2,941	74,34	68,60	5,74	76,74	69,35	85,04	49,34	35,70	6,00	4,50	24,00	5,93	2,939
28.12.22	2,932	74,16	67,78	6,38	76,51	68,50	84,23	48,95	35,28	6,00	4,50	24,00	6,58	2,930
29.12.22	2,769	74,41	68,47	5,94	76,63	69,19	82,11	48,80	33,31	6,00	4,50	24,00	6,12	2,767
30.12.22	2,600	74,62	67,64	6,98	76,62	68,36	77,21	46,74	30,47	6,00	4,50	24,00	7,17	2,598
31.12.22	2,713	75,93	67,50	8,43	77,98	68,22	77,14	46,61	30,53	6,00	4,50	24,00	8,66	2,710
01.01.23	2,422	73,62	68,99	4,63	75,56	69,71	77,08	47,14	29,94	6,00	4,50	24,00	4,75	2,421
02.01.23	2,515	74,19	68,55	5,64	76,20	69,27	77,41	47,08	30,33	6,00	4,50	24,00	5,79	2,513
03.01.23	2,493	73,21	68,01	5,20	75,18	68,73	77,41	46,71	30,70	6,00	4,50	24,00	5,34	2,491
04.01.23	2,382	73,39	68,58	4,81	75,30	69,30	76,01	46,62	29,39	6,00	4,50	24,00	4,94	2,381
05.01.23	2,162	72,93	67,89	5,04	74,64	68,61	71,25	44,68	26,57	6,00	4,50	24,00	5,16	2,160
06.01.23	2,109	73,31	67,49	5,82	74,97	68,18	69,26	43,98	25,28	6,00	4,50	24,00	5,95	2,107
07.01.23	2,145	73,09	67,77	5,32	74,77	68,48	70,76	44,68	26,08	6,00	4,50	24,00	5,44	2,143
08.01.23	2,234	73,93	67,30	6,63	75,66	68,00	70,91	44,69	26,22	6,00	4,50	24,00	6,79	2,232
09.01.23	2,496	73,74	68,08	5,66	75,74	68,80	77,50	47,30	30,20	6,00	4,50	24,00	5,81	2,494
10.01.23	2,906	72,99	67,53	5,46	75,37	68,26	85,61	49,54	36,07	6,00	4,50	24,00	5,64	2,904
11.01.23	3,206	72,91	67,55	5,36	75,54	68,31	90,25	50,01	40,24	6,00	4,50	24,00	5,55	3,204
12.01.23	3,212	72,93	67,90	5,03	75,50	68,62	89,87	49,28	40,59	6,00	4,50	24,00	5,21	3,210
13.01.23	3,236	73,49	68,48	5,01	76,12	69,20	90,17	49,56	40,61	6,00	4,50	24,00	5,19	3,234
14.01.23	3,012	73,91	68,45	5,46	76,33	69,21	85,49	48,33	37,16	6,00	4,50	24,00	5,64	3,010
15.01.23	2,904	73,58	67,49	6,09	75,83	68,21	82,71	47,14	35,57	6,00	4,50	24,00	6,28	2,902
16.01.23	2,515	72,42	66,87	5,55	74,60	67,72	82,58	51,92	30,66	6,00	4,50	24,00	5,72	2,513
17.01.23	3,167	104,90	98,59	6,31	108,06	100,03	82,29	55,48	26,81	6,00	4,50	24,00	6,50	3,165
18.01.23	3,150	104,63	99,30	5,33	107,79	100,74	82,46	55,22	27,24	6,00	4,50	24,00	5,49	3,148
19.01.23	3,087	104,10	99,31	4,79	107,23	100,75	82,26	55,18	27,08	6,00	4,50	24,00	4,93	3,086
Итого:	87,355	2507,44	2339,21	168,23	2582,83	2367,32	81,59	49,85	31,75	6,00	4,50	744,00	173,22	87,305

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

20.01.23



/ Пономарёв С. В. /