

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/22г.-19/01/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 29**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 00075692 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qг, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
20.12.22	2,337	0,201	84,11	82,60	2,71	86,76	83,95	2,73	84,48	58,63	25,85	6,50	3,00	24,00	2,336
21.12.22	2,337	0,222	84,47	82,73	2,99	87,12	84,08	3,02	84,00	58,50	25,50	6,50	3,00	24,00	2,336
22.12.22	2,323	0,187	83,69	82,45	2,54	86,33	83,74	2,56	84,29	58,36	25,93	6,50	3,00	24,00	2,322
23.12.22	2,376	0,163	82,55	81,55	2,22	85,23	82,93	2,23	86,28	59,16	27,12	6,50	3,00	24,00	2,375
24.12.22	2,453	0,215	82,24	80,61	2,88	84,93	81,90	2,92	86,45	58,76	27,69	6,50	3,00	24,00	2,452
25.12.22	2,286	0,203	83,10	81,72	2,76	85,71	83,00	2,80	83,61	58,12	25,49	6,50	3,00	24,00	2,285
26.12.22	2,308	0,227	83,70	82,12	3,06	86,34	83,44	3,10	83,81	58,39	25,42	6,50	3,00	24,00	2,307
27.12.22	2,277	0,189	82,98	81,83	2,56	85,62	83,15	2,59	84,12	58,55	25,57	6,50	3,00	24,00	2,276
28.12.22	2,246	0,159	82,44	81,83	2,15	85,04	83,12	2,15	83,71	58,06	25,65	6,50	3,00	24,00	2,245
29.12.22	2,151	0,164	84,14	83,48	2,24	86,67	84,82	2,25	81,84	57,91	23,93	6,50	3,00	24,00	2,150
30.12.22	1,963	0,198	83,25	82,16	2,68	85,46	83,34	2,71	76,52	54,75	21,77	6,50	3,00	24,00	1,962
31.12.22	2,021	0,264	82,94	80,90	3,57	85,11	82,01	3,67	76,34	54,35	21,99	6,50	3,00	24,00	2,020
01.01.23	1,997	0,225	84,94	83,57	3,04	87,11	84,76	3,09	76,47	55,01	21,46	6,50	3,00	24,00	1,996
02.01.23	1,961	0,166	84,47	84,07	2,26	86,71	85,27	2,27	76,59	54,91	21,68	6,50	3,00	24,00	1,960
03.01.23	2,004	0,199	83,25	82,31	2,69	85,43	83,48	2,73	76,71	54,47	22,24	6,50	3,00	24,00	2,003
04.01.23	1,898	0,216	82,51	81,44	2,89	84,61	82,57	2,91	75,20	54,15	21,05	6,50	3,00	24,00	1,897
05.01.23	1,693	0,204	81,09	80,09	2,74	82,92	81,11	2,76	70,48	51,35	19,13	6,50	3,00	24,00	1,692
06.01.23	1,635	0,228	80,84	79,39	3,10	82,56	80,35	3,14	68,55	50,31	18,24	6,50	3,00	24,00	1,634
07.01.23	1,694	0,241	81,39	79,84	3,27	83,20	80,80	3,32	69,51	50,79	18,72	6,50	3,00	24,00	1,693
08.01.23	1,748	0,272	81,26	79,25	3,69	83,07	80,22	3,77	70,04	50,90	19,14	6,50	3,00	24,00	1,747
09.01.23	1,979	0,219	82,61	81,50	2,98	84,81	82,69	3,02	76,45	54,53	21,92	6,50	3,00	24,00	1,978
10.01.23	2,313	0,191	82,56	82,14	2,55	85,20	83,47	2,57	84,58	58,43	26,15	6,50	3,00	24,00	2,312
11.01.23	2,563	0,196	82,10	81,49	2,66	84,98	82,93	2,67	89,52	60,35	29,17	6,50	3,00	24,00	2,562
12.01.23	2,639	0,205	84,18	83,46	2,77	87,09	84,87	2,81	89,42	60,14	29,28	6,50	3,00	24,00	2,638
13.01.23	2,589	0,181	84,05	83,52	2,45	86,98	84,96	2,46	89,25	60,32	28,93	6,50	3,00	24,00	2,588
14.01.23	2,319	0,168	81,83	81,50	2,26	84,46	82,78	2,27	84,90	58,28	26,62	6,50	3,00	24,00	2,318
15.01.23	2,231	0,204	81,59	80,72	2,77	84,07	81,98	2,79	82,25	56,88	25,37	6,50	3,00	24,00	2,230
16.01.23	2,168	0,175	82,11	81,81	2,35	84,57	83,06	2,37	81,42	56,72	24,70	6,50	3,00	24,00	2,167
17.01.23	2,222	0,268	82,57	80,95	3,60	84,97	82,17	3,65	80,45	56,01	24,44	6,50	3,00	24,00	2,221
18.01.23	2,117	0,156	82,42	82,32	2,11	84,82	83,52	2,13	80,77	56,56	24,21	6,50	3,00	24,00	2,116
19.01.23	2,152	0,191	82,11	81,47	2,59	84,51	82,69	2,62	80,70	56,34	24,36	6,50	3,00	24,00	2,151
Итого:	67,000	6,297	2567,49	2534,82	85,13	2642,39	2573,16	86,08	80,60	56,45	24,15	6,50	3,00	744,00	66,974

Mг=M3

$Q_{расч} = Q_o - (Mг \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

20.01.23

