

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/22г.-19/01/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 61**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 00192154 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.12.22	2,001	65,58	62,18	3,40	67,74	63,14	85,65	58,20	27,45	5,50	4,00	24,00	3,51	2,000
21.12.22	1,958	64,95	61,44	3,51	67,09	62,40	85,09	58,14	26,95	5,50	4,00	24,00	3,63	1,957
22.12.22	1,979	64,86	61,19	3,67	66,99	62,15	85,25	58,04	27,21	5,50	4,00	24,00	3,79	1,978
23.12.22	2,060	64,47	61,03	3,44	66,63	61,99	87,67	58,93	28,74	5,50	4,00	24,00	3,56	2,059
24.12.22	2,093	64,00	60,27	3,73	66,16	61,23	88,00	58,81	29,19	5,50	4,00	24,00	3,86	2,092
25.12.22	2,021	65,04	60,78	4,26	67,13	61,74	84,93	57,67	27,26	5,50	4,00	24,00	4,40	2,020
26.12.22	1,941	64,23	60,91	3,32	66,36	61,87	85,34	58,19	27,15	5,50	4,00	24,00	3,43	1,940
27.12.22	1,995	64,44	60,49	3,95	66,60	61,45	85,74	58,40	27,34	5,50	4,00	24,00	4,08	1,994
28.12.22	1,978	64,14	60,02	4,12	66,21	60,98	84,87	57,79	27,08	5,50	4,00	24,00	4,25	1,977
29.12.22	1,886	64,46	60,42	4,04	66,42	61,36	82,75	57,14	25,61	5,50	4,00	24,00	4,16	1,885
30.12.22	1,737	63,83	59,49	4,34	65,53	60,28	77,57	54,05	23,52	5,50	4,00	24,00	4,46	1,736
31.12.22	1,795	64,14	59,03	5,11	65,84	59,84	77,54	53,91	23,63	5,50	4,00	24,00	5,25	1,793
01.01.23	1,670	64,00	60,76	3,24	65,69	61,62	77,60	54,27	23,33	5,50	4,00	24,00	3,33	1,669
02.01.23	1,699	63,84	60,44	3,40	65,53	61,27	77,87	54,20	23,67	5,50	4,00	24,00	3,49	1,698
03.01.23	1,711	63,46	60,02	3,44	65,14	60,80	77,84	53,78	24,06	5,50	4,00	24,00	3,53	1,710
04.01.23	1,684	64,10	60,24	3,86	65,76	61,04	76,53	53,50	23,03	5,50	4,00	24,00	3,96	1,683
05.01.23	1,525	63,75	59,82	3,93	65,23	60,54	71,52	50,74	20,78	5,50	4,00	24,00	4,02	1,524
06.01.23	1,445	63,26	59,30	3,96	64,70	60,02	69,17	49,42	19,75	5,50	4,00	24,00	4,05	1,444
07.01.23	1,611	63,10	57,00	6,10	64,58	57,69	71,03	50,41	20,62	5,50	4,00	24,00	6,24	1,609
08.01.23	1,511	63,53	59,49	4,04	65,03	60,21	71,19	50,65	20,54	5,50	4,00	24,00	4,14	1,510
09.01.23	1,675	63,61	60,40	3,21	65,35	61,22	77,71	54,14	23,57	5,50	4,00	24,00	3,30	1,674
10.01.23	2,014	63,64	60,05	3,59	65,73	61,01	86,03	57,69	28,34	5,50	4,00	24,00	3,71	2,013
11.01.23	2,213	63,42	59,83	3,59	65,72	60,79	90,89	59,41	31,48	5,50	4,00	24,00	3,72	2,212
12.01.23	2,182	62,98	59,81	3,17	65,25	60,77	90,61	58,97	31,64	5,50	4,00	24,00	3,28	2,181
13.01.23	2,219	63,55	60,13	3,42	65,91	61,09	91,04	59,38	31,66	5,50	4,00	24,00	3,55	2,218
14.01.23	2,088	63,94	59,97	3,97	66,06	60,93	86,38	57,36	29,02	5,50	4,00	24,00	4,10	2,087
15.01.23	2,023	63,92	59,23	4,69	65,85	60,08	83,14	55,59	27,55	5,50	4,00	24,00	4,83	2,022
16.01.23	1,965	64,32	60,14	4,18	66,27	61,09	82,90	55,99	26,91	5,50	4,00	24,00	4,31	1,964
17.01.23	1,899	64,00	60,17	3,83	65,91	61,08	81,60	55,30	26,30	5,50	4,00	24,00	3,94	1,898
18.01.23	1,938	64,22	59,99	4,23	66,15	60,91	81,90	55,39	26,51	5,50	4,00	24,00	4,36	1,937
19.01.23	1,893	63,65	59,75	3,90	65,57	60,65	81,75	55,44	26,31	5,50	4,00	24,00	4,02	1,892
Итого:	58,409	1984,43	1863,79	120,64	2044,13	1891,24	81,84	55,84	26,01	5,50	4,00	744,00	124,24	58,373

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

20.01.23



Пономарёв С. В. /