

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/22г.-19/01/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 1**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{Φ} = 0,3 Град С

Заводской номер 00188004 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.12.22	4,326	120,59	116,37	4,22	124,63	117,91	87,00	53,02	33,98	6,00	4,00	24,00	4,36	4,325
21.12.22	4,252	119,69	115,52	4,17	123,70	117,11	86,95	53,34	33,61	6,00	4,00	24,00	4,31	4,251
22.12.22	4,259	119,47	115,44	4,03	123,45	116,95	86,87	53,07	33,80	6,00	4,00	24,00	0,00	4,258
23.12.22	4,415	118,89	114,51	4,38	122,99	116,03	88,41	53,29	35,12	6,00	4,00	24,00	4,53	4,414
24.12.22	4,542	120,62	115,75	4,87	124,78	117,32	88,50	53,04	35,46	6,00	4,00	24,00	5,04	4,541
25.12.22	4,281	121,50	116,96	4,54	125,47	118,46	85,94	52,71	33,23	6,00	4,00	24,00	4,69	4,280
26.12.22	4,254	122,13	117,54	4,59	126,15	119,16	86,02	53,23	32,79	6,00	4,00	24,00	4,74	4,253
27.12.22	4,214	121,96	117,65	4,31	125,98	119,31	86,15	53,56	32,59	6,00	4,00	24,00	4,45	4,213
28.12.22	4,234	121,47	117,03	4,44	125,46	118,67	86,19	53,34	32,85	6,00	4,00	24,00	0,00	4,233
29.12.22	4,067	122,13	118,05	4,08	125,98	119,66	84,36	52,87	31,49	6,00	4,00	24,00	4,21	4,066
30.12.22	3,785	123,16	117,57	5,59	126,58	119,01	78,52	50,09	28,43	6,00	4,00	24,00	5,75	3,783
31.12.22	3,891	124,01	116,99	7,02	127,42	118,43	78,16	49,63	28,53	6,00	4,00	24,00	7,21	3,889
01.01.23	3,632	121,54	117,74	3,80	124,89	119,18	78,42	50,14	28,28	6,00	4,00	24,00	3,90	3,631
02.01.23	3,755	122,29	116,92	5,37	125,68	118,36	78,30	49,80	28,50	6,00	4,00	24,00	5,52	3,753
03.01.23	3,774	121,05	116,09	4,96	124,43	117,51	78,57	49,45	29,12	6,00	4,00	24,00	5,10	3,773
04.01.23	3,651	122,52	116,85	5,67	125,78	118,24	76,68	49,17	27,51	6,00	4,00	24,00	5,82	3,649
05.01.23	3,304	122,71	116,70	6,01	125,62	117,90	71,89	47,29	24,60	6,00	4,00	24,00	6,15	3,302
06.01.23	3,114	122,34	116,44	5,90	125,12	117,64	70,02	46,85	23,17	6,00	4,00	24,00	6,03	3,112
07.01.23	3,158	122,63	116,48	6,15	125,44	117,68	70,58	47,20	23,38	6,00	4,00	24,00	6,29	3,156
08.01.23	3,376	123,75	116,14	7,61	126,65	117,36	71,86	47,50	24,36	6,00	4,00	24,00	7,79	3,374
09.01.23	3,677	121,65	116,12	5,53	125,02	117,56	78,38	50,46	27,92	6,00	4,00	24,00	5,68	3,675
10.01.23	4,463	120,93	114,85	6,08	124,96	116,30	86,65	52,43	34,22	6,00	4,00	24,00	6,28	4,461
11.01.23	4,835	119,41	114,47	4,94	123,83	116,07	92,05	53,87	38,18	6,00	4,00	24,00	5,12	4,834
12.01.23	4,932	119,44	114,46	4,98	123,89	116,01	92,44	53,46	38,98	6,00	4,00	24,00	5,17	4,931
13.01.23	4,839	120,73	116,35	4,38	125,16	117,95	91,38	53,31	38,07	6,00	4,00	24,00	4,54	4,838
14.01.23	4,427	121,26	117,27	3,99	125,34	118,78	87,21	52,47	34,74	6,00	4,00	24,00	4,12	4,426
15.01.23	4,361	123,29	117,34	5,95	127,24	118,78	84,64	51,79	32,85	6,00	4,00	24,00	6,14	4,359
16.01.23	4,111	121,99	117,80	4,19	125,78	119,24	83,37	51,49	31,88	6,00	4,00	24,00	4,32	4,110
17.01.23	4,013	122,01	118,14	3,87	125,74	119,58	82,44	51,21	31,23	6,00	4,00	24,00	3,99	4,012
18.01.23	4,070	122,36	117,86	4,50	126,11	119,30	82,85	51,53	31,32	6,00	4,00	24,00	4,64	4,069
19.01.23	4,083	122,35	117,55	4,80	126,12	118,99	82,94	51,65	31,29	6,00	4,00	24,00	4,95	4,082
Итого:	126,095	3769,87	3614,95	154,92	3885,39	3660,45	82,70	51,36	31,34	6,00	4,00	744,00	150,85	126,049

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_{\Phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

Пономарёв С. В. /

20.01.23

