

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/22г.-19/01/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 11**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 2409 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.12.22	4,033	121,246	115,799	5,448	125,129	117,410	84,85	54,06	30,79	6,00	3,50	24:00	5,62	4,032
21.12.22	3,978	120,456	115,179	5,278	124,309	116,789	84,78	54,19	30,59	6,00	3,50	24:00	5,45	3,977
22.12.22	3,978	120,162	114,919	5,243	124,002	116,518	84,75	54,05	30,70	6,00	3,50	24:00	5,41	3,977
23.12.22	4,107	119,343	114,107	5,236	123,273	115,702	86,16	54,18	31,98	6,00	3,50	24:00	5,41	4,105
24.12.22	4,211	121,307	115,499	5,808	125,312	117,115	86,27	54,20	32,07	6,00	3,50	24:00	6,00	4,210
25.12.22	4,059	122,826	116,235	6,590	126,670	117,830	83,78	53,67	30,11	6,00	3,50	24:00	6,80	4,057
26.12.22	3,961	122,619	117,288	5,331	126,468	118,917	83,91	54,01	29,90	6,00	3,50	24:00	5,50	3,959
27.12.22	3,925	122,145	117,257	4,888	125,992	118,894	84,06	54,15	29,91	6,00	3,50	24:00	5,04	3,923
28.12.22	4,001	122,297	116,526	5,771	126,149	118,141	84,06	53,95	30,11	6,00	3,50	24:00	5,95	3,999
29.12.22	3,850	123,328	117,388	5,940	127,054	118,993	82,20	53,58	28,62	6,00	3,50	24:00	6,12	3,849
30.12.22	3,493	122,971	117,049	5,922	126,240	118,483	76,64	50,70	25,94	6,00	3,50	24:00	6,08	3,492
31.12.22	3,545	123,517	116,783	6,735	126,775	118,195	76,31	50,39	25,92	6,00	3,50	24:00	6,91	3,543
01.01.23	3,368	122,132	117,987	4,145	125,371	119,434	76,56	50,74	25,82	6,00	3,50	24:00	4,26	3,367
02.01.23	3,452	122,314	117,007	5,307	125,548	118,423	76,41	50,41	26,00	6,00	3,50	24:00	5,45	3,451
03.01.23	3,530	122,208	116,493	5,715	125,458	117,889	76,67	50,16	26,51	6,00	3,50	24:00	5,87	3,529
04.01.23	3,358	123,151	117,143	6,008	126,278	118,536	74,76	49,93	24,83	6,00	3,50	24:00	6,16	3,357
05.01.23	3,120	124,134	116,915	7,220	126,936	118,198	70,20	47,85	22,35	6,00	3,50	24:00	7,38	3,118
06.01.23	2,914	123,031	116,985	6,046	125,677	118,229	68,40	47,05	21,35	6,00	3,50	24:00	6,18	2,912
07.01.23	2,972	123,485	117,152	6,334	126,179	118,411	68,93	47,31	21,62	6,00	3,50	24:00	6,47	2,970
08.01.23	3,084	123,462	116,811	6,651	126,251	118,093	70,20	47,84	22,36	6,00	3,50	24:00	6,80	3,082
09.01.23	3,486	122,634	116,676	5,958	125,889	118,102	76,58	50,65	25,93	6,00	3,50	24:00	6,12	3,484
10.01.23	4,086	120,838	115,239	5,599	124,684	116,797	84,53	53,27	31,26	6,00	3,50	24:00	5,78	4,084
11.01.23	4,407	118,307	113,326	4,981	122,487	114,941	89,61	54,73	34,88	6,00	3,50	24:00	5,16	4,406
12.01.23	4,493	118,086	112,684	5,402	122,286	114,274	89,95	54,46	35,49	6,00	3,50	24:00	5,59	4,491
13.01.23	4,434	120,868	115,743	5,125	125,083	117,388	88,97	54,65	34,32	6,00	3,50	24:00	5,30	4,433
14.01.23	4,147	122,966	117,323	5,642	126,903	118,930	84,86	53,61	31,25	6,00	3,50	24:00	5,82	4,145
15.01.23	4,056	123,740	117,290	6,449	127,505	118,833	82,52	52,52	30,00	6,00	3,50	24:00	6,65	4,054
16.01.23	3,869	123,350	117,925	5,425	126,996	119,458	81,26	52,21	29,05	6,00	3,50	24:00	5,59	3,868
17.01.23	3,850	124,077	118,031	6,046	127,676	119,552	80,44	51,99	28,45	6,00	3,50	24:00	6,22	3,848
18.01.23	3,867	123,876	117,789	6,087	127,502	119,320	80,82	52,22	28,60	6,00	3,50	24:00	6,27	3,865
19.01.23	3,833	123,173	117,386	5,787	126,781	118,914	80,87	52,25	28,62	6,00	3,50	24:00	5,96	3,831
Итого:	117,470	3788,05	3609,933	178,118	3898,857	3656,718	80,66	52,10	28,56	6,00	3,50	744:00	183,30	117,417

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

20.01.23



Пономарёв С. В. /