

Месячный отчет за Январь 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.12.22
Конец отчетного периода: 19.01.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.40
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=57059
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Тн	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
20.12.22	23:00	24.00	86.03	4.53	113.294	117.020	58.19	4.04	106.955	108.662	6.339	6.547	3.528	3.526
21.12.22	23:00	24.00	85.71	4.51	112.871	116.559	58.12	4.03	106.121	107.811	6.750	6.971	3.512	3.510
22.12.22	23:00	24.00	87.14	4.50	111.787	115.552	58.28	4.03	105.170	106.854	6.617	6.840	3.617	3.615
23.12.22	23:00	24.00	88.51	4.50	111.851	115.726	58.84	4.03	105.600	107.322	6.251	6.467	3.692	3.691
24.12.22	23:00	24.00	87.42	4.49	112.039	115.835	58.21	4.02	104.838	106.513	7.201	7.445	3.697	3.695
25.12.22	23:00	24.00	85.86	4.51	113.073	116.779	57.79	4.03	105.509	107.172	7.564	7.811	3.616	3.614
26.12.22	23:00	24.00	85.80	4.53	115.007	118.772	58.50	4.03	107.888	109.628	7.119	7.352	3.562	3.560
27.12.22	23:00	24.00	85.90	4.50	113.342	117.060	58.30	4.02	106.083	107.783	7.258	7.497	3.556	3.554
28.12.22	23:00	24.00	85.60	4.50	113.402	117.099	58.08	4.01	106.185	107.874	7.217	7.453	3.546	3.543
29.12.22	23:00	24.00	80.15	4.52	114.296	117.602	55.65	4.02	107.095	108.666	7.202	7.410	3.205	3.203
30.12.22	23:00	24.00	78.42	4.47	112.848	115.983	54.08	4.00	104.548	106.001	8.300	8.530	3.199	3.197
31.12.22	23:00	24.00	78.23	4.50	104.197	107.079	54.26	4.01	96.423	97.771	7.775	7.990	2.922	2.920
01.01.23	23:00	24.00	78.11	4.56	114.751	117.915	54.53	4.05	107.726	109.246	7.025	7.219	3.092	3.090
02.01.23	23:00	24.00	78.57	4.53	113.815	116.987	54.19	4.04	106.427	107.911	7.388	7.594	3.179	3.176
03.01.23	23:00	24.00	78.37	4.51	112.953	116.087	54.13	4.01	105.991	107.466	6.962	7.155	3.119	3.117
04.01.23	23:00	24.00	74.70	4.53	112.354	115.210	52.53	4.04	105.417	106.803	6.937	7.113	2.858	2.856
05.01.23	23:00	24.00	71.05	4.51	111.708	114.297	50.59	4.03	104.412	105.689	7.296	7.465	2.656	2.654
06.01.23	23:00	24.00	70.43	4.49	111.255	113.791	50.16	4.02	103.362	104.605	7.893	8.073	2.652	2.650
07.01.23	23:00	24.00	71.61	4.50	111.188	113.802	50.87	4.03	103.756	105.038	7.432	7.607	2.686	2.684
08.01.23	23:00	24.00	74.60	4.49	113.239	116.111	52.58	4.02	104.339	105.714	8.900	9.125	2.964	2.961
09.01.23	23:00	24.00	82.53	4.50	111.153	114.546	56.07	4.03	104.388	105.942	6.765	6.972	3.324	3.322
10.01.23	23:00	24.00	89.67	4.48	111.273	115.222	58.77	4.01	104.145	105.840	7.128	7.380	3.863	3.861
11.01.23	23:00	24.00	91.55	4.47	110.518	114.588	59.07	4.01	104.232	105.944	6.286	6.517	3.967	3.965
12.01.23	23:00	24.00	91.89	4.47	111.171	115.293	59.15	4.01	104.215	105.931	6.956	7.214	4.057	4.055
13.01.23	23:00	24.00	90.36	4.49	111.556	115.570	58.93	4.02	105.584	107.311	5.972	6.187	3.865	3.863
14.01.23	23:00	24.00	85.12	4.48	111.925	115.536	56.42	4.01	105.135	106.718	6.790	7.009	3.600	3.598
15.01.23	23:00	24.00	84.01	4.44	111.994	115.523	55.44	3.99	103.193	104.697	8.801	9.078	3.692	3.689
16.01.23	23:00	24.00	82.71	4.51	113.144	116.608	55.65	4.03	106.194	107.752	6.950	7.163	3.452	3.450
17.01.23	23:00	24.00	82.46	4.50	112.835	116.271	55.38	4.03	105.221	106.751	7.614	7.846	3.481	3.478
18.01.23	23:00	24.00	82.61	4.49	111.961	115.382	55.58	4.02	105.070	106.608	6.891	7.101	3.414	3.412
19.01.23	23:00	24.00	83.65	4.49	111.910	115.408	56.02	4.02	105.110	106.672	6.800	7.012	3.477	3.475
ИТОГО		744.00	82.54	4.50	3478.710	3585.210	55.95	4.02	3256.330	3304.700	222.376	229.144	105.051	104.985
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет, при tхв.факт=+ 0.30°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 0.30°C

Дата: 19 Январь 2023

Представитель потребителя:



/С. В. Пономарев/

Месячный отчет за Январь 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.12.22
Конец отчетного периода: 19.01.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.40
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=57059
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тн	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1			
20.12.22 23:00	24.00	84.81	4.53	5.916	6.106	0.502	0.500	
21.12.22 23:00	24.00	84.41	4.51	6.190	6.386	0.523	0.521	
22.12.22 23:00	24.00	85.85	4.49	6.020	6.218	0.517	0.515	
23.12.22 23:00	24.00	87.16	4.50	5.668	5.859	0.494	0.492	
24.12.22 23:00	24.00	86.82	4.46	6.621	6.843	0.575	0.573	
25.12.22 23:00	24.00	84.64	4.49	6.987	7.210	0.592	0.589	
26.12.22 23:00	24.00	84.57	4.53	6.380	6.583	0.540	0.538	
27.12.22 23:00	24.00	84.99	4.50	6.533	6.743	0.555	0.553	
28.12.22 23:00	24.00	84.59	4.49	6.589	6.799	0.558	0.556	
29.12.22 23:00	24.00	79.40	4.52	6.593	6.780	0.524	0.522	
30.12.22 23:00	24.00	77.37	4.43	7.609	7.816	0.589	0.587	
31.12.22 23:00	24.00	77.07	4.45	7.059	7.249	0.544	0.542	
01.01.23 23:00	24.00	76.96	4.55	6.231	6.398	0.480	0.478	
02.01.23 23:00	24.00	77.44	4.52	6.626	6.806	0.513	0.511	
03.01.23 23:00	24.00	77.15	4.49	6.225	6.393	0.480	0.478	
04.01.23 23:00	24.00	74.37	4.51	6.225	6.382	0.463	0.461	
05.01.23 23:00	24.00	70.38	4.49	6.671	6.823	0.470	0.468	
06.01.23 23:00	24.00	69.61	4.47	7.432	7.598	0.517	0.515	
07.01.23 23:00	24.00	71.28	4.48	6.962	7.124	0.496	0.494	
08.01.23 23:00	24.00	73.25	4.47	8.456	8.663	0.619	0.617	
09.01.23 23:00	24.00	80.73	4.49	6.187	6.368	0.500	0.498	
10.01.23 23:00	24.00	87.97	4.47	6.651	6.879	0.585	0.583	
11.01.23 23:00	24.00	90.28	4.46	6.082	6.300	0.549	0.547	
12.01.23 23:00	24.00	90.28	4.45	6.877	7.125	0.621	0.619	
13.01.23 23:00	24.00	89.10	4.48	5.860	6.066	0.522	0.521	
14.01.23 23:00	24.00	84.11	4.45	6.613	6.822	0.556	0.554	
15.01.23 23:00	24.00	82.83	4.41	8.460	8.720	0.701	0.698	
16.01.23 23:00	24.00	81.60	4.50	6.610	6.807	0.539	0.537	
17.01.23 23:00	24.00	81.35	4.48	7.190	7.404	0.585	0.583	
18.01.23 23:00	24.00	81.46	4.47	6.403	6.594	0.522	0.520	
19.01.23 23:00	24.00	82.24	4.48	6.287	6.477	0.517	0.515	
ИТОГО		744.00	81.42	4.49	206.212	212.339	16.749	16.687
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет, при tхв.факт=+ 0.30°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 0.30°C

Дата: 19 Январь 2023

Представитель потребителя: _____ 7С.В. Пономарев/

