

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/22г.-19/01/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 41**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ7

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0.3 Град С

Заводской номер 00182702 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х89СС ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.12.22	4,127	105,62	98,04	7,58	109,06	99,24	85,64	50,20	35,44	5,00	3,50	24,00	7,83	4,125
21.12.22	3,955	101,54	94,58	6,96	104,85	95,70	85,54	50,07	35,47	5,00	3,50	24,00	7,19	3,953
22.12.22	3,803	96,08	90,04	6,04	99,20	91,05	85,38	48,92	36,46	5,00	3,50	24,00	6,24	3,801
23.12.22	3,918	95,17	89,23	5,94	98,35	90,21	86,90	48,83	38,07	5,00	3,50	24,00	6,14	3,916
24.12.22	3,953	94,04	88,04	6,00	97,20	89,00	86,99	48,07	38,92	5,00	3,50	24,00	6,20	3,951
25.12.22	3,870	96,23	89,32	6,91	99,31	90,28	84,60	47,84	36,76	5,00	3,50	24,00	7,13	3,868
26.12.22	3,846	98,17	91,85	6,32	101,28	92,87	84,67	48,65	36,02	5,00	3,50	24,00	6,52	3,844
27.12.22	3,876	100,41	93,96	6,45	103,64	95,07	84,78	49,38	35,40	5,00	3,50	24,00	6,66	3,874
28.12.22	3,885	100,59	94,23	6,36	103,84	95,35	84,78	49,33	35,45	5,00	3,50	24,00	6,57	3,883
29.12.22	3,810	103,15	96,35	6,80	106,31	97,48	83,06	49,38	33,68	5,00	3,50	24,00	7,01	3,808
30.12.22	3,462	102,31	94,82	7,49	105,08	95,82	77,29	46,87	30,42	5,00	3,50	24,00	7,69	3,460
31.12.22	3,485	101,30	93,04	8,26	103,99	94,00	76,98	46,34	30,64	5,00	3,50	24,00	8,48	3,483
01.01.23	3,254	100,04	95,30	4,74	102,71	96,26	77,22	46,94	30,28	5,00	3,50	24,00	4,87	3,253
02.01.23	3,382	101,41	95,20	6,21	104,14	96,16	77,10	46,63	30,47	5,00	3,50	24,00	6,38	3,380
03.01.23	3,420	100,75	94,43	6,32	103,49	95,39	77,35	46,28	31,07	5,00	3,50	24,00	6,49	3,418
04.01.23	3,248	100,56	94,41	6,15	103,17	95,37	75,57	46,07	29,50	5,00	3,50	24,00	6,31	3,246
05.01.23	2,948	99,51	92,85	6,66	101,81	93,72	70,83	44,14	26,69	5,00	3,50	24,00	6,81	2,946
06.01.23	2,841	100,70	93,55	7,15	102,89	94,45	68,93	43,81	25,12	5,00	3,50	24,00	7,31	2,839
07.01.23	2,847	100,53	93,95	6,58	102,73	94,85	69,46	44,03	25,43	5,00	3,50	24,00	6,72	2,845
08.01.23	2,978	100,85	93,69	7,16	103,15	94,59	70,68	44,31	26,37	5,00	3,50	24,00	7,32	2,976
09.01.23	3,288	99,43	93,31	6,12	102,11	94,27	77,03	46,85	30,18	5,00	3,50	24,00	6,28	3,286
10.01.23	3,915	99,28	92,81	6,47	102,47	93,82	85,03	48,81	36,22	5,00	3,50	24,00	6,68	3,913
11.01.23	4,351	99,29	93,03	6,26	102,84	94,16	90,35	49,72	40,63	5,00	3,50	24,00	6,48	4,349
12.01.23	4,442	100,23	94,06	6,17	103,90	95,19	90,78	49,57	41,21	5,00	3,50	24,00	6,40	4,440
13.01.23	4,387	101,18	95,28	5,90	104,79	96,44	89,81	49,39	40,42	5,00	3,50	24,00	6,11	4,385
14.01.23	4,131	102,49	95,72	6,77	105,83	96,76	85,84	48,78	37,06	5,00	3,50	24,00	6,99	4,129
15.01.23	3,952	102,41	95,12	7,29	105,57	96,16	83,25	48,10	35,15	5,00	3,50	24,00	7,51	3,950
16.01.23	3,739	101,17	95,11	6,06	104,24	96,12	82,04	48,00	34,04	5,00	3,50	24,00	6,24	3,737
17.01.23	3,642	101,02	95,28	5,74	103,99	96,30	81,07	47,77	33,30	5,00	3,50	24,00	5,91	3,640
18.01.23	3,746	102,34	95,58	6,76	105,37	96,62	81,48	48,07	33,41	5,00	3,50	24,00	6,96	3,744
19.01.23	3,723	102,05	95,53	6,52	105,10	96,56	81,58	48,19	33,39	5,00	3,50	24,00	6,71	3,721
Итого:	114,224	3109,85	2907,71	202,14	3202,41	2939,26	81,36	47,72	33,63	5,00	3,50	744,00	208,14	114,163

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

20.01.23



Пономарёв С. В. /