

Месячный отчет за Январь 2023
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.12.22
Конец отчетного периода: 19.01.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Васильева, д.49
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=62929
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Тн	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгрв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
20.12.22	23:00	24.00	84.47	5.0	152.788	157.65	57.84	3.5	150.239	152.61	3.184	3.286	4.262	4.261
21.12.22	23:00	24.00	83.72	5.0	150.780	155.50	57.91	3.5	148.448	150.80	2.974	3.067	4.072	4.071
22.12.22	23:00	24.00	83.85	5.0	150.095	154.81	57.54	3.5	147.990	150.31	2.789	2.876	4.119	4.118
23.12.22	23:00	24.00	85.94	5.0	149.568	154.48	58.11	3.5	147.606	149.96	2.635	2.721	4.325	4.325
24.12.22	23:00	24.00	86.44	5.0	149.346	154.30	57.66	3.5	146.032	148.33	3.947	4.078	4.535	4.534
25.12.22	23:00	24.00	83.68	5.0	149.757	154.44	56.92	3.5	147.282	149.54	3.100	3.197	4.192	4.191
26.12.22	23:00	24.00	83.80	5.0	150.211	154.92	57.14	3.5	147.374	149.65	3.513	3.623	4.215	4.214
27.12.22	23:00	24.00	84.16	5.0	149.294	154.01	57.65	3.5	146.484	148.78	3.338	3.443	4.159	4.158
28.12.22	23:00	24.00	83.47	5.0	148.560	153.18	56.97	3.5	145.512	147.75	3.595	3.707	4.151	4.150
29.12.22	23:00	24.00	81.73	5.0	148.742	153.20	56.38	3.5	146.316	148.52	3.046	3.137	3.951	3.950
30.12.22	23:00	24.00	76.37	5.0	148.284	152.21	53.12	3.5	144.263	146.20	4.343	4.457	3.685	3.683
31.12.22	23:00	24.00	76.25	5.0	149.619	153.57	52.89	3.5	143.455	145.37	6.556	6.729	3.849	3.847
01.01.23	23:00	24.00	76.29	5.0	149.612	153.56	53.49	3.5	146.670	148.67	3.091	3.172	3.584	3.583
02.01.23	23:00	24.00	76.49	5.0	148.744	152.69	53.06	3.5	146.265	148.23	3.200	3.285	3.662	3.661
03.01.23	23:00	24.00	76.53	5.0	148.018	151.95	52.45	3.5	145.396	147.30	3.405	3.495	3.749	3.748
04.01.23	23:00	24.00	75.49	5.0	149.077	152.94	52.67	3.5	146.144	148.08	3.651	3.746	3.601	3.600
05.01.23	23:00	24.00	70.55	5.0	148.295	151.68	50.22	3.5	145.020	146.77	3.825	3.912	3.213	3.212
06.01.23	23:00	24.00	68.18	5.0	147.414	150.57	48.95	3.5	144.009	145.66	4.012	4.098	3.036	3.035
07.01.23	23:00	24.00	69.90	5.0	148.446	151.78	50.02	3.5	144.985	146.72	4.339	4.437	3.173	3.172
08.01.23	23:00	24.00	69.77	5.0	147.160	150.45	49.87	3.5	144.074	145.79	3.804	3.889	3.123	3.122
09.01.23	23:00	24.00	76.03	5.0	148.740	152.64	53.40	3.5	146.167	148.15	3.380	3.469	3.552	3.551
10.01.23	23:00	24.00	84.11	5.0	147.785	152.45	56.45	3.5	145.440	147.63	2.970	3.064	4.264	4.263
11.01.23	23:00	24.00	89.25	5.0	146.777	151.94	58.28	3.5	144.695	147.01	2.643	2.736	4.711	4.710
12.01.23	23:00	24.00	89.05	5.0	146.666	151.80	57.29	3.5	144.763	147.01	2.493	2.580	4.812	4.811
13.01.23	23:00	24.00	89.47	5.0	148.081	153.31	57.54	3.5	145.747	148.03	2.803	2.902	4.902	4.901
14.01.23	23:00	24.00	85.26	5.0	148.633	153.44	56.38	3.5	145.627	147.82	3.565	3.681	4.504	4.503
15.01.23	23:00	24.00	81.90	5.0	147.329	151.76	54.77	3.5	143.932	145.98	4.002	4.122	4.225	4.224
16.01.23	23:00	24.00	81.54	5.0	148.990	153.43	55.32	3.5	146.017	148.14	3.494	3.599	4.108	4.106
17.01.23	23:00	24.00	80.34	5.0	148.845	153.16	54.76	3.5	145.902	147.98	3.565	3.669	4.010	4.009
18.01.23	23:00	24.00	80.54	5.0	148.670	153.00	54.76	3.5	145.178	147.24	4.070	4.188	4.064	4.063
19.01.23	23:00	24.00	80.38	5.0	147.573	151.86	54.88	3.5	144.154	146.22	3.770	3.880	3.977	3.976
ИТОГО		744.00	80.48	5.0	4611.90	4746.67	54.99	3.5	4521.19	4586.21	109.101	112.243	123.785	123.753
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 0.3°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 0.3°C

Дата: 19 Январь 2023

Представитель потребителя /С. В. Пономарен/

