

Месячный отчет за Январь 2023
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.12.22
Конец отчетного периода: 19.01.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.53
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=63239
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
20.12.22	23:00	24.00	85.45	5.0	117.963	121.80	51.77	3.5	113.457	114.91	4.811	4.967	4.229	4.228
21.12.22	23:00	24.00	84.60	5.0	116.800	120.53	51.72	3.5	112.037	113.47	5.037	5.198	4.109	4.107
22.12.22	23:00	24.00	85.10	5.0	115.968	119.71	51.78	3.5	111.730	113.16	4.445	4.588	4.101	4.099
23.12.22	23:00	24.00	86.99	5.0	115.475	119.35	52.12	3.5	111.423	112.87	4.337	4.482	4.260	4.259
24.12.22	23:00	24.00	87.46	5.0	114.652	118.54	51.59	3.5	110.241	111.64	4.656	4.813	4.360	4.359
25.12.22	23:00	24.00	84.59	5.0	116.153	119.86	51.12	3.5	111.315	112.70	5.110	5.273	4.156	4.154
26.12.22	23:00	24.00	84.75	5.0	115.738	119.44	51.40	3.5	111.508	112.91	4.588	4.735	4.103	4.102
27.12.22	23:00	24.00	85.11	5.0	115.336	119.06	51.41	3.5	110.905	112.30	4.751	4.904	4.138	4.137
28.12.22	23:00	24.00	84.38	5.0	114.915	118.56	50.73	3.5	110.202	111.56	5.012	5.171	4.128	4.127
29.12.22	23:00	24.00	82.62	5.0	115.617	119.15	50.45	3.5	111.006	112.36	4.976	5.128	3.977	3.976
30.12.22	23:00	24.00	77.32	5.0	115.236	118.35	48.03	3.5	109.573	110.78	6.002	6.165	3.668	3.666
31.12.22	23:00	24.00	77.16	5.0	116.643	119.79	47.71	3.5	109.204	110.40	7.756	7.965	3.810	3.808
01.01.23	23:00	24.00	77.13	5.0	115.863	118.98	48.20	3.5	111.621	112.86	4.385	4.503	3.568	3.567
02.01.23	23:00	24.00	77.41	5.0	116.174	119.32	48.07	3.5	111.206	112.44	5.258	5.400	3.667	3.665
03.01.23	23:00	24.00	77.44	5.0	114.613	117.72	47.61	3.5	110.561	111.76	4.432	4.553	3.635	3.634
04.01.23	23:00	24.00	76.35	5.0	115.162	118.21	47.77	3.5	111.144	112.36	4.289	4.402	3.501	3.500
05.01.23	23:00	24.00	71.44	5.0	116.389	119.11	45.85	3.5	110.426	111.54	6.385	6.534	3.275	3.273
06.01.23	23:00	24.00	69.35	5.0	114.359	116.89	45.29	3.5	109.871	110.95	5.107	5.220	2.986	2.985
07.01.23	23:00	24.00	70.79	5.0	115.028	117.67	45.95	3.5	110.657	111.78	4.942	5.056	3.088	3.087
08.01.23	23:00	24.00	70.64	5.0	115.342	117.98	45.65	3.5	109.870	110.97	5.754	5.885	3.149	3.148
09.01.23	23:00	24.00	77.07	5.0	115.264	118.37	48.50	3.5	111.315	112.57	4.320	4.436	3.508	3.506
10.01.23	23:00	24.00	85.17	5.0	115.192	118.91	50.41	3.5	110.678	112.02	4.961	5.121	4.261	4.260
11.01.23	23:00	24.00	90.28	5.0	114.614	118.73	51.21	3.5	110.125	111.50	4.797	4.969	4.733	4.732
12.01.23	23:00	24.00	90.00	5.0	115.242	119.36	50.55	3.5	110.170	111.51	5.452	5.647	4.830	4.829
13.01.23	23:00	24.00	90.49	5.0	116.115	120.30	51.27	3.5	110.893	112.28	5.570	5.771	4.849	4.847
14.01.23	23:00	24.00	86.15	5.0	115.449	119.26	50.35	3.5	110.921	112.27	4.775	4.932	4.381	4.379
15.01.23	23:00	24.00	82.96	5.0	115.931	119.50	49.06	3.5	109.688	110.95	6.541	6.742	4.258	4.256
16.01.23	23:00	24.00	82.45	5.0	115.452	118.97	49.53	3.5	111.393	112.70	4.633	4.774	4.036	4.035
17.01.23	23:00	24.00	81.38	5.0	116.595	120.06	49.23	3.5	111.240	112.53	5.621	5.788	4.031	4.030
18.01.23	23:00	24.00	81.53	5.0	116.135	119.60	49.32	3.5	111.007	112.30	5.520	5.685	4.019	4.017
19.01.23	23:00	24.00	81.34	5.0	115.962	119.40	49.03	3.5	110.398	111.67	5.940	6.117	4.044	4.043
ИТОГО		744.00	81.45	5.0	3585.38	3692.45	49.44	3.5	3435.78	3476.01	160.163	164.925	122.860	122.812
		ч	°С	кг/см2	т	м3	°С	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°С
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 0.3°С
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 0.3°С

Дата: 19 Январь 2023

Представитель потребителя: С. В. Пономарев/

