

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/22г.-19/01/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 55**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 2710 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.12.22	4,217	128,480	121,896	6,584	132,732	123,739	86,37	56,47	29,90	5,50	3,50	24:00	6,80	4,216
21.12.22	4,059	126,540	120,508	6,032	130,657	122,313	85,55	56,19	29,36	5,50	3,50	24:00	6,23	4,058
22.12.22	4,218	127,472	119,908	7,564	131,666	121,715	86,06	56,37	29,69	5,50	3,50	24:00	7,81	4,215
23.12.22	4,369	126,360	119,588	6,772	130,701	121,409	88,17	56,69	31,48	5,50	3,50	24:00	7,00	4,367
24.12.22	4,448	125,359	118,274	7,085	129,700	120,053	88,57	56,32	32,25	5,50	3,50	24:00	7,33	4,446
25.12.22	4,181	126,585	119,315	7,270	130,694	121,070	85,43	55,64	29,79	5,50	3,50	24:00	7,51	4,178
26.12.22	4,152	126,386	119,509	6,877	130,515	121,286	85,74	55,98	29,76	5,50	3,50	24:00	7,10	4,150
27.12.22	4,128	125,520	118,754	6,766	129,658	120,543	86,16	56,36	29,80	5,50	3,50	24:00	6,99	4,126
28.12.22	4,027	124,195	118,102	6,093	128,220	119,843	85,36	55,70	29,66	5,50	3,50	24:00	6,29	4,026
29.12.22	3,968	126,026	118,694	7,331	129,936	120,408	83,38	55,09	28,29	5,50	3,50	24:00	7,56	3,966
30.12.22	3,607	124,296	117,005	7,291	127,723	118,528	78,17	52,23	25,94	5,50	3,50	24:00	7,49	3,605
31.12.22	3,741	125,400	116,626	8,774	128,848	118,123	78,07	51,87	26,20	5,50	3,50	24:00	9,02	3,738
01.01.23	3,490	124,672	119,374	5,298	128,100	120,932	78,06	52,31	25,75	5,50	3,50	24:00	5,44	3,488
02.01.23	3,608	124,990	118,745	6,245	128,450	120,283	78,35	52,11	26,24	5,50	3,50	24:00	6,42	3,606
03.01.23	3,666	124,459	117,995	6,464	127,909	119,497	78,42	51,67	26,75	5,50	3,50	24:00	6,64	3,664
04.01.23	3,508	124,917	118,624	6,293	128,275	120,131	77,08	51,61	25,47	5,50	3,50	24:00	6,46	3,506
05.01.23	3,171	124,601	117,911	6,689	127,563	119,281	72,14	49,34	22,80	5,50	3,50	24:00	6,85	3,169
06.01.23	3,037	124,383	117,231	7,152	127,183	118,550	70,10	48,48	21,62	5,50	3,50	24:00	7,31	3,035
07.01.23	3,161	125,085	118,135	6,950	128,016	119,492	71,57	49,05	22,52	5,50	3,50	24:00	7,11	3,159
08.01.23	3,189	124,549	117,255	7,294	127,468	118,593	71,56	48,86	22,70	5,50	3,50	24:00	7,47	3,186
09.01.23	3,589	125,126	118,714	6,412	128,581	120,259	78,21	52,24	25,97	5,50	3,50	24:00	6,59	3,587
10.01.23	4,280	124,189	117,857	6,333	128,319	119,550	86,57	54,97	31,60	5,50	3,50	24:00	6,54	4,278
11.01.23	4,740	124,022	117,216	6,806	128,586	118,991	91,58	56,52	35,06	5,50	3,50	24:00	7,06	4,738
12.01.23	4,722	123,623	117,310	6,313	128,143	119,055	91,26	55,99	35,27	5,50	3,50	24:00	6,54	4,720
13.01.23	4,705	124,111	118,136	5,975	128,690	119,929	91,71	56,58	35,13	5,50	3,50	24:00	6,20	4,703
14.01.23	4,381	125,145	118,070	7,076	129,343	119,777	87,02	55,13	31,89	5,50	3,50	24:00	7,31	4,379
15.01.23	4,125	124,032	116,817	7,215	127,929	118,430	83,92	53,81	30,11	5,50	3,50	24:00	7,44	4,123
16.01.23	4,102	126,037	118,732	7,305	129,955	120,385	83,45	54,06	29,39	5,50	3,50	24:00	7,53	4,100
17.01.23	3,969	125,583	118,513	7,071	129,393	120,147	82,35	53,80	28,55	5,50	3,50	24:00	7,29	3,967
18.01.23	3,960	125,315	118,380	6,935	129,132	120,021	82,54	53,95	28,59	5,50	3,50	24:00	7,15	3,958
19.01.23	3,955	124,826	117,716	7,111	128,614	119,337	82,36	53,76	28,60	5,50	3,50	24:00	7,33	3,953
Итого:	122,474	3882,285	3670,910	211,374	4000,688	3721,681	82,43	53,84	28,58	5,50	3,50	744:00	217,81	122,410

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

20.01.23

