

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/12/22г.-19/01/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 9**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 0,3 Град С

Заводской номер 00182702 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 $\Phi T=1$ $T3=1$ $KC=0 \times 89CC$ ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.12.22	4,611	130,55	122,30	8,25	134,84	123,98	86,06	54,20	31,86	5,00	3,50	24,00	8,52	4,609
21.12.22	4,457	129,22	121,63	7,59	133,46	123,31	85,98	54,73	31,25	5,00	3,50	24,00	7,84	4,455
22.12.22	4,449	128,61	121,52	7,09	132,82	123,20	85,90	54,34	31,56	5,00	3,50	24,00	7,32	4,447
23.12.22	4,563	127,71	120,55	7,16	132,03	122,23	87,38	54,74	32,64	5,00	3,50	24,00	7,40	4,561
24.12.22	4,661	129,52	121,84	7,68	133,88	123,52	87,51	54,82	32,69	5,00	3,50	24,00	7,94	4,659
25.12.22	4,432	130,64	122,93	7,71	134,85	124,62	85,04	54,37	30,67	5,00	3,50	24,00	7,96	4,430
26.12.22	4,367	130,76	123,72	7,04	134,98	125,41	85,09	54,69	30,40	5,00	3,50	24,00	7,27	4,365
27.12.22	4,291	130,49	123,77	6,72	134,73	125,56	85,20	55,20	30,00	5,00	3,50	24,00	6,94	4,289
28.12.22	4,345	130,38	123,04	7,34	134,60	124,79	85,25	55,06	30,19	5,00	3,50	24,00	7,58	4,343
29.12.22	4,278	132,07	124,09	7,98	136,16	125,82	83,52	54,47	29,05	5,00	3,50	24,00	8,23	4,276
30.12.22	3,905	132,22	123,52	8,70	135,79	125,08	77,73	51,61	26,12	5,00	3,50	24,00	8,93	3,902
31.12.22	4,009	133,60	123,06	10,54	137,22	124,59	77,36	51,41	25,95	5,00	3,50	24,00	10,83	4,006
01.01.23	3,721	130,68	124,21	6,47	134,23	125,85	77,59	51,70	25,89	5,00	3,50	24,00	6,65	3,719
02.01.23	3,745	130,34	123,55	6,79	133,88	125,07	77,47	51,43	26,04	5,00	3,50	24,00	6,97	3,743
03.01.23	3,809	129,90	122,92	6,98	133,44	124,36	77,74	51,17	26,57	5,00	3,50	24,00	7,17	3,807
04.01.23	3,672	131,15	123,67	7,48	134,57	125,22	75,93	50,84	25,09	5,00	3,50	24,00	7,68	3,670
05.01.23	3,361	131,25	123,40	7,85	134,30	124,84	71,21	48,50	22,71	5,00	3,50	24,00	8,03	3,359
06.01.23	3,280	131,47	122,73	8,74	134,40	124,08	69,31	47,52	21,79	5,00	3,50	24,00	8,93	3,277
07.01.23	3,324	131,77	122,59	9,18	134,75	123,99	69,84	47,96	21,88	5,00	3,50	24,00	9,39	3,321
08.01.23	3,435	132,27	122,91	9,36	135,35	124,32	71,07	48,53	22,54	5,00	3,50	24,00	9,58	3,432
09.01.23	3,833	131,20	123,53	7,67	134,81	125,08	77,43	51,23	26,20	5,00	3,50	24,00	7,88	3,831
10.01.23	4,410	128,73	122,14	6,59	132,93	123,82	85,52	54,05	31,47	5,00	3,50	24,00	6,81	4,408
11.01.23	4,940	127,44	120,11	7,33	132,10	121,79	90,90	55,39	35,51	5,00	3,50	24,00	7,60	4,938
12.01.23	4,987	126,58	119,32	7,26	131,19	121,00	91,35	55,19	36,16	5,00	3,50	24,00	7,52	4,985
13.01.23	4,957	129,53	122,25	7,28	134,19	124,01	90,30	55,18	35,12	5,00	3,50	24,00	7,54	4,955
14.01.23	4,628	131,80	124,20	7,60	136,15	125,95	86,25	54,30	31,95	5,00	3,50	24,00	7,85	4,626
15.01.23	4,540	132,84	124,25	8,59	137,01	125,93	83,67	52,96	30,71	5,00	3,50	24,00	8,86	4,537
16.01.23	4,402	132,97	124,63	8,34	137,05	126,31	82,44	52,67	29,77	5,00	3,50	24,00	8,60	4,399
17.01.23	4,375	133,43	124,95	8,48	137,41	126,63	81,51	52,06	29,45	5,00	3,50	24,00	8,73	4,372
18.01.23	4,340	132,46	124,74	7,72	136,48	126,41	81,89	52,22	29,67	5,00	3,50	24,00	7,95	4,338
19.01.23	4,281	131,77	124,19	7,58	135,75	125,87	82,00	52,55	29,45	5,00	3,50	24,00	7,81	4,279
Итого:	130,408	4053,35	3812,26	241,09	4175,35	3862,64	81,79	52,74	29,04	5,00	3,50	744,00	248,30	130,336

$M_g = M1 -$
 $M2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

20.01.23

