

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/24г.-22/04/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, пер. Николая Липового, д. 72**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 1,7 Град С

Заводской номер 00198359 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 $\Phi T=1$ $T3=1$ $KC=0x83B6$ ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.03.24	2,809	123,71	117,64	6,07	126,34	118,86	67,99	47,62	20,37	5,50	4,00	24,00	6,20	2,799
24.03.24	2,833	124,22	117,74	6,48	126,89	119,02	68,20	47,91	20,29	5,50	4,00	24,00	6,62	2,822
25.03.24	2,769	124,59	118,92	5,67	127,24	120,21	67,89	47,88	20,01	5,50	4,00	24,00	5,79	2,759
26.03.24	2,790	125,16	119,47	5,69	127,84	120,77	68,19	48,11	20,08	5,50	4,00	24,00	5,81	2,780
27.03.24	2,816	126,12	119,65	6,47	128,85	121,04	68,59	48,78	19,81	5,50	4,00	24,00	6,61	2,805
28.03.24	2,755	125,69	119,46	6,23	128,39	120,85	68,56	49,08	19,48	5,50	4,00	24,00	6,36	2,744
29.03.24	2,655	117,04	110,65	6,39	119,54	111,85	68,09	48,05	20,04	5,50	4,00	24,00	6,53	2,644
30.03.24	2,668	117,43	111,27	6,16	119,98	112,47	68,47	48,31	20,16	5,50	4,00	24,00	6,29	2,658
31.03.24	2,686	116,39	109,67	6,72	118,84	110,86	67,67	47,35	20,32	5,50	4,00	24,00	6,86	2,675
01.04.24	2,693	117,05	111,12	5,93	119,56	112,32	68,29	47,71	20,58	5,50	4,00	24,00	6,06	2,683
02.04.24	2,716	118,94	112,53	6,41	121,48	113,73	68,05	47,80	20,25	5,50	4,00	24,00	6,55	2,705
03.04.24	2,649	117,39	111,94	5,45	119,92	113,14	68,47	48,14	20,33	5,50	4,00	24,00	5,57	2,640
04.04.24	2,647	116,46	110,57	5,89	118,95	111,77	68,29	47,99	20,30	5,50	4,00	24,00	6,02	2,637
05.04.24	2,570	118,62	113,58	5,04	121,13	114,86	68,37	48,76	19,61	5,50	4,00	24,00	5,15	2,561
06.04.24	2,577	120,41	114,59	5,82	123,01	115,96	68,48	49,48	19,00	5,50	4,00	24,00	5,95	2,567
07.04.24	2,523	119,51	114,11	5,40	122,16	115,50	68,68	49,83	18,85	5,50	4,00	24,00	5,52	2,514
08.04.24	2,536	120,19	114,33	5,86	122,77	115,70	68,35	49,70	18,65	5,50	4,00	24,00	5,99	2,526
09.04.24	2,487	120,26	114,57	5,69	122,84	115,98	68,16	49,85	18,31	5,50	4,00	24,00	5,81	2,477
10.04.24	2,307	117,03	111,69	5,34	119,37	112,93	65,52	48,01	17,51	5,50	4,00	24,00	5,45	2,298
11.04.24	2,519	118,87	112,93	5,94	121,39	114,18	67,83	49,09	18,74	5,50	4,00	24,00	6,07	2,509
12.04.24	2,554	117,61	112,05	5,56	120,10	113,29	68,02	48,62	19,40	5,50	4,00	24,00	5,68	2,545
13.04.24	2,559	118,82	113,56	5,26	121,35	114,82	67,95	48,58	19,37	5,50	4,00	24,00	5,37	2,550
14.04.24	2,585	120,36	115,30	5,06	123,00	116,69	69,02	49,66	19,36	5,50	4,00	24,00	5,17	2,576
15.04.24	2,528	122,52	117,47	5,05	125,16	118,89	68,38	49,82	18,56	5,50	4,00	24,00	5,16	2,519
16.04.24	2,502	121,71	116,80	4,91	124,30	118,18	67,95	49,41	18,54	5,50	4,00	24,00	5,01	2,494
17.04.24	2,500	122,21	117,35	4,86	124,83	118,76	68,07	49,60	18,47	5,50	4,00	24,00	4,96	2,492
18.04.24	2,506	118,63	113,19	5,44	121,19	114,47	68,45	49,64	18,81	5,50	4,00	24,00	5,56	2,497
19.04.24	2,496	117,65	111,99	5,66	120,16	113,34	68,57	49,75	18,82	5,50	4,00	24,00	5,78	2,486
20.04.24	2,574	122,22	115,35	6,87	124,81	116,76	67,95	49,68	18,27	5,50	4,00	24,00	7,02	2,562
21.04.24	2,567	123,38	116,59	6,79	126,01	118,03	67,95	49,89	18,06	5,50	4,00	24,00	6,93	2,555
22.04.24	2,448	118,87	112,69	6,18	121,41	114,04	68,21	50,25	17,96	5,50	4,00	24,00	6,31	2,437
Итого:	80,824	3729,06	3548,77	180,29	3808,81	3589,27	68,15	48,85	19,30	5,50	4,00	744,00	184,15	80,518

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

23.04.24

