

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/24г.-22/08/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, пер. Николая Липового, д. 72**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 22,9 Град С

Заводской номер 00198359 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x83B6 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.07.24	0,510	7,48	0,00	7,48	7,65	0,00	68,12	29,97	38,15	5,50	4,00	24,00	7,65	0,339
24.07.24	0,515	7,50	0,00	7,50	7,68	0,00	68,57	29,98	38,59	5,50	4,00	24,00	7,68	0,343
25.07.24	0,020	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00	55,73	28,93	26,80	5,50	4,00	24,00	0,36	0,012
26.07.24	0,176	2,71	0,00	2,71	2,76	0,00	65,24	28,35	36,89	5,50	4,00	24,00	2,76	0,114
27.07.24	0,447	6,38	0,00	6,38	6,51	0,00	69,99	29,52	40,47	5,50	4,00	24,00	6,51	0,301
28.07.24	0,431	6,21	0,00	6,21	6,35	0,00	69,40	29,99	39,41	5,50	4,00	24,00	6,35	0,289
29.07.24	0,454	6,44	0,00	6,44	6,60	0,00	70,67	30,27	40,40	5,50	4,00	24,00	6,60	0,307
30.07.24	0,495	6,91	0,00	6,91	7,08	0,00	71,63	30,37	41,26	5,50	4,00	24,00	7,08	0,337
31.07.24	0,463	6,52	0,00	6,52	6,67	0,00	71,12	30,52	40,60	5,50	4,00	24,00	6,67	0,314
01.08.24	0,482	6,80	0,00	6,80	6,98	0,00	70,81	30,59	40,22	5,50	4,00	24,00	6,98	0,326
02.08.24	0,446	6,30	0,00	6,30	6,48	0,00	70,90	30,67	40,23	5,50	4,00	24,00	6,48	0,302
03.08.24	0,460	6,38	0,00	6,38	6,52	0,00	71,57	30,80	40,77	5,50	4,00	24,00	6,52	0,314
04.08.24	0,520	7,35	0,00	7,35	7,49	0,00	70,63	30,74	39,89	5,50	4,00	24,00	7,49	0,352
05.08.24	0,489	6,89	0,00	6,89	7,06	0,00	70,97	30,71	40,26	5,50	4,00	24,00	7,06	0,331
06.08.24	0,477	6,73	0,00	6,73	6,89	0,00	71,23	30,75	40,48	5,50	4,00	24,00	6,89	0,323
07.08.24	0,520	7,45	0,00	7,45	7,64	0,00	69,77	30,52	39,25	5,50	4,00	24,00	7,64	0,349
08.08.24	0,509	7,39	0,00	7,39	7,57	0,00	68,70	30,44	38,26	5,50	4,00	24,00	7,57	0,340
09.08.24	0,530	7,56	0,01	7,55	7,74	0,01	70,29	30,48	39,81	5,50	4,00	24,00	7,73	0,357
10.08.24	0,457	6,86	0,00	6,86	7,01	0,00	66,56	30,36	36,20	5,50	4,00	24,00	7,01	0,300
11.08.24	0,511	7,63	0,00	7,63	7,80	0,00	66,81	29,87	36,94	5,50	4,00	24,00	7,80	0,336
12.08.24	0,542	8,12	0,00	8,12	8,29	0,00	66,66	29,77	36,89	5,50	4,00	24,00	8,29	0,356
13.08.24	0,574	8,46	0,00	8,46	8,66	0,00	68,15	29,82	38,33	5,50	4,00	24,00	8,66	0,380
14.08.24	0,458	6,64	0,00	6,64	6,80	0,00	69,04	29,90	39,14	5,50	4,00	24,00	6,80	0,306
15.08.24	0,500	6,88	0,00	6,88	7,04	0,00	72,64	30,15	42,49	5,50	4,00	24,00	7,04	0,342
16.08.24	0,496	6,99	0,00	6,99	7,15	0,00	70,80	30,45	40,35	5,50	4,00	24,00	7,15	0,336
17.08.24	0,464	6,48	0,00	6,48	6,63	0,00	71,06	30,37	40,69	5,50	4,00	24,00	6,63	0,316
18.08.24	0,524	7,38	0,00	7,38	7,56	0,00	71,00	30,56	40,44	5,50	4,00	24,00	7,56	0,355
19.08.24	0,556	8,20	0,00	8,20	8,37	0,00	68,12	30,45	37,67	5,50	4,00	24,00	8,37	0,368
20.08.24	0,518	7,30	0,00	7,30	7,43	0,00	70,81	30,18	40,63	5,50	4,00	24,00	7,43	0,351
21.08.24	0,520	7,23	0,00	7,23	7,42	0,00	71,61	30,27	41,34	5,50	4,00	24,00	7,42	0,354
22.08.24	0,552	7,79	0,00	7,79	7,98	0,00	70,84	30,40	40,44	5,50	4,00	24,00	7,98	0,374
Итого:	14,616	209,32	0,01	209,31	214,17	0,01	69,34	30,20	39,14	5,50	4,00	744,00	214,16	9,823

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

Пономарёв С. В. /

23.08.24

