

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 08-2024

Отчет сформирован 22.08.24

Дата и время печати 23.08.24 6:50:47

Тепловычислитель СПТ943.1; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=14389

Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Код абонента KB=1

Потребитель: Жилой дом (ООО Баярд) пер. Липового, 80 Адрес: пер. Липового, 80

Узел учёта обслуживается: ООО "КИПиА-Сервис"

Сутки, час	НС	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3	V3	Тепло Q прибор
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2			
23.07.24 00:00	*	24.00	64.29	5.000	18.742	19.103	58.72	3.000	12.585	12.790	6.164	6.282	0.461
24.07.24 00:00	-	24.00	64.15	5.000	18.344	18.695	58.52	3.000	12.869	13.078	5.475	5.579	0.419
25.07.24 00:00	*	24.00	64.62	5.000	3.845	3.920	60.41	3.000	3.136	3.190	0.712	0.726	0.059
26.07.24 00:00	*	24.00	29.69	5.000	9.040	9.083	33.22	3.000	2.578	2.593	6.461	6.492	0.177
27.07.24 00:00	*	24.00	56.06	5.000	19.116	19.400	51.38	3.000	13.660	13.833	5.465	5.546	0.366
28.07.24 00:00	*	24.00	56.77	5.000	19.408	19.703	52.49	3.000	13.325	13.500	6.086	6.179	0.397
29.07.24 00:00	*	24.00	62.59	5.000	18.586	18.928	56.71	3.000	13.533	13.740	5.056	5.149	0.392
30.07.24 00:00	*	24.00	67.21	5.000	18.744	19.135	61.37	3.000	13.479	13.718	5.274	5.384	0.429
31.07.24 00:00	*	24.00	67.35	5.000	13.358	13.638	61.27	3.000	9.868	10.043	3.510	3.584	0.293
01.08.24 00:00	*	24.00	66.78	5.000	18.344	18.723	61.00	3.000	13.371	13.605	4.984	5.087	0.406
02.08.24 00:00	*	24.00	67.03	5.000	18.324	18.705	61.32	3.000	13.347	13.583	4.996	5.100	0.407
03.08.24 00:00	*	24.00	67.36	5.000	17.513	17.880	61.48	3.000	13.260	13.495	4.270	4.359	0.362
04.08.24 00:00	*	24.00	66.75	5.000	18.562	18.945	60.93	3.000	13.263	13.495	5.307	5.417	0.427
05.08.24 00:00	*	24.00	66.92	5.000	18.534	18.918	61.05	3.000	13.356	13.590	5.180	5.287	0.421
06.08.24 00:00	*	24.00	67.28	5.000	17.396	17.760	61.07	3.000	12.177	12.390	5.220	5.329	0.422
07.08.24 00:00	*	24.00	65.71	5.000	17.502	17.853	59.64	3.000	12.648	12.860	4.858	4.956	0.392
08.08.24 00:00	*	24.00	64.67	5.000	18.282	18.638	58.87	3.000	12.523	12.728	5.760	5.872	0.440
09.08.24 00:00	-	24.00	66.20	5.000	18.813	19.195	60.08	3.000	12.638	12.853	6.176	6.301	0.481
10.08.24 00:00	-	24.00	63.27	5.000	18.066	18.403	57.94	3.000	12.856	13.060	5.210	5.307	0.394
11.08.24 00:00	*	24.00	62.59	5.000	18.151	18.483	56.87	3.000	12.585	12.778	5.588	5.690	0.417
12.08.24 00:00	*	24.00	62.74	5.000	18.461	18.800	57.14	3.000	12.603	12.798	5.863	5.970	0.433
13.08.24 00:00	*	24.00	63.58	5.000	17.842	18.178	57.62	3.000	12.543	12.740	5.308	5.408	0.408
14.08.24 00:00	*	24.00	64.30	5.000	17.217	17.548	58.24	3.000	11.924	12.115	5.293	5.394	0.408
15.08.24 00:00	-	24.00	67.13	5.000	17.277	17.638	60.42	3.000	12.616	12.833	4.662	4.759	0.394
16.08.24 00:00	*	24.00	67.82	5.000	16.850	17.208	61.55	3.000	12.367	12.588	4.491	4.586	0.378
17.08.24 00:00	*	24.00	65.89	5.000	17.187	17.533	59.44	3.000	12.330	12.535	4.861	4.958	0.396
18.08.24 00:00	*	24.00	68.47	5.000	17.401	17.778	62.31	3.000	12.249	12.473	5.152	5.263	0.424
19.08.24 00:00	*	24.00	65.60	5.000	17.192	17.535	59.63	3.000	12.168	12.373	5.026	5.126	0.398
20.08.24 00:00	*	24.00	66.12	5.000	17.662	18.020	59.22	3.000	12.095	12.295	5.567	5.680	0.447
21.08.24 00:00	*	24.00	67.64	5.000	16.930	17.288	60.87	3.000	12.170	12.383	4.764	4.864	0.401
22.08.24 00:00	*	24.00	67.29	5.000	17.545	17.913	60.85	3.000	12.045	12.255	5.502	5.617	0.443
ИТОГО		744.00	64.00	5.000	530.235	540.538	58.44	3.000	372.167	378.303	158.238	161.251	12.092
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал

Температура холодной воды (константа прибора): 1 °C

Температура холодной воды за отчетный период: 22.9 °C

Потребление ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ: 161.251 куб.м.

Общее потребление ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за отчетный период: 12.092 Гкал.

Дата: 23.08.24

Исполнитель: _____

(Добрынин А.К.) 89237121188

Представитель АО "БийскэнергоТеплоТранзит" _____

