

23.07.24 - 22.08.24

о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Узел учёта обслуживает

ООО "ПКФ "ГАЛД"

Объект: многоквартирный жилой дом (УК "Баярд")

Потребитель: коллектив жильцов дома

Адрес: г. Бийск, пер. Липового, д. 80/1


Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Подучётные системы:

Прибор: СПТ942.04 ИД=7140

1. Общий ввод (ОТОП + ГВС (тулик.)) - ввод ТВ=2: схема СП=0:  $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hx)$ ,  $M3=M1-M2$ 

- ввод ТВ=1: отсутствует



Наличие НС по ТВ2: НС=нет

Температура холодной воды (константа прибора):  $t_{хв.приб}=+1.00^{\circ}\text{C}$ Температура холодной воды (фактическая):  $t_{хв.факт}=+22.90^{\circ}\text{C}$ 

| Сутки, час | Время счета | подающий трубопровод |        |       |       | обратный трубопровод |        |       |       | dt    | M3    | Qобщ. прибор | Vгв расч | Qобщ. расч |
|------------|-------------|----------------------|--------|-------|-------|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------|----------|------------|
|            |             | t1                   | P1     | M1    | V1    | t2                   | P2     | M2    | V2    |       |       |              |          |            |
| 23.07.24   | 24.00       | 65.89                | 5.00   | 5.901 | 6.020 | 55.76                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 10.13 | 5.901 | 0.383        | 6.020    | 0.254      |
| 24.07.24   | 24.00       | 66.09                | 5.00   | 6.077 | 6.200 | 57.25                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 8.84  | 6.077 | 0.396        | 6.200    | 0.262      |
| 25.07.24   | 24.00       | 64.52                | 5.00   | 0.691 | 0.705 | 30.58                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 33.94 | 0.691 | 0.044        | 0.705    | 0.029      |
| 26.07.24   | 24.00       | 41.01                | 5.00   | 3.533 | 3.563 | 36.35                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 4.66  | 3.533 | 0.141        | 3.563    | 0.064      |
| 27.07.24   | 24.00       | 61.84                | 5.00   | 6.101 | 6.210 | 47.93                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 13.91 | 6.101 | 0.371        | 6.210    | 0.238      |
| 28.07.24   | 24.00       | 62.16                | 5.00   | 6.142 | 6.253 | 48.54                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 13.61 | 6.142 | 0.376        | 6.253    | 0.241      |
| 29.07.24   | 24.00       | 66.17                | 5.00   | 5.511 | 5.623 | 58.16                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 8.01  | 5.511 | 0.359        | 5.623    | 0.238      |
| 30.07.24   | 24.00       | 69.01                | 5.00   | 5.957 | 6.088 | 58.47                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 10.54 | 5.957 | 0.405        | 6.088    | 0.275      |
| 31.07.24   | 24.00       | 69.43                | 5.00   | 0.528 | 0.540 | 58.64                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 10.78 | 0.528 | 0.036        | 0.540    | 0.025      |
| 01.08.24   | 24.00       | 69.04                | 5.00   | 0.000 | 0.000 | 58.75                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 10.30 | 0.000 | 0.000        | 0.000    | 0.000      |
| 02.08.24   | 24.00       | 69.24                | 5.00   | 0.000 | 0.000 | 58.42                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 10.82 | 0.000 | 0.000        | 0.000    | 0.000      |
| 03.08.24   | 24.00       | 68.66                | 5.00   | 0.000 | 0.000 | 58.45                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 10.21 | 0.000 | 0.000        | 0.000    | 0.000      |
| 04.08.24   | 24.00       | 69.92                | 5.00   | 0.000 | 0.000 | 58.26                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 11.66 | 0.000 | 0.000        | 0.000    | 0.000      |
| 05.08.24   | 24.00       | 70.11                | 5.00   | 0.000 | 0.000 | 57.90                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 12.21 | 0.000 | 0.000        | 0.000    | 0.000      |
| 06.08.24   | 24.00       | 66.63                | 5.00   | 0.000 | 0.000 | 57.19                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 9.45  | 0.000 | 0.000        | 0.000    | 0.000      |
| 07.08.24   | 24.00       | 67.38                | 5.00   | 0.000 | 0.000 | 56.73                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 10.66 | 0.000 | 0.000        | 0.000    | 0.000      |
| 08.08.24   | 24.00       | 64.41                | 5.00   | 0.000 | 0.000 | 55.71                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 8.70  | 0.000 | 0.000        | 0.000    | 0.000      |
| 09.08.24   | 24.00       | 65.51                | 5.00   | 0.000 | 0.000 | 56.81                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 8.71  | 0.000 | 0.000        | 0.000    | 0.000      |
| 10.08.24   | 24.00       | 64.42                | 5.00   | 0.000 | 0.000 | 54.30                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 10.12 | 0.000 | 0.000        | 0.000    | 0.000      |
| 11.08.24   | 24.00       | 65.12                | 5.00   | 0.000 | 0.000 | 53.93                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 11.19 | 0.000 | 0.000        | 0.000    | 0.000      |
| 12.08.24   | 24.00       | 64.77                | 5.00   | 0.000 | 0.000 | 53.74                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 11.03 | 0.000 | 0.000        | 0.000    | 0.000      |
| 13.08.24   | 24.00       | 65.29                | 5.00   | 0.000 | 0.000 | 54.10                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 11.18 | 0.000 | 0.000        | 0.000    | 0.000      |
| 14.08.24   | 24.00       | 68.04                | 5.00   | 0.000 | 0.000 | 56.09                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 11.95 | 0.000 | 0.000        | 0.000    | 0.000      |
| 15.08.24   | 24.00       | 72.60                | 5.00   | 0.000 | 0.000 | 59.40                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 13.20 | 0.000 | 0.000        | 0.000    | 0.000      |
| 16.08.24   | 24.00       | 67.50                | 5.00   | 0.000 | 0.000 | 57.72                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 9.78  | 0.000 | 0.000        | 0.000    | 0.000      |
| 17.08.24   | 24.00       | 74.47                | 5.00   | 0.000 | 0.000 | 60.06                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 14.41 | 0.000 | 0.000        | 0.000    | 0.000      |
| 18.08.24   | 24.00       | 67.69                | 5.00   | 0.000 | 0.000 | 56.65                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 11.04 | 0.000 | 0.000        | 0.000    | 0.000      |
| 19.08.24   | 24.00       | 64.11                | 5.00   | 0.000 | 0.000 | 53.93                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 10.19 | 0.000 | 0.000        | 0.000    | 0.000      |
| 20.08.24   | 24.00       | 69.87                | 5.00   | 0.000 | 0.000 | 57.66                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 12.21 | 0.000 | 0.000        | 0.000    | 0.000      |
| 21.08.24   | 24.00       | 71.49                | 5.00   | 0.000 | 0.000 | 58.20                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 13.29 | 0.000 | 0.000        | 0.000    | 0.000      |
| 22.08.24   | 24.00       | 67.78                | 5.00   | 0.000 | 0.000 | 56.25                | 4.00   | 0.000 | 0.000 | 11.53 | 0.000 | 0.000        | 0.000    | 0.000      |
| ИТОГО      | 744.00      | 66.46                | 5.00   | 40.44 | 41.20 | 54.90                | 4.00   | 0.00  | 0.00  | 11.56 | 40.44 | 2.511        | 41.20    | 1.625      |
|            | ч           | °C                   | кг/см2 | т     | м3    | °C                   | кг/см2 | т     | м3    | °C    | т     | Гкал         | м3       | Гкал       |

Час формирования суточных архивов: 23:00. Средние за отчётный период температуры t1 и t2 - среднеарифметические.

"Vгв.расч" - рассчитывается по приборным данным по формуле:  $V_{гв.расч} = M3 * (V1 / M1)$ "Qобщ.расч" - рассчитывается по приборным данным по формуле:  $Q_{расч} = Q_{приб} - M3 * (t_{хв.факт} - t_{хв.приб}) / 1000$  для учёта фактической температуры холодной воды.

Примечание: значения "Vгв.расч" и "Qобщ.расч", рассчитанные ООО "ПКФ "ГАЛД" и АО "Бийскэнерго", могут незначительно отличаться.

Дата: 22 Август 2024

Представитель Потребителя: /Бизяев Ю. М./

