

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/24г.-22/12/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, пер. Николая Липового, д. 72**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 00198359 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х83В6 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.11.24	3,505	116,38	110,39	5,99	119,54	111,69	77,62	50,10	27,52	5,50	4,00	24,00	6,15	3,483
24.11.24	3,209	117,22	110,91	6,31	120,12	112,13	73,14	48,38	24,76	5,50	4,00	24,00	6,47	3,186
25.11.24	3,042	116,81	110,90	5,91	119,48	112,10	71,01	47,37	23,64	5,50	4,00	24,00	6,05	3,021
26.11.24	3,209	115,78	109,28	6,50	118,62	110,48	73,33	48,33	25,00	5,50	4,00	24,00	6,66	3,186
27.11.24	3,243	110,99	104,91	6,08	113,91	106,07	75,59	49,09	26,50	5,50	4,00	24,00	6,24	3,221
28.11.24	3,850	119,19	112,52	6,67	122,73	113,96	81,33	51,97	29,36	5,50	4,00	24,00	6,87	3,826
29.11.24	3,137	96,20	90,32	5,88	99,01	91,45	80,94	51,51	29,43	5,50	4,00	24,00	6,05	3,116
30.11.24	3,208	114,38	105,60	8,78	117,15	106,80	72,72	48,40	24,32	5,50	4,00	24,00	8,99	3,176
01.12.24	3,114	105,15	96,27	8,88	107,65	97,23	72,29	46,64	25,65	5,50	4,00	24,00	9,09	3,082
02.12.24	2,706	98,25	91,50	6,75	100,40	92,37	69,61	45,18	24,43	5,50	4,00	24,00	6,90	2,682
03.12.24	3,196	113,82	106,99	6,83	116,54	108,19	72,56	47,33	25,23	5,50	4,00	24,00	6,99	3,171
04.12.24	2,997	113,34	106,43	6,91	115,88	107,47	69,85	46,22	23,63	5,50	4,00	24,00	7,06	2,972
05.12.24	2,964	114,03	107,90	6,13	116,54	109,01	69,74	46,23	23,51	5,50	4,00	24,00	6,26	2,942
06.12.24	3,315	114,40	108,53	5,87	117,36	109,73	75,21	48,73	26,48	5,50	4,00	24,00	6,02	3,294
07.12.24	3,190	114,44	108,17	6,27	117,24	109,36	72,95	47,68	25,27	5,50	4,00	24,00	6,42	3,167
08.12.24	3,618	115,08	108,97	6,11	118,31	110,24	78,84	50,06	28,78	5,50	4,00	24,00	6,28	3,596
09.12.24	4,400	115,82	109,57	6,25	119,86	111,07	89,22	54,22	35,00	5,50	4,00	24,00	6,47	4,378
10.12.24	4,473	116,40	110,51	5,89	120,62	112,12	90,75	55,21	35,54	5,50	4,00	24,00	6,10	4,452
11.12.24	4,360	115,18	109,28	5,90	119,23	110,77	89,23	54,19	35,04	5,50	4,00	24,00	6,11	4,339
12.12.24	3,751	117,75	111,55	6,20	121,16	112,95	80,56	51,44	29,12	5,50	4,00	24,00	6,38	3,729
13.12.24	3,548	116,74	110,09	6,65	119,88	111,35	77,13	49,59	27,54	5,50	4,00	24,00	6,83	3,524
14.12.24	3,488	116,44	109,59	6,85	119,54	110,85	76,43	49,42	27,01	5,50	4,00	24,00	7,03	3,463
15.12.24	3,188	114,86	108,38	6,48	117,64	109,58	72,83	47,76	25,07	5,50	4,00	24,00	6,64	3,165
16.12.24	3,589	115,18	109,11	6,07	118,38	110,34	78,06	49,53	28,53	5,50	4,00	24,00	6,24	3,567
17.12.24	4,247	113,92	108,32	5,60	117,79	109,77	87,92	53,30	34,62	5,50	4,00	24,00	5,79	4,227
18.12.24	4,169	114,14	108,08	6,06	117,96	109,55	86,90	53,26	33,64	5,50	4,00	24,00	6,26	4,147
19.12.24	3,948	114,79	108,89	5,90	118,42	110,33	84,18	52,51	31,67	5,50	4,00	24,00	6,09	3,927
20.12.24	3,577	113,39	108,23	5,16	116,65	109,54	80,12	50,91	29,21	5,50	4,00	24,00	5,31	3,558
21.12.24	3,367	114,08	107,74	6,34	117,05	108,96	75,89	49,11	26,78	5,50	4,00	24,00	6,51	3,344
22.12.24	3,568	114,56	108,14	6,42	117,71	109,41	78,44	50,10	28,34	5,50	4,00	24,00	6,60	3,545
Итого:	105,176	3408,71	3217,07	191,64	3502,37	3254,87	77,81	49,79	28,02	5,50	4,00	720,00	196,86	104,486

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.12.24



Пономарев С. В. /