

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 12-2024

Отчет сформирован 22.12.24

Дата и время печати 23.12.24 6:49:07

Тепловычислитель СПТ943.1; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=14389

Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Код абонента KB=1

Потребитель: Жилой дом (ООО Баярд) пер. Липового, 80 Адрес: пер. Липового, 80

Узел учёта обслуживается: ООО "КИПиА-Сервис"

Сутки, час	НС	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3	V3	Тепло Q прибор
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2			
23.11.24 00:00	*	24.00	75.69	5.000	77.391	79.405	44.49	3.000	72.425	73.115	5.035	5.166	2.637
24.11.24 00:00	*	24.00	71.93	5.000	78.201	80.053	43.25	3.000	72.687	73.343	5.541	5.673	2.480
25.11.24 00:00	*	24.00	69.55	5.000	77.322	79.043	42.39	3.000	72.862	73.493	4.511	4.611	2.290
26.11.24 00:00	*	24.00	71.57	5.000	77.687	79.510	42.98	3.000	72.356	73.000	5.363	5.489	2.450
27.11.24 00:00	*	24.00	73.57	5.000	72.825	74.623	43.64	3.000	68.323	68.950	4.573	4.686	2.379
28.11.24 00:00	*	24.00	79.25	5.000	78.367	80.585	46.29	3.000	73.958	74.720	4.478	4.605	2.790
29.11.24 00:00	*	24.00	78.82	5.000	81.158	83.433	46.54	3.000	75.742	76.530	5.425	5.577	2.872
30.11.24 00:00	*	24.00	71.68	5.000	78.450	80.298	43.66	3.000	72.222	72.885	6.238	6.385	2.468
01.12.24 00:00	*	24.00	70.64	5.000	77.808	79.590	43.11	3.000	71.852	72.495	5.975	6.112	2.397
02.12.24 00:00	*	24.00	67.85	5.000	76.896	78.530	42.05	3.000	71.610	72.220	5.309	5.422	2.205
03.12.24 00:00	*	24.00	70.58	5.000	76.493	78.243	42.59	3.000	71.483	72.108	5.068	5.184	2.355
04.12.24 00:00	*	24.00	68.41	5.000	76.433	78.083	41.67	3.000	71.003	71.598	5.509	5.628	2.271
05.12.24 00:00	*	24.00	68.03	5.000	76.947	78.590	41.67	3.000	71.936	72.538	5.157	5.267	2.241
06.12.24 00:00	*	24.00	73.13	5.000	77.480	79.373	43.81	3.000	72.505	73.175	5.045	5.168	2.491
07.12.24 00:00	*	24.00	70.98	5.000	77.021	78.800	42.78	3.000	71.750	72.382	5.346	5.469	2.399
08.12.24 00:00	*	24.00	76.01	5.000	77.682	79.720	44.54	3.000	72.322	73.013	5.409	5.551	2.684
09.12.24 00:00	*	24.00	85.89	5.000	76.910	79.433	48.00	3.000	72.543	73.345	4.407	4.552	3.127
10.12.24 00:00	*	24.00	87.93	5.000	78.139	80.813	49.09	3.000	73.941	74.795	4.263	4.409	3.246
11.12.24 00:00	*	24.00	86.50	5.000	77.726	80.308	48.06	3.000	72.687	73.493	5.084	5.253	3.233
12.12.24 00:00	*	24.00	78.97	5.000	79.919	82.168	46.32	3.000	74.568	75.338	5.364	5.515	2.857
13.12.24 00:00	-	24.00	75.13	5.000	79.371	81.408	44.79	3.000	73.679	74.390	5.692	5.838	2.662
14.12.24 00:00	*	24.00	74.65	5.000	78.982	80.985	44.60	3.000	73.333	74.035	5.668	5.812	2.624
15.12.24 00:00	*	24.00	71.06	5.000	78.617	80.438	43.07	3.000	72.383	73.030	6.254	6.399	2.467
16.12.24 00:00	*	24.00	75.11	5.000	78.178	80.185	44.54	3.000	73.042	73.740	5.221	5.355	2.620
17.12.24 00:00	*	24.00	84.40	5.000	76.600	79.033	47.24	3.000	72.236	73.010	4.381	4.520	3.055
18.12.24 00:00	*	24.00	84.25	5.000	77.286	79.733	47.20	3.000	72.046	72.818	5.268	5.435	3.112
19.12.24 00:00	*	24.00	81.87	5.000	77.533	79.863	46.63	3.000	72.616	73.375	4.942	5.091	2.963
20.12.24 00:00	*	24.00	78.12	5.000	77.024	79.148	45.35	3.000	72.287	73.003	4.743	4.874	2.739
21.12.24 00:00	-	24.00	73.94	5.000	77.152	79.075	43.76	3.000	71.966	72.630	5.186	5.315	2.554
22.12.24 00:00	*	24.00	75.91	5.000	78.129	80.173	44.64	3.000	72.324	73.018	5.806	5.958	2.700
ИТОГО		720.00	75.71	5.000	2329.730	2390.630	44.63	3.000	2174.68	2195.58	156.265	160.321	79.368
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал


Температура холодной воды (константа прибора): 1 °C

Температура холодной воды за отчетный период: 0.3 °C

Потребление ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ: 160.321 куб.м.

Общее потребление ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за отчетный период: 79.368 Гкал.

Дата: 23.12.24

Исполнитель:  (Добрынин А.К.) 89237121188

Представитель АО "БийскэнергоТеплоТранзит" _____

