

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/24г.-22/12/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Можайского, д. 2**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qg, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
23.11.24	1,394	0,206	44,58	41,37	2,95	45,76	41,85	2,97	75,96	47,95	28,01	6,50	4,00	24,00	1,393
24.11.24	1,323	0,259	45,55	41,44	3,74	46,59	41,92	3,79	71,63	46,39	25,24	6,50	4,00	24,00	1,322
25.11.24	1,212	0,206	44,89	41,72	2,95	45,85	42,20	2,98	69,67	45,70	23,97	6,50	4,00	24,00	1,211
26.11.24	1,309	0,249	45,20	41,46	3,56	46,26	41,94	3,61	71,99	46,70	25,29	6,50	4,00	24,00	1,308
27.11.24	1,380	0,249	45,25	41,53	3,56	46,41	42,01	3,60	74,30	47,53	26,77	6,50	4,00	24,00	1,379
28.11.24	1,486	0,205	45,24	42,14	2,91	46,51	42,62	2,94	79,58	49,92	29,66	6,50	4,00	24,00	1,485
29.11.24	1,471	0,205	45,48	42,12	2,96	46,74	42,60	2,97	79,16	50,09	29,07	6,50	4,00	24,00	1,470
30.11.24	1,236	0,210	45,62	42,41	3,04	46,68	42,89	3,09	71,04	47,07	23,97	6,50	4,00	24,00	1,235
01.12.24	1,266	0,231	45,88	42,37	3,35	46,95	42,85	3,41	70,99	46,78	24,21	6,50	4,00	24,00	1,265
02.12.24	1,180	0,221	45,00	41,57	3,18	45,98	42,05	3,22	68,03	45,01	23,02	6,50	4,00	24,00	1,179
03.12.24	1,230	0,172	44,16	41,50	2,52	45,17	41,98	2,55	70,95	45,72	25,23	6,50	4,00	24,00	1,229
04.12.24	1,177	0,209	44,34	41,14	3,01	45,30	41,62	3,04	68,28	44,72	23,56	6,50	4,00	24,00	1,176
05.12.24	1,203	0,220	44,69	41,42	3,14	45,67	41,90	3,18	68,33	44,53	23,80	6,50	4,00	24,00	1,202
06.12.24	1,297	0,175	44,53	41,94	2,51	45,63	42,42	2,53	73,52	47,08	26,44	6,50	4,00	24,00	1,296
07.12.24	1,314	0,242	45,40	41,77	3,46	46,43	42,25	3,51	71,41	46,01	25,40	6,50	4,00	24,00	1,313
08.12.24	1,440	0,198	45,21	42,32	2,81	46,46	42,80	2,85	77,36	48,54	28,82	6,50	4,00	24,00	1,439
09.12.24	1,694	0,174	45,32	42,72	2,50	46,85	43,21	2,52	86,86	52,45	34,41	6,50	4,00	24,00	1,693
10.12.24	1,762	0,202	46,04	43,02	2,90	47,58	43,50	2,91	87,69	52,78	34,91	6,50	4,00	24,00	1,761
11.12.24	1,666	0,155	44,95	42,56	2,20	46,40	43,04	2,21	86,11	51,64	34,47	6,50	4,00	24,00	1,665
12.12.24	1,486	0,207	46,31	43,19	2,95	47,59	43,67	2,99	78,03	49,10	28,93	6,50	4,00	24,00	1,485
13.12.24	1,367	0,182	45,63	42,86	2,61	46,83	43,34	2,64	74,94	47,76	27,18	6,50	4,00	24,00	1,366
14.12.24	1,396	0,230	46,39	42,96	3,30	47,58	43,44	3,35	74,19	47,54	26,65	6,50	4,00	24,00	1,395
15.12.24	1,284	0,227	45,95	42,55	3,24	46,97	43,03	3,27	70,95	46,30	24,65	6,50	4,00	24,00	1,283
16.12.24	1,440	0,219	45,81	42,63	3,11	47,02	43,11	3,12	76,18	48,02	28,16	6,50	4,00	24,00	1,439
17.12.24	1,687	0,183	45,39	42,61	2,63	46,83	43,09	2,64	85,19	51,06	34,13	6,50	4,00	24,00	1,686
18.12.24	1,664	0,201	45,72	42,64	2,91	47,16	43,12	2,93	84,21	51,13	33,08	6,50	4,00	24,00	1,663
19.12.24	1,578	0,193	46,06	43,16	2,76	47,48	43,64	2,79	81,63	50,46	31,17	6,50	4,00	24,00	1,577
20.12.24	1,477	0,216	45,94	42,67	3,07	47,18	43,15	3,09	77,77	48,96	28,81	6,50	4,00	24,00	1,476
21.12.24	1,382	0,239	45,67	42,17	3,40	46,86	42,65	3,44	73,85	47,13	26,72	6,50	4,00	24,00	1,381
22.12.24	1,444	0,217	45,85	42,55	3,13	47,05	43,03	3,15	76,31	48,10	28,21	6,50	4,00	24,00	1,443
Итого:	42,245	6,302	1362,05	1266,51	90,36	1397,77	1280,92	91,29	75,87	48,07	27,80	6,50	4,00	720,00	42,218

$M_g = M_3$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.12.24



Чонмарёв С. В. /