

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/24г.-04/12/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 9**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,3 Град С

Заводской номер 00182702 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x89СС ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.11.24	3,814	135,53	127,98	7,55	139,19	129,64	77,33	52,12	25,21	5,00	3,50	24,00	7,75	3,812
24.11.24	3,433	134,66	127,69	6,97	137,93	129,19	73,03	50,14	22,89	5,00	3,50	24,00	7,14	3,431
25.11.24	3,191	133,52	127,91	5,61	136,61	129,35	71,04	49,22	21,82	5,00	3,50	24,00	5,74	3,189
26.11.24	3,374	133,17	127,52	5,65	136,47	129,04	73,62	50,44	23,18	5,00	3,50	24,00	5,79	3,372
27.11.24	3,546	132,36	126,35	6,01	135,81	127,99	75,92	51,46	24,46	5,00	3,50	24,00	6,17	3,544
28.11.24	3,874	133,09	127,17	5,92	137,00	128,90	80,55	53,86	26,69	5,00	3,50	24,00	6,09	3,872
29.11.24	3,789	132,91	128,02	4,89	136,84	129,82	80,82	54,34	26,48	5,00	3,50	24,00	5,03	3,788
30.11.24	3,262	135,84	129,20	6,64	139,08	130,75	72,10	50,55	21,55	5,00	3,50	24,00	6,80	3,260
01.12.24	3,254	135,40	129,08	6,32	138,60	130,63	71,87	50,20	21,67	5,00	3,50	24,00	6,47	3,252
02.12.24	3,004	133,88	127,91	5,97	136,79	129,35	68,65	48,36	20,29	5,00	3,50	24,00	6,10	3,002
03.12.24	3,245	132,65	126,98	5,67	135,79	128,45	71,97	49,65	22,32	5,00	3,50	24,00	5,80	3,243
04.12.24	3,074	132,28	126,25	6,03	135,20	127,69	69,27	48,25	21,02	5,00	3,50	24,00	6,16	3,072
Итого:	40,860	1605,29	1532,06	73,23	1645,31	1550,80	73,85	50,72	23,13	5,00	3,50	288,00	75,05	40,838

$M_g = M_1 -$

M_2

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.12.24



Пономарёв С. В. /