

Объект: многоквартирный жилой дом (УК "Баярд")

Потребитель: коллектив жильцов дома


Адрес: г. Бийск, пер. Липового, д. 80/1

Подучётные системы:

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Прибор: СПТ942.04 ИД=7140

1. Общий ввод (ОТОП + ГВС (тупик.)) - ввод ТВ=2: схема СП=0: $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hx)$, $M3=M1-M2$
- ввод ТВ=1: отсутствует



Наличие НС по ТВ2: НС=нет

Температура холодной воды (константа прибора): $t_{хв.приб}=+1.00^{\circ}\text{C}$ Температура холодной воды (фактическая): $t_{хв.факт}=+0.10^{\circ}\text{C}$

Сутки, час	Время счета Ти	подающий трубопровод				обратный трубопровод				dt	M3	Qобщ. прибор	Vгв расч	Qобщ. расч
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
21.01.24	24.00	91.19	5.00	35.642	36.945	55.29	4.00	102.710	104.198	35.90	- 67.068	- 2.358	0.000	0.000
22.01.24	24.00	91.79	5.00	0.000	0.000	55.63	4.00	103.033	104.543	36.16	- 103.033	- 5.626	0.000	0.000
23.01.24	24.00	90.39	5.00	0.000	0.000	55.26	4.00	103.348	104.843	35.13	- 103.348	- 5.605	0.000	0.000
24.01.24	24.00	90.24	5.00	0.000	0.000	55.26	4.00	103.175	104.667	34.98	- 103.175	- 5.596	0.000	0.000
25.01.24	24.00	90.65	5.00	0.000	0.000	55.51	4.00	104.274	105.795	35.14	- 104.274	- 5.681	0.000	0.000
26.01.24	24.00	88.87	5.00	57.202	59.198	55.67	4.00	103.667	105.188	33.21	- 46.465	- 0.636	0.000	0.000
27.01.24	24.00	84.63	5.00	110.564	114.093	53.74	4.00	104.379	105.810	30.89	6.185	3.747	6.382	3.753
28.01.24	24.00	82.10	5.00	110.360	113.693	52.72	4.00	104.043	105.417	29.38	6.318	3.574	6.508	3.579
29.01.24	24.00	83.68	5.00	111.455	114.940	53.26	4.00	104.694	106.105	30.43	6.760	3.749	6.972	3.755
30.01.24	24.00	87.65	5.00	109.879	113.618	54.71	4.00	104.391	105.873	32.94	5.488	3.920	5.675	3.925
31.01.24	24.00	87.55	5.00	111.068	114.840	54.87	4.00	104.883	106.380	32.68	6.185	3.969	6.395	3.975
01.02.24	24.00	81.39	5.00	111.575	114.893	52.61	4.00	105.555	106.945	28.78	6.020	3.526	6.199	3.531
02.02.24	24.00	77.21	5.00	112.225	115.252	50.49	4.00	104.702	105.975	26.72	7.522	3.374	7.725	3.381
03.02.24	24.00	77.24	5.00	110.893	113.888	50.57	4.00	103.595	104.858	26.67	7.299	3.323	7.496	3.330
04.02.24	24.00	75.53	5.00	111.932	114.832	50.03	4.00	103.808	105.048	25.51	8.124	3.257	8.334	3.264
05.02.24	24.00	71.24	5.00	111.787	114.388	48.19	4.00	104.141	105.297	23.05	7.645	2.940	7.823	2.947
06.02.24	24.00	76.60	5.00	111.628	114.598	50.64	4.00	105.117	106.403	25.96	6.511	3.225	6.684	3.230
07.02.24	24.00	76.40	5.00	111.314	114.260	50.69	4.00	104.700	105.982	25.71	6.614	3.194	6.789	3.200
08.02.24	24.00	71.84	5.00	111.244	113.873	48.58	4.00	104.004	105.178	23.26	7.239	2.935	7.410	2.941
09.02.24	24.00	68.36	5.00	109.692	112.055	46.87	4.00	102.955	104.038	21.48	6.737	2.668	6.882	2.674
10.02.24	24.00	67.46	5.00	109.472	111.773	46.59	4.00	103.213	104.285	20.87	6.259	2.572	6.390	2.578
11.02.24	24.00	72.16	5.00	111.634	114.298	48.40	4.00	104.512	105.682	23.76	7.122	2.992	7.292	2.999
12.02.24	24.00	82.67	5.00	111.354	114.760	52.73	4.00	105.241	106.632	29.93	6.113	3.654	6.300	3.659
13.02.24	24.00	85.76	5.00	110.880	114.505	54.08	4.00	105.141	106.600	31.68	5.739	3.823	5.927	3.828
14.02.24	24.00	80.19	5.00	112.757	116.020	52.04	4.00	106.448	107.820	28.15	6.309	3.500	6.492	3.506
15.02.24	24.00	84.11	5.00	111.649	115.175	53.00	4.00	105.084	106.488	31.11	6.565	3.819	6.772	3.825
16.02.24	24.00	89.83	5.00	108.503	112.363	54.71	4.00	102.873	104.333	35.12	5.630	4.120	5.831	4.125
17.02.24	24.00	90.40	5.00	108.535	112.440	54.12	4.00	102.138	103.558	36.28	6.396	4.285	6.627	4.291
18.02.24	24.00	90.78	5.00	109.652	113.628	54.39	4.00	103.180	104.628	36.39	6.472	4.343	6.707	4.349
19.02.24	24.00	90.15	5.00	109.623	113.548	54.09	4.00	103.119	104.550	36.06	6.504	4.306	6.737	4.312
20.02.24	24.00	91.09	5.00	109.040	113.018	54.34	4.00	103.222	104.668	36.75	5.818	4.325	6.030	4.330
21.02.24	24.00	90.94	5.00	108.130	112.063	54.06	4.00	102.669	104.093	36.88	5.461	4.285	5.659	4.290
22.02.24	24.00	91.35	5.00	109.314	113.323	54.35	4.00	103.152	104.598	37.00	6.162	4.381	6.388	4.387
ИТОГО	792.00	81.99	5.00	3079.00	3172.27	52.65	4.00	3431.17	3476.47	29.34	- 352.17	72.302	180.43	97.962
ч		°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	°C	т	Гкал	м3	Гкал

Час формирования суточных архивов: 23:00. Средние за отчётный период температуры t1 и t2 - средневзвешенные по массе.

"Vгв.расч" - рассчитывается по приборным данным по формуле: $V_{гв.расч} = M3 * (V1 / M1)$ "Qобщ.расч" - рассчитывается по приборным данным по формуле: $Q_{расч} = Q_{приб} - M3 * (t_{хв.факт} - t_{хв.приб}) / 1000$ для учёта фактической температуры холодной воды.

Примечание: значения "Vгв.расч" и "Qобщ.расч", рассчитанные ООО "ПКФ "ГАЛД" и АО "Бийскэнерго", могут незначительно отличаться.

С 21.01.2024 по 26.01.2024 показания недостоверны - отсутствуют показания с расходомера на подающем трубопроводе. С 26.01.2024 корректная работа приборов узла учёта восстановлена.

Дата: 22 Февраль 2024

Представитель Потребителя: / Бизяев Ю. М. /

