

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/24г.-22/07/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, д. 73**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, $t_{ф}$ = 18,6 Град С

Заводской номер 00191869 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.06.24	0,006	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	17,87	23,33	-5,46	6,00	4,50	24,00	0,40	-0,001
24.06.24	0,009	0,53	0,00	0,53	0,53	0,00	17,55	22,88	-5,33	6,00	4,50	24,00	0,53	-0,001
25.06.24	0,333	5,31	0,00	5,31	5,41	0,00	62,44	28,02	34,42	6,00	4,50	24,00	5,41	0,234
26.06.24	0,319	4,97	0,00	4,97	5,04	0,00	64,39	36,14	28,25	6,00	4,50	24,00	5,04	0,227
27.06.24	0,345	5,31	0,00	5,31	5,41	0,00	64,66	37,89	26,77	6,00	4,50	24,00	5,41	0,246
28.06.24	0,340	5,12	0,00	5,12	5,22	0,00	66,12	39,21	26,91	6,00	4,50	24,00	5,22	0,245
29.06.24	0,316	4,80	0,00	4,80	4,89	0,00	65,49	39,65	25,84	6,00	4,50	24,00	4,89	0,227
30.06.24	0,354	5,45	0,00	5,45	5,58	0,00	65,33	39,76	25,57	6,00	4,50	24,00	5,58	0,253
01.07.24	0,294	4,54	0,00	4,54	4,62	0,00	64,51	39,20	25,31	6,00	4,50	24,00	4,62	0,210
02.07.24	0,307	4,64	0,00	4,64	4,71	0,00	66,68	39,51	27,17	6,00	4,50	24,00	4,71	0,221
03.07.24	0,317	4,71	0,00	4,71	4,79	0,00	67,39	39,42	27,97	6,00	4,50	24,00	4,79	0,229
04.07.24	0,312	4,58	0,00	4,58	4,67	0,00	67,93	39,34	28,59	6,00	4,50	24,00	4,67	0,227
05.07.24	0,348	5,24	0,00	5,24	5,34	0,00	66,16	39,43	26,73	6,00	4,50	24,00	5,34	0,251
06.07.24	0,296	4,38	0,00	4,38	4,46	0,00	67,77	40,05	27,22	6,00	4,50	24,00	4,46	0,215
07.07.24	0,391	5,67	0,00	5,67	5,81	0,00	68,98	40,69	28,29	6,00	4,50	24,00	5,81	0,286
08.07.24	0,349	5,23	0,00	5,23	5,33	0,00	66,57	40,49	26,08	6,00	4,50	24,00	5,33	0,252
09.07.24	0,321	5,05	0,00	5,05	5,12	0,00	63,28	37,32	25,96	6,00	4,50	24,00	5,12	0,227
10.07.24	0,354	5,53	0,00	5,53	5,62	0,00	64,27	37,72	26,55	6,00	4,50	24,00	5,62	0,251
11.07.24	0,353	5,39	0,00	5,39	5,51	0,00	65,76	38,89	26,87	6,00	4,50	24,00	5,51	0,253
12.07.24	0,314	4,91	0,00	4,91	5,00	0,00	64,13	38,56	25,57	6,00	4,50	24,00	5,00	0,223
13.07.24	0,311	4,88	0,00	4,88	4,96	0,00	63,77	38,17	25,60	6,00	4,50	24,00	4,96	0,220
14.07.24	0,353	5,32	0,00	5,32	5,42	0,00	66,61	38,98	27,63	6,00	4,50	24,00	5,42	0,254
15.07.24	0,319	4,73	0,00	4,73	4,81	0,00	67,23	40,01	27,22	6,00	4,50	24,00	4,81	0,231
16.07.24	0,312	4,63	0,00	4,63	4,71	0,00	67,14	40,57	26,57	6,00	4,50	24,00	4,71	0,226
17.07.24	0,311	4,62	0,00	4,62	4,70	0,00	67,25	40,02	27,23	6,00	4,50	24,00	4,70	0,225
18.07.24	0,370	5,48	0,00	5,48	5,60	0,00	67,77	40,33	27,44	6,00	4,50	24,00	5,60	0,268
19.07.24	0,334	4,99	0,00	4,99	5,11	0,00	67,16	39,18	27,98	6,00	4,50	24,00	5,11	0,241
20.07.24	0,321	4,71	0,00	4,71	4,82	0,00	67,77	40,21	27,56	6,00	4,50	24,00	4,82	0,233
21.07.24	0,334	4,85	0,00	4,85	4,94	0,00	68,23	40,27	27,96	6,00	4,50	24,00	4,94	0,244
22.07.24	0,309	4,56	0,00	4,56	4,62	0,00	67,37	39,53	27,84	6,00	4,50	24,00	4,62	0,224
Итого:	9,252	140,53	0,00	140,53	143,15	0,00	62,92	37,83	25,09	6,00	4,50	720,00	143,15	6,638

$Mг=M1-M2$

$Qрасч = Qo - (Mг \cdot (t_{ф} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.07.24



Пономарёв С. В. /