

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/24г.-22/07/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, пер. Николая Липового, д. 72**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 18,6 Град С

Заводской номер 00198359 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 $\Phi T=1 T3=1 KС=0x83B6$ ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.06.24	0,000	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	25,46	24,45	1,01	5,50	4,00	24,00	0,11	-0,002
24.06.24	0,016	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00	32,83	24,63	8,20	5,50	4,00	24,00	0,49	0,007
25.06.24	0,422	6,52	0,00	6,52	6,67	0,00	64,84	25,59	39,25	5,50	4,00	24,00	6,67	0,301
26.06.24	0,515	7,81	0,00	7,81	7,96	0,00	65,75	27,19	38,56	5,50	4,00	24,00	7,96	0,370
27.06.24	0,497	7,57	0,00	7,57	7,76	0,00	65,92	27,81	38,11	5,50	4,00	24,00	7,76	0,356
28.06.24	0,454	6,75	0,00	6,75	6,91	0,00	67,21	28,30	38,91	5,50	4,00	24,00	6,91	0,328
29.06.24	0,435	6,49	0,00	6,49	6,62	0,00	66,71	28,65	38,06	5,50	4,00	24,00	6,62	0,314
30.06.24	0,427	6,47	0,00	6,47	6,60	0,00	65,81	28,90	36,91	5,50	4,00	24,00	6,60	0,307
01.07.24	0,487	7,38	0,00	7,38	7,54	0,00	66,09	29,12	36,97	5,50	4,00	24,00	7,54	0,350
02.07.24	0,423	6,24	0,00	6,24	6,38	0,00	67,89	29,31	38,58	5,50	4,00	24,00	6,38	0,307
03.07.24	0,458	6,67	0,00	6,67	6,84	0,00	68,70	29,42	39,28	5,50	4,00	24,00	6,84	0,334
04.07.24	0,481	6,94	0,00	6,94	7,10	0,00	69,21	29,49	39,72	5,50	4,00	24,00	7,10	0,352
05.07.24	0,438	6,60	0,00	6,60	6,73	0,00	66,73	29,49	37,24	5,50	4,00	24,00	6,73	0,315
06.07.24	0,441	6,40	0,00	6,40	6,54	0,00	69,35	29,60	39,75	5,50	4,00	24,00	6,54	0,322
07.07.24	0,472	6,75	0,00	6,75	6,93	0,00	69,81	29,78	40,03	5,50	4,00	24,00	6,93	0,346
08.07.24	0,444	6,56	0,00	6,56	6,68	0,00	67,75	29,92	37,83	5,50	4,00	24,00	6,68	0,322
09.07.24	0,465	7,16	0,00	7,16	7,33	0,00	65,13	29,73	35,40	5,50	4,00	24,00	7,33	0,332
10.07.24	0,472	7,21	0,00	7,21	7,38	0,00	65,77	29,59	36,18	5,50	4,00	24,00	7,38	0,338
11.07.24	0,551	8,06	0,00	8,06	8,25	0,00	67,88	29,60	38,28	5,50	4,00	24,00	8,25	0,401
12.07.24	0,393	5,96	0,00	5,96	6,08	0,00	65,90	29,62	36,28	5,50	4,00	24,00	6,08	0,282
13.07.24	0,397	6,08	0,00	6,08	6,21	0,00	65,25	29,54	35,71	5,50	4,00	24,00	6,21	0,284
14.07.24	0,480	7,10	0,00	7,10	7,27	0,00	67,85	29,59	38,26	5,50	4,00	24,00	7,27	0,348
15.07.24	0,467	6,77	0,00	6,77	6,91	0,00	69,15	29,82	39,33	5,50	4,00	24,00	6,91	0,341
16.07.24	0,462	6,71	0,00	6,71	6,85	0,00	69,03	30,05	38,98	5,50	4,00	24,00	6,85	0,337
17.07.24	0,441	6,44	0,00	6,44	6,59	0,00	68,39	30,01	38,38	5,50	4,00	24,00	6,59	0,321
18.07.24	0,429	6,28	0,00	6,28	6,42	0,00	68,37	30,02	38,35	5,50	4,00	24,00	6,42	0,312
19.07.24	0,478	6,93	0,00	6,93	7,10	0,00	68,75	30,02	38,73	5,50	4,00	24,00	7,10	0,349
20.07.24	0,442	6,39	0,00	6,39	6,54	0,00	69,26	30,11	39,15	5,50	4,00	24,00	6,54	0,323
21.07.24	0,501	7,16	0,00	7,16	7,29	0,00	69,65	30,10	39,55	5,50	4,00	24,00	7,29	0,368
22.07.24	0,465	6,70	0,00	6,70	6,84	0,00	69,27	30,13	39,14	5,50	4,00	24,00	6,84	0,340
Итого:	12,853	190,70	0,00	190,70	194,92	0,00	64,99	28,99	36,00	5,50	4,00	720,00	194,92	9,306

$Mг=M1-M2$

$Qрасч = Qo - (Mг * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.07.24



/ Пономарёв С. В. /