

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 07-2024

Отчет сформирован 22.07.24

Дата и время печати 23.07.24 7:38:46

Тепловычислитель СПТ943.1; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=14389

Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Код абонента KB=1

Потребитель: Жилой дом (ООО Баярд) пер. Липового, 80 Адрес: пер. Липового, 80

Узел учёта обслуживается: ООО "КИПиА-Сервис"

Сутки, час	НС	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3	V3	Тепло Q прибор
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2			
17.07.24 00:00	*	24.00	64.72	5.000	18.645	19.007	59.32	3.000	12.960	13.175	5.685	5.796	0.433
18.07.24 00:00	-	24.00	64.70	5.000	18.525	18.885	59.18	3.000	13.047	13.263	5.478	5.584	0.422
19.07.24 00:00	-	24.00	64.40	5.000	18.239	18.590	58.81	3.000	12.867	13.078	5.371	5.475	0.413
20.07.24 00:00	-	24.00	65.10	5.000	18.030	18.385	59.43	3.000	12.817	13.030	5.214	5.316	0.408
21.07.24 00:00	*	24.00	65.49	5.000	19.649	20.040	59.80	3.000	12.831	13.048	6.822	6.958	0.514
22.07.24 00:00	-	24.00	65.25	5.000	18.782	19.153	59.60	3.000	12.904	13.120	5.878	5.994	0.451
ИТОГО		144.00	64.94	5.000	111.870	114.060	59.36	3.000	77.426	78.713	34.447	35.122	2.641
	ч	°C	кг/см2	т	м3		°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал

Температура холодной воды (константа прибора): 1 °C

Температура холодной воды за отчетный период: 18.6 °C

Потребление ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ: 35.122 куб.м.

Общее потребление ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за отчетный период: 2.641 Гкал.

Дата: 23.07.24

Исполнитель: _____

(Добрынин А.К.) 89237121188

Представитель АО "БийскэнергоТеплоТранзит" _____

