

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/24г.-22/06/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, д. 73**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 11,1 Град С

Заводской номер 00191869 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.05.24	0,273	4,15	0,00	4,15	4,22	0,00	65,76	22,23	43,53	6,00	4,50	24,00	4,22	0,227
24.05.24	0,405	6,04	0,00	6,04	6,16	0,00	66,61	33,17	33,44	6,00	4,50	24,00	6,16	0,338
25.05.24	0,392	5,90	0,00	5,90	6,02	0,00	66,35	34,99	31,36	6,00	4,50	24,00	6,02	0,327
26.05.24	0,431	6,50	0,00	6,50	6,64	0,00	66,04	35,32	30,72	6,00	4,50	24,00	6,64	0,359
27.05.24	0,387	5,90	0,00	5,90	6,01	0,00	65,30	34,82	30,48	6,00	4,50	24,00	6,01	0,322
28.05.24	0,373	5,73	0,00	5,73	5,83	0,00	65,00	32,76	32,24	6,00	4,50	24,00	5,83	0,309
29.05.24	0,383	5,86	0,01	5,85	5,98	0,01	65,48	34,02	31,46	6,00	4,50	24,00	5,97	0,318
30.05.24	0,412	6,52	0,00	6,52	6,64	0,00	63,36	30,86	32,50	6,00	4,50	24,00	6,64	0,340
31.05.24	0,363	5,82	0,00	5,82	5,91	0,00	62,67	31,71	30,96	6,00	4,50	24,00	5,91	0,298
01.06.24	0,458	6,97	0,00	6,97	7,12	0,00	65,36	33,16	32,20	6,00	4,50	24,00	7,12	0,381
02.06.24	0,479	7,29	0,00	7,29	7,44	0,00	65,76	34,04	31,72	6,00	4,50	24,00	7,44	0,398
03.06.24	0,427	6,49	0,00	6,49	6,63	0,00	65,94	34,59	31,35	6,00	4,50	24,00	6,63	0,355
04.06.24	0,373	5,80	0,00	5,80	5,92	0,00	64,51	34,48	30,03	6,00	4,50	24,00	5,92	0,309
05.06.24	0,405	6,25	0,00	6,25	6,38	0,00	64,40	34,29	30,11	6,00	4,50	24,00	6,38	0,336
06.06.24	0,419	6,49	0,00	6,49	6,61	0,00	64,68	34,82	29,86	6,00	4,50	24,00	6,61	0,347
07.06.24	0,419	6,42	0,00	6,42	6,55	0,00	65,07	35,73	29,34	6,00	4,50	24,00	6,55	0,348
08.06.24	0,381	5,92	0,00	5,92	6,02	0,00	64,19	35,89	28,30	6,00	4,50	24,00	6,02	0,315
09.06.24	0,437	7,01	0,00	7,01	7,14	0,00	62,69	35,46	27,23	6,00	4,50	24,00	7,14	0,359
10.06.24	0,398	6,27	0,00	6,27	6,38	0,00	63,55	35,85	27,70	6,00	4,50	24,00	6,38	0,328
11.06.24	0,346	5,60	0,00	5,60	5,69	0,00	61,86	35,63	26,23	6,00	4,50	24,00	5,69	0,284
12.06.24	0,377	6,02	0,00	6,02	6,14	0,00	62,40	36,02	26,38	6,00	4,50	24,00	6,14	0,310
13.06.24	0,357	5,70	0,00	5,70	5,79	0,00	63,14	35,93	27,21	6,00	4,50	24,00	5,79	0,294
14.06.24	0,390	6,16	0,00	6,16	6,29	0,00	63,85	36,81	27,04	6,00	4,50	24,00	6,29	0,322
15.06.24	0,333	5,26	0,00	5,26	5,34	0,00	63,37	37,28	26,09	6,00	4,50	24,00	5,34	0,275
16.06.24	0,345	5,45	0,00	5,45	5,55	0,00	63,47	37,10	26,37	6,00	4,50	24,00	5,55	0,285
17.06.24	0,392	6,18	0,00	6,18	6,30	0,00	63,68	37,09	26,59	6,00	4,50	24,00	6,30	0,323
18.06.24	0,034	1,02	0,00	1,02	1,02	0,00	32,66	31,20	1,46	6,00	4,50	24,00	1,02	0,023
19.06.24	0,314	5,03	0,00	5,03	5,10	0,00	62,73	33,69	29,04	6,00	4,50	24,00	5,10	0,258
20.06.24	0,332	5,26	0,00	5,26	5,35	0,00	63,47	35,77	27,70	6,00	4,50	24,00	5,35	0,274
21.06.24	0,019	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	24,68	28,28	-3,60	6,00	4,50	24,00	0,88	0,009
22.06.24	0,006	0,48	0,00	0,48	0,48	0,00	16,91	23,69	-6,78	6,00	4,50	24,00	0,48	0,001
Итого:	10,860	170,37	0,01	170,36	173,53	0,01	60,48	33,76	26,72	6,00	4,50	744,00	173,52	8,969

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.06.24



/ Пономарёв С. В. /