

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/24г.-22/06/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, пер. Николая Липового, д. 72**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 11,1 Град С

Заводской номер 00198359 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x83B6 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.05.24	0,496	7,42	0,00	7,42	7,56	0,00	66,75	23,73	43,02	5,50	4,00	24,00	7,56	0,414
24.05.24	0,502	7,37	0,00	7,37	7,54	0,00	68,27	24,59	43,68	5,50	4,00	24,00	7,54	0,420
25.05.24	0,460	6,79	0,00	6,79	6,92	0,00	67,57	25,08	42,49	5,50	4,00	24,00	6,92	0,385
26.05.24	0,479	7,09	0,00	7,09	7,22	0,00	67,31	25,43	41,88	5,50	4,00	24,00	7,22	0,400
27.05.24	0,504	7,51	0,00	7,51	7,68	0,00	67,18	25,37	41,81	5,50	4,00	24,00	7,68	0,421
28.05.24	0,605	9,03	0,00	9,03	9,22	0,00	67,21	25,39	41,82	5,50	4,00	24,00	9,22	0,505
29.05.24	0,519	7,67	0,00	7,67	7,85	0,00	67,42	25,02	42,40	5,50	4,00	24,00	7,85	0,434
30.05.24	0,553	8,48	0,00	8,48	8,66	0,00	65,43	24,97	40,46	5,50	4,00	24,00	8,66	0,459
31.05.24	0,524	8,07	0,00	8,07	8,24	0,00	64,67	24,75	39,92	5,50	4,00	24,00	8,24	0,434
01.06.24	0,488	7,33	0,00	7,33	7,47	0,00	66,47	24,77	41,70	5,50	4,00	24,00	7,47	0,407
02.06.24	0,536	8,05	0,00	8,05	8,22	0,00	66,82	25,00	41,82	5,50	4,00	24,00	8,22	0,447
03.06.24	0,555	8,23	0,00	8,23	8,40	0,00	67,18	24,98	42,20	5,50	4,00	24,00	8,40	0,464
04.06.24	0,534	8,14	0,00	8,14	8,29	0,00	65,87	25,07	40,80	5,50	4,00	24,00	8,29	0,444
05.06.24	0,565	8,59	0,00	8,59	8,77	0,00	65,75	25,00	40,75	5,50	4,00	24,00	8,77	0,470
06.06.24	0,571	8,68	0,00	8,68	8,87	0,00	65,77	25,00	40,77	5,50	4,00	24,00	8,87	0,475
07.06.24	0,541	8,20	0,00	8,20	8,37	0,00	66,04	25,21	40,83	5,50	4,00	24,00	8,37	0,450
08.06.24	0,556	8,52	0,00	8,52	8,69	0,00	65,31	25,56	39,75	5,50	4,00	24,00	8,69	0,461
09.06.24	0,526	8,29	0,00	8,29	8,46	0,00	63,59	25,49	38,10	5,50	4,00	24,00	8,46	0,434
10.06.24	0,543	8,42	0,00	8,42	8,60	0,00	64,41	25,72	38,69	5,50	4,00	24,00	8,60	0,450
11.06.24	0,492	7,77	0,00	7,77	7,93	0,00	63,20	25,97	37,23	5,50	4,00	24,00	7,93	0,406
12.06.24	0,508	8,02	0,00	8,02	8,17	0,00	63,41	25,95	37,46	5,50	4,00	24,00	8,17	0,419
13.06.24	0,495	7,74	0,00	7,74	7,88	0,00	64,00	26,04	37,96	5,50	4,00	24,00	7,88	0,409
14.06.24	0,521	8,08	0,00	8,08	8,25	0,00	64,55	26,34	38,21	5,50	4,00	24,00	8,25	0,431
15.06.24	0,526	8,12	0,00	8,12	8,28	0,00	64,51	26,60	37,91	5,50	4,00	24,00	8,28	0,436
16.06.24	0,506	7,82	0,00	7,82	7,97	0,00	64,46	26,73	37,73	5,50	4,00	24,00	7,97	0,419
17.06.24	0,498	7,77	0,00	7,77	7,95	0,00	64,11	26,98	37,13	5,50	4,00	24,00	7,95	0,412
18.06.24	0,157	3,58	0,00	3,58	3,61	0,00	43,83	25,95	17,88	5,50	4,00	24,00	3,61	0,117
19.06.24	0,400	6,32	0,00	6,32	6,43	0,00	63,55	26,24	37,31	5,50	4,00	24,00	6,43	0,330
20.06.24	0,517	7,99	0,00	7,99	8,13	0,00	64,35	26,64	37,71	5,50	4,00	24,00	8,13	0,428
21.06.24	0,007	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	43,25	25,62	17,63	5,50	4,00	24,00	0,20	0,005
22.06.24	0,001	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	23,17	24,68	-1,51	5,50	4,00	24,00	0,08	0,000
Итого:	14,685	225,37	0,00	225,37	229,91	0,00	62,76	25,48	37,28	5,50	4,00	744,00	229,91	12,183

$Mг=M1-M2$

$Qрасч = Qo - (Mг \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.06.24



/ Пономарёв С. В. /