

23.05.24 - 22.06.24

о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Узел учёта обслуживает

ООО "ПКФ "ГАЛД"Объект: **многоквартирный жилой дом (УК "Баярд")**Потребитель: **коллектив жильцов дома**Адрес: **г. Бийск, пер. Липового, д. 80/1**


Подучётные системы:

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Прибор: СПТ942.04 ИД=7140

1. Общий ввод (ОТОП + ГВС (тупик.)) - ввод ТВ=2: схема СП=0: $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hx)$, $M3=M1-M2$

- ввод ТВ=1: отсутствует



Наличие НС по ТВ2: НС=нет

Температура холодной воды (константа прибора): $t_{хв.приб}=+ 1.00^{\circ}\text{C}$ Температура холодной воды (фактическая): $t_{хв.факт}=+ 11.10^{\circ}\text{C}$

Сутки, час	Время счета Ти	подающий трубопровод				обратный трубопровод				dt	M3	Qобщ. прибор	Vгв расч	Qобщ. расч
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.05.24	24.00	64.84	5.00	7.153	7.293	57.22	4.00	0.000	0.000	7.62	7.153	0.457	7.293	0.384
24.05.24	24.00	66.91	5.00	7.025	7.170	59.40	4.00	0.000	0.000	7.52	7.025	0.463	7.170	0.392
25.05.24	24.00	66.43	5.00	7.098	7.243	58.86	4.00	0.000	0.000	7.58	7.098	0.464	7.243	0.393
ИТОГО	72.00	66.06	5.00	21.28	21.70	0.00	4.00	0.00	0.00	66.06	21.28	1.384	21.71	1.169
	ч	$^{\circ}\text{C}$	кг/см2	т	м3	$^{\circ}\text{C}$	кг/см2	т	м3	$^{\circ}\text{C}$	т	Гкал	м3	Гкал

25.05.2024 г. окончание срока поверки приборов узла учёта

20.06.2024 г. узел учёта повторно сдан в эксплуатацию после поверки приборов узла учёта.

Сутки, час	Время счета Ти	подающий трубопровод				обратный трубопровод				dt	M3	Qобщ. прибор	Vгв расч	Qобщ. расч
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
20.06.24	24.00	63.02	5.00	28.780	29.313	61.91	4.00	22.469	22.873	1.11	6.311	0.417	6.427	0.353
21.06.24	24.00	60.66	5.00	1.025	1.043	27.33	4.00	0.000	0.000	33.32	1.025	0.061	1.043	0.051
22.06.24	24.00	25.75	5.00	0.012	0.013	26.27	4.00	0.000	0.000	- 0.52	0.012	0.000	0.013	0.000
ИТОГО	72.00	62.92	5.00	29.82	30.37	61.91	4.00	22.47	22.87	1.01	7.35	0.478	7.48	0.404
	ч	$^{\circ}\text{C}$	кг/см2	т	м3	$^{\circ}\text{C}$	кг/см2	т	м3	$^{\circ}\text{C}$	т	Гкал	м3	Гкал

Час формирования суточных архивов: 23:00. Средние за отчётный период температуры t1 и t2 - средневзвешенные по массе.

"Vгв.расч" - рассчитывается по приборным данным по формуле: $V_{гв.расч.} = M3 * (V1 / M1)$ "Qобщ.расч" - рассчитывается по приборным данным по формуле: $Q_{расч} = Q_{приб} - M3 * (t_{хв.факт} - t_{хв.приб}) / 1000$ для учёта фактической температуры холодной воды.

Примечание: значения "Vгв.расч" и "Qобщ.расч", рассчитанные ООО "ПКФ "ГАЛД" и АО "Бийскэнерго", могут незначительно отличаться.

Дата: 22 Июнь 2024

Представитель Потребителя: _____ /Бизяев Ю. М./

