

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/24г.-22/05/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, д. 73**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 8,8 Град С

Заводской номер 00191869 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.04.24	1,899	95,25	90,44	4,81	97,36	91,63	69,28	52,01	17,27	6,00	4,50	24,00	4,92	1,857
24.04.24	1,955	94,93	90,17	4,76	97,06	91,36	69,85	51,89	17,96	6,00	4,50	24,00	4,87	1,913
25.04.24	1,966	95,27	89,91	5,36	97,37	91,06	68,73	51,00	17,73	6,00	4,50	24,00	5,48	1,919
26.04.24	1,970	95,84	91,17	4,67	97,93	92,34	69,29	51,27	18,02	6,00	4,50	24,00	4,77	1,929
27.04.24	1,950	96,37	92,06	4,31	98,54	93,25	70,17	52,31	17,86	6,00	4,50	24,00	4,41	1,912
28.04.24	1,936	97,17	93,05	4,12	99,43	94,26	71,01	53,36	17,65	6,00	4,50	24,00	4,22	1,900
29.04.24	1,963	98,95	94,41	4,54	101,28	95,68	71,45	54,10	17,35	6,00	4,50	24,00	4,65	1,923
30.04.24	1,995	98,72	93,47	5,25	100,96	94,73	70,93	53,61	17,32	6,00	4,50	24,00	5,37	1,949
01.05.24	1,969	97,09	91,88	5,21	99,30	93,12	70,23	52,81	17,42	6,00	4,50	24,00	5,33	1,923
02.05.24	1,020	32,16	26,60	5,56	32,87	26,87	69,73	45,98	23,75	6,00	4,50	24,00	5,68	0,971
03.05.24	0,362	5,56	0,00	5,56	5,67	0,00	65,22	35,17	30,05	6,00	4,50	24,00	5,67	0,313
04.05.24	0,446	6,94	0,00	6,94	7,10	0,00	64,45	34,13	30,32	6,00	4,50	24,00	7,10	0,385
05.05.24	0,397	6,18	0,00	6,18	6,30	0,00	64,22	33,82	30,40	6,00	4,50	24,00	6,30	0,343
06.05.24	0,397	6,20	0,00	6,20	6,30	0,00	64,07	34,04	30,03	6,00	4,50	24,00	6,30	0,342
07.05.24	0,365	5,71	0,00	5,71	5,80	0,00	63,62	34,40	29,22	6,00	4,50	24,00	5,80	0,315
08.05.24	0,385	6,08	0,00	6,08	6,20	0,00	63,63	34,64	28,99	6,00	4,50	24,00	6,20	0,331
09.05.24	0,362	5,70	0,00	5,70	5,80	0,00	63,44	34,52	28,92	6,00	4,50	24,00	5,80	0,312
10.05.24	0,364	5,66	0,00	5,66	5,77	0,00	64,51	35,03	29,48	6,00	4,50	24,00	5,77	0,314
11.05.24	0,368	5,73	0,00	5,73	5,85	0,00	63,82	35,18	28,64	6,00	4,50	24,00	5,85	0,318
12.05.24	0,489	9,83	0,00	9,83	9,95	0,00	49,94	33,13	16,81	6,00	4,50	24,00	9,95	0,402
13.05.24	0,097	2,72	0,00	2,72	2,72	0,00	36,41	27,12	9,29	6,00	4,50	24,00	2,72	0,073
14.05.24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81	23,81	0,00	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
15.05.24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	22,81	-0,03	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
16.05.24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15	19,50	0,65	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
17.05.24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	19,31	0,29	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
18.05.24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	19,41	0,11	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
19.05.24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	19,58	0,06	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
20.05.24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	19,66	0,04	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
21.05.24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	19,31	0,15	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
22.05.24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28	18,99	0,29	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
Итого:	22,655	968,06	853,16	114,90	989,56	864,30	51,60	35,73	15,87	6,00	4,50	720,00	117,14	21,644

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы: / Пономарёв С. В. /

23.05.24

