

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/24г.-22/05/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, пер. Николая Липового, д. 72**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 8,8 Град С

Заводской номер 00198359 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х83В6 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.04.24	2,469	111,79	104,67	7,12	114,20	105,91	68,30	49,39	18,91	5,50	4,00	24,00	7,27	2,406
24.04.24	2,509	111,01	104,39	6,62	113,47	105,62	68,86	49,20	19,66	5,50	4,00	24,00	6,77	2,451
25.04.24	2,522	111,27	104,08	7,19	113,63	105,27	67,74	48,22	19,52	5,50	4,00	24,00	7,34	2,459
26.04.24	2,552	112,69	105,56	7,13	115,12	106,75	68,29	48,73	19,56	5,50	4,00	24,00	7,28	2,489
27.04.24	2,528	112,80	106,55	6,25	115,28	107,75	69,14	49,49	19,65	5,50	4,00	24,00	6,39	2,473
28.04.24	2,542	113,84	107,55	6,29	116,41	108,84	69,95	50,40	19,55	5,50	4,00	24,00	6,43	2,487
29.04.24	2,565	115,49	108,99	6,50	118,13	110,41	70,42	51,09	19,33	5,50	4,00	24,00	6,65	2,508
30.04.24	2,535	114,81	108,34	6,47	117,41	109,64	69,91	50,67	19,24	5,50	4,00	24,00	6,62	2,478
01.05.24	2,622	114,75	106,59	8,16	117,28	107,85	69,33	50,07	19,26	5,50	4,00	24,00	8,34	2,550
02.05.24	1,525	47,90	39,32	8,58	48,94	39,69	68,71	44,95	23,76	5,50	4,00	24,00	8,77	1,449
03.05.24	0,523	7,90	0,00	7,90	8,07	0,00	66,26	25,73	40,53	5,50	4,00	24,00	8,07	0,453
04.05.24	0,548	8,42	0,00	8,42	8,57	0,00	64,93	24,95	39,98	5,50	4,00	24,00	8,57	0,474
05.05.24	0,601	9,24	0,00	9,24	9,43	0,00	65,01	24,95	40,06	5,50	4,00	24,00	9,43	0,520
06.05.24	0,571	8,74	0,00	8,74	8,93	0,00	65,25	24,64	40,61	5,50	4,00	24,00	8,93	0,494
07.05.24	0,555	8,57	0,00	8,57	8,73	0,00	64,84	24,92	39,92	5,50	4,00	24,00	8,73	0,480
08.05.24	0,509	7,94	0,00	7,94	8,10	0,00	64,41	24,89	39,52	5,50	4,00	24,00	8,10	0,439
09.05.24	0,519	8,02	0,00	8,02	8,18	0,00	64,32	25,08	39,24	5,50	4,00	24,00	8,18	0,448
10.05.24	0,460	7,11	0,00	7,11	7,27	0,00	65,13	25,35	39,78	5,50	4,00	24,00	7,27	0,397
11.05.24	0,489	7,58	0,00	7,58	7,75	0,00	64,69	25,55	39,14	5,50	4,00	24,00	7,75	0,422
12.05.24	0,493	9,98	0,00	9,98	10,12	0,00	49,64	25,09	24,55	5,50	4,00	24,00	10,12	0,405
13.05.24	0,133	3,62	0,00	3,62	3,63	0,00	36,68	23,90	12,78	5,50	4,00	24,00	3,63	0,101
14.05.24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	22,76	0,23	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
15.05.24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	22,21	0,18	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
16.05.24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09	22,05	0,04	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
17.05.24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	21,74	0,06	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
18.05.24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	21,51	0,07	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
19.05.24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	21,33	0,06	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
20.05.24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	21,12	0,08	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
21.05.24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	21,13	0,03	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
22.05.24	0,303	4,64	0,00	4,64	4,74	0,00	65,47	21,90	43,57	5,50	4,00	24,00	4,74	0,262
Итого:	30,073	1158,11	996,04	162,07	1183,39	1007,73	53,40	32,10	21,30	5,50	4,00	720,00	165,38	28,647

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.05.24



Пономарёв С. В. /