

Месячный отчет о потреблении теплоносителя
и тепловой энергии из водяной системы за 05-2024

Отчет сформирован 22.05.24

Дата и время печати 23.05.24 7:30:41

Тепловычислитель СПТ943.1; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=14389

Канал ТВ1; Схема учета СП=0; Код абонента КВ=1

Потребитель: Жилой дом (ООО Баярд) пер. Липового, 80 Адрес: пер. Липового, 80

Узел учёта обслуживается: ООО "КИПиА-Сервис"

Сутки, час	НС	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3	V3	Тепло Q прибор
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2			
23.04.24 00:00	-	24.00	67.08	5.000	83.931	85.678	46.68	3.000	78.404	79.225	5.527	5.642	1.968
24.04.24 00:00	-	24.00	67.53	5.000	84.835	86.623	46.18	3.000	78.806	79.615	6.029	6.156	2.087
25.04.24 00:00	-	24.00	66.40	5.000	84.775	86.505	45.13	3.000	78.040	78.805	6.735	6.873	2.103
26.04.24 00:00	-	24.00	67.02	5.000	85.943	87.728	45.42	3.000	79.137	79.923	6.806	6.947	2.163
27.04.24 00:00	-	24.00	67.91	5.000	85.892	87.720	46.46	3.000	80.252	81.085	5.639	5.760	2.103
28.04.24 00:00	-	24.00	68.73	5.000	87.082	88.978	47.34	3.000	81.211	82.085	5.872	5.999	2.138
29.04.24 00:00	*	24.00	69.26	5.000	87.836	89.775	48.20	3.000	82.550	83.470	5.290	5.407	2.103
30.04.24 00:00	-	24.00	68.67	5.000	87.611	89.515	47.65	3.000	81.892	82.785	5.719	5.843	2.112
01.05.24 00:00	-	24.00	68.11	5.000	87.311	89.180	47.14	3.000	80.305	81.163	7.006	7.156	2.157
02.05.24 00:00	*	24.00	65.98	5.000	49.992	51.000	47.69	3.000	43.451	43.938	6.545	6.677	1.223
03.05.24 00:00	*	24.00	63.54	5.000	32.484	33.095	60.37	3.000	26.345	26.798	6.162	6.278	0.470
04.05.24 00:00	-	24.00	61.43	5.000	34.819	35.433	58.27	3.000	27.437	27.878	7.381	7.511	0.534
05.05.24 00:00	*	24.00	61.56	5.000	34.062	34.665	58.57	3.000	28.196	28.653	5.880	5.984	0.442
06.05.24 00:00	*	24.00	61.81	5.000	34.416	35.030	58.79	3.000	28.512	28.978	5.920	6.026	0.447
07.05.24 00:00	-	24.00	62.25	5.000	35.135	35.770	59.28	3.000	29.322	29.808	5.813	5.918	0.445
08.05.24 00:00	-	24.00	61.56	5.000	34.227	34.833	58.47	3.000	27.184	27.623	7.043	7.168	0.512
09.05.24 00:00	*	24.00	61.20	5.000	32.705	33.278	58.08	3.000	26.955	27.385	5.783	5.884	0.433
10.05.24 00:00	*	24.00	62.04	5.000	32.405	32.988	58.88	3.000	26.856	27.295	5.554	5.654	0.425
11.05.24 00:00	*	24.00	61.84	5.000	32.043	32.615	58.81	3.000	26.689	27.125	5.368	5.463	0.409
12.05.24 00:00	*	24.00	53.81	5.000	28.208	28.603	52.57	3.000	21.956	22.250	6.412	6.501	0.366
13.05.24 00:00	*	24.00	36.72	5.000	14.010	14.100	35.87	3.000	11.270	11.340	2.763	2.781	0.109
14.05.24 00:00	-	24.00	22.74	5.000	0.000	0.000	22.71	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15.05.24 00:00	-	24.00	21.87	5.000	0.000	0.000	21.82	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16.05.24 00:00	-	24.00	20.65	5.000	0.000	0.000	20.61	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17.05.24 00:00	-	24.00	20.22	5.000	0.000	0.000	20.18	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18.05.24 00:00	-	24.00	20.06	5.000	0.000	0.000	20.01	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19.05.24 00:00	-	24.00	20.01	5.000	0.000	0.000	19.99	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20.05.24 00:00	-	24.00	19.67	5.000	0.000	0.000	19.64	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21.05.24 00:00	-	24.00	19.46	5.000	0.000	0.000	19.41	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22.05.24 00:00	-	24.00	63.17	5.000	33.247	33.865	61.04	3.000	29.829	30.353	3.418	3.481	0.278
ИТОГО		720.00	51.74	5.000	1202.970	1226.970	43.71	3.000	1074.60	1087.58	128.667	131.112	25.029
	ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	

Температура холодной воды (константа прибора): 1 °C

Температура холодной воды за отчетный период: 8.8 °C

Потребление ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ: 131.112 куб.м.

Общее потребление ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за отчетный период: 25.029 Гкал.



Дата: 23.05.24

Исполнитель: (подпись) (Добрынин А.К.) 89237121188

Представитель АО "БийскэнергоТеплоТранзит" _____