

23.04.24 - 22.05.24

о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Узел учёта обслуживает

ООО "ПКФ "ГАЛД"Объект: **многоквартирный жилой дом (УК "Баярд")**Потребитель: **коллектив жильцов дома**Адрес: **г. Бийск, пер. Липового, д. 80/1**


Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Прибор: СПТ942.04 ИД=7140

Подучётные системы:

1. Общий ввод (ОТОП + ГВС (тупик.)) - ввод ТВ=2: схема СП=0: $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hx)$, $M3=M1-M2$

- ввод ТВ=1: отсутствует



Наличие НС по ТВ2: НС=нет

Температура холодной воды (константа прибора): $t_{хв.приб}=+1.00^{\circ}\text{C}$ Температура холодной воды (фактическая): $t_{хв.факт}=+8.80^{\circ}\text{C}$

Сутки, час	Время счета Ти	подающий трубопровод				обратный трубопровод				dt	M3	Qобщ. прибор	Vгв расч	Qобщ. расч
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.04.24	24.00	68.27	5.00	115.468	117.950	50.63	4.00	109.563	110.903	17.64	5.904	2.332	6.031	2.286
24.04.24	24.00	68.77	5.00	116.437	118.975	50.19	4.00	110.455	111.783	18.58	5.982	2.461	6.113	2.414
25.04.24	24.00	67.58	5.00	116.395	118.850	49.03	4.00	109.679	110.938	18.56	6.717	2.485	6.858	2.433
26.04.24	24.00	68.00	5.00	117.170	119.670	49.34	4.00	110.847	112.135	18.66	6.323	2.495	6.458	2.446
27.04.24	24.00	69.04	5.00	118.954	121.565	50.25	4.00	112.085	113.435	18.80	6.869	2.577	7.020	2.523
28.04.24	24.00	69.76	5.00	119.516	122.190	51.11	4.00	113.613	115.028	18.64	5.903	2.527	6.035	2.481
29.04.24	24.00	70.41	5.00	122.135	124.915	52.11	4.00	115.081	116.567	18.31	7.054	2.600	7.215	2.544
30.04.24	24.00	69.87	5.00	120.350	123.050	51.91	4.00	114.563	116.033	17.96	5.786	2.459	5.916	2.414
01.05.24	24.00	69.40	5.00	119.973	122.633	51.24	4.00	112.786	114.198	18.16	7.187	2.542	7.346	2.486
02.05.24	24.00	67.88	5.00	62.574	63.905	47.01	4.00	54.467	55.045	20.87	8.106	1.680	8.279	1.617
03.05.24	24.00	65.64	5.00	7.858	8.015	51.42	4.00	0.000	0.000	14.22	7.858	0.508	8.015	0.447
04.05.24	24.00	62.84	5.00	8.565	8.722	52.62	4.00	0.000	0.000	10.22	8.565	0.530	8.722	0.463
05.05.24	24.00	63.10	5.00	8.070	8.220	52.64	4.00	0.000	0.000	10.46	8.070	0.501	8.220	0.438
06.05.24	24.00	63.09	5.00	7.651	7.793	52.18	4.00	0.000	0.000	10.91	7.651	0.475	7.793	0.415
07.05.24	24.00	63.66	5.00	8.235	8.390	52.19	4.00	0.000	0.000	11.47	8.235	0.516	8.390	0.452
08.05.24	24.00	63.02	5.00	7.987	8.135	50.70	4.00	0.000	0.000	12.32	7.987	0.495	8.135	0.433
09.05.24	24.00	62.70	5.00	8.207	8.358	51.48	4.00	0.000	0.000	11.22	8.207	0.506	8.358	0.442
10.05.24	24.00	63.46	5.00	7.703	7.848	52.10	4.00	0.002	0.003	11.36	7.701	0.481	7.845	0.421
11.05.24	24.00	63.39	5.00	7.421	7.560	50.99	4.00	0.000	0.000	12.40	7.421	0.463	7.560	0.405
12.05.24	24.00	53.77	5.00	10.525	10.673	37.16	4.00	0.000	0.000	16.61	10.525	0.555	10.673	0.473
13.05.24	24.00	36.51	5.00	4.847	4.878	27.03	4.00	0.000	0.000	9.48	4.847	0.172	4.878	0.134
14.05.24	24.00	25.52	5.00	0.000	0.000	25.51	4.00	0.000	0.000	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000
15.05.24	24.00	24.69	5.00	0.000	0.000	24.61	4.00	0.000	0.000	0.08	0.000	0.000	0.000	0.000
16.05.24	24.00	23.51	5.00	0.000	0.000	23.36	4.00	0.000	0.000	0.15	0.000	0.000	0.000	0.000
17.05.24	24.00	22.71	5.00	0.000	0.000	22.62	4.00	0.000	0.000	0.09	0.000	0.000	0.000	0.000
18.05.24	24.00	22.31	5.00	0.000	0.000	22.25	4.00	0.000	0.000	0.07	0.000	0.000	0.000	0.000
19.05.24	24.00	22.10	5.00	0.000	0.000	22.04	4.00	0.000	0.000	0.07	0.000	0.000	0.000	0.000
20.05.24	24.00	22.02	5.00	0.000	0.000	21.94	4.00	0.000	0.000	0.08	0.000	0.000	0.000	0.000
21.05.24	24.00	21.70	5.00	0.000	0.000	21.60	4.00	0.000	0.000	0.10	0.000	0.000	0.000	0.000
22.05.24	24.00	63.96	5.00	4.539	4.625	52.93	4.00	0.000	0.000	11.03	4.539	0.286	4.625	0.250
ИТОГО 720.00		68.36	5.00	1220.58	1246.92	50.47	4.00	1063.14	1076.07	17.89	157.44	29.646	160.48	28.418
ч		°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	°C	т	Гкал	м3	Гкал

Час формирования суточных архивов: 23:00. Средние за отчётный период температуры t1 и t2 - средневзвешенные по массе.

"Vгв.расч" - рассчитывается по приборным данным по формуле: $V_{гв.расч} = M3 * (V1 / M1)$ "Qобщ.расч" - рассчитывается по приборным данным по формуле: $Q_{расч} = Q_{приб} - M3 * (t_{хв.факт} - t_{хв.приб}) / 1000$ для учёта фактической температуры холодной воды.

Примечание: значения "Vгв.расч" и "Qобщ.расч", рассчитанные ООО "ПКФ "ГАЛД" и АО "Бийскэнерго", могут незначительно отличаться.

Дата: 22 Май 2024

Представитель Потребителя: _____ / Бизяев Ю. М. /

