

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/24г.-22/05/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Можайского, д. 2**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 8,8 Град С

Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qг, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
23.04.24	0,981	0,189	48,65	46,33	2,71	49,64	46,81	2,74	66,83	49,48	17,35	6,50	4,00	24,00	0,957
24.04.24	1,036	0,224	48,08	45,19	3,21	49,06	45,68	3,25	67,01	48,76	18,25	6,50	4,00	24,00	1,008
25.04.24	1,024	0,214	48,01	45,30	3,08	48,98	45,78	3,12	66,35	48,14	18,21	6,50	4,00	24,00	0,997
26.04.24	1,047	0,212	48,76	46,10	3,04	49,74	46,58	3,06	66,92	48,48	18,44	6,50	4,00	24,00	1,020
27.04.24	1,077	0,241	49,87	46,81	3,44	50,91	47,29	3,49	67,52	49,36	18,16	6,50	4,00	24,00	1,047
28.04.24	1,051	0,198	48,99	46,52	2,86	50,03	47,00	2,88	68,39	49,84	18,55	6,50	4,00	24,00	1,026
29.04.24	1,069	0,213	49,89	47,19	3,08	50,95	47,67	3,11	68,74	50,51	18,23	6,50	4,00	24,00	1,042
30.04.24	1,083	0,249	50,08	46,84	3,55	51,14	47,32	3,60	68,19	50,09	18,10	6,50	4,00	24,00	1,052
01.05.24	1,026	0,215	49,05	46,23	3,08	50,05	46,74	3,12	67,39	49,59	17,80	6,50	4,00	24,00	0,999
02.05.24	0,509	0,271	16,59	12,79	3,89	16,88	12,90	3,95	66,12	46,28	19,84	6,50	4,00	24,00	0,475
03.05.24	0,223	0,269	3,83	0,00	3,88	3,85	0,00	3,93	57,76	29,92	27,84	6,50	4,00	24,00	0,189
04.05.24	0,253	0,307	4,38	0,00	4,41	4,41	0,00	4,52	57,27	29,24	28,03	6,50	4,00	24,00	0,214
05.05.24	0,207	0,259	3,64	0,00	3,71	3,65	0,00	3,76	56,43	29,38	27,05	6,50	4,00	24,00	0,174
06.05.24	0,190	0,237	3,33	0,00	3,42	3,33	0,00	3,47	56,20	29,49	26,71	6,50	4,00	24,00	0,160
07.05.24	0,236	0,294	4,08	0,00	4,18	4,11	0,00	4,25	57,03	29,09	27,94	6,50	4,00	24,00	0,199
08.05.24	0,229	0,286	4,03	0,00	4,08	4,07	0,00	4,18	57,01	29,15	27,86	6,50	4,00	24,00	0,193
09.05.24	0,185	0,230	3,25	0,00	3,33	3,26	0,00	3,37	55,98	29,38	26,60	6,50	4,00	24,00	0,156
10.05.24	0,200	0,246	3,41	0,00	3,53	3,43	0,00	3,58	57,30	29,83	27,47	6,50	4,00	24,00	0,169
11.05.24	0,205	0,253	3,52	0,00	3,62	3,53	0,00	3,67	57,27	30,19	27,08	6,50	4,00	24,00	0,173
12.05.24	0,177	0,249	3,50	0,00	3,57	3,51	0,00	3,59	49,98	29,19	20,79	6,50	4,00	24,00	0,146
13.05.24	0,039	0,076	1,21	0,00	1,08	1,21	0,00	1,10	35,08	23,29	11,79	6,50	4,00	24,00	0,029
14.05.24	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51	19,73	-0,22	6,50	4,00	24,00	0,000
15.05.24	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	18,82	-0,03	6,50	4,00	24,00	0,000
16.05.24	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	17,30	-0,26	6,50	4,00	24,00	0,000
17.05.24	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	16,42	-0,25	6,50	4,00	24,00	0,000
18.05.24	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	16,20	-0,06	6,50	4,00	24,00	0,000
19.05.24	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	16,32	0,10	6,50	4,00	24,00	0,000
20.05.24	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85	16,49	0,36	6,50	4,00	24,00	0,000
21.05.24	0,106	0,154	2,20	0,00	2,22	2,20	0,00	2,25	47,77	18,55	29,22	6,50	4,00	24,00	0,086
22.05.24	0,140	0,202	2,80	0,00	2,90	2,80	0,00	2,91	49,19	23,94	25,25	6,50	4,00	24,00	0,114
Итого:	12,293	5,288	501,15	429,30	75,87	510,74	433,77	76,90	49,62	32,42	17,21	6,50	4,00	720,00	11,625

$M_r = M_3$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы: Пономарёв С. В. /

23.05.24

