

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/24г.-22/05/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Приморская, д. 5**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 8,8 Град С

Заводской номер 8609 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1.3

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч
23.04.24	1,127	81,843	81,625	0,218	83,570	82,740	67,79	53,90	13,89	4,52	3,74	24:00
24.04.24	1,461	99,618	99,487	0,131	101,737	100,815	68,14	53,26	14,88	4,40	3,71	24:00
25.04.24	1,404	105,001	104,887	0,114	107,190	106,317	67,27	53,83	13,44	4,41	3,74	24:00
26.04.24	1,281	95,873	95,728	0,145	97,871	97,033	67,50	53,80	13,70	4,47	3,76	24:00
27.04.24	1,162	81,529	81,337	0,191	83,263	82,441	68,24	53,73	14,51	4,46	3,70	24:00
28.04.24	1,133	72,653	72,432	0,221	74,246	73,408	69,19	53,54	15,65	4,43	3,63	24:00
29.04.24	1,003	65,862	65,616	0,246	67,306	66,512	69,20	53,89	15,31	4,49	3,66	24:00
30.04.24	1,120	78,346	78,125	0,220	80,019	79,190	68,21	53,86	14,35	4,48	3,68	24:00
01.05.24	1,266	89,770	89,619	0,151	91,651	90,815	67,90	53,21	14,69	4,42	3,68	24:00
02.05.24	0,863	62,348	62,189	0,159	63,645	63,020	67,21	53,83	13,38	4,02	3,76	24:00
03.05.24	0,487	56,022	55,882	0,140	57,158	56,748	66,69	57,75	8,94	4,20	3,76	24:00
04.05.24	0,500	63,775	63,624	0,151	65,045	64,617	65,54	57,76	7,78	4,07	3,63	24:00
05.05.24	0,462	63,251	63,093	0,158	64,513	64,098	65,62	58,38	7,24	4,17	3,70	24:00
06.05.24	0,472	63,470	63,317	0,153	64,736	64,321	65,59	58,24	7,35	4,18	3,71	24:00
07.05.24	0,490	72,046	71,893	0,153	73,491	73,065	65,88	59,15	6,73	4,29	3,57	24:00
08.05.24	0,470	77,110	76,890	0,220	78,647	78,164	65,63	59,59	6,04	4,51	3,66	24:00
09.05.24	0,451	77,198	76,983	0,215	78,732	78,264	65,48	59,71	5,77	4,41	3,58	24:00
10.05.24	0,439	69,112	68,890	0,221	70,519	70,050	66,37	60,04	6,33	4,40	3,55	24:00
11.05.24	0,459	72,693	72,481	0,213	74,154	73,684	65,94	59,67	6,27	4,37	3,53	24:00
12.05.24	0,481	84,173	83,977	0,196	85,795	85,333	64,46	58,76	5,70	4,49	3,70	24:00
13.05.24	0,467	77,847	77,662	0,184	79,386	78,941	65,35	59,36	5,99	4,40	3,58	24:00
14.05.24	0,460	72,187	71,996	0,191	73,643	73,195	66,10	59,72	6,38	4,48	3,63	24:00
15.05.24	0,464	72,198	72,007	0,191	73,649	73,199	65,94	59,53	6,41	4,36	3,54	24:00
16.05.24	0,388	65,337	65,205	0,132	66,610	66,264	61,79	57,36	4,43	4,57	3,86	24:00
17.05.24	0,467	52,406	52,246	0,161	53,548	53,124	68,89	60,06	8,83	4,80	3,76	24:00
18.05.24	0,374	41,679	41,537	0,142	42,570	42,222	66,52	53,19	13,33	5,00	4,21	24:00
19.05.24	0,251	15,077	14,988	0,088	15,371	15,159	60,09	36,47	23,62	5,02	4,92	24:00
20.05.24	0,501	60,158	59,987	0,171	61,427	60,975	68,15	59,58	8,57	4,80	3,81	24:00
21.05.24	0,485	53,472	53,304	0,167	54,633	54,192	68,80	59,82	8,98	4,58	3,65	24:00
22.05.24	0,474	57,662	57,489	0,173	58,897	58,457	68,31	60,20	8,11	4,81	3,80	24:00
Итого:	20,863	2099,72	2094,50	5,22	2143,03	2126,37	66,59	56,37	10,22	4,47	3,74	720:00

Представитель сервисной фирмы:

23.05.24



Пономарёв С. В. /