

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/24г.-22/05/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 9**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 8,8 Град С

Заводской номер 00182702 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x89CC ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.04.24	2,433	110,76	103,19	7,57	113,15	104,40	68,15	49,59	18,56	5,00	3,50	24,00	7,73	2,366
24.04.24	2,503	108,37	100,73	7,64	110,73	101,93	68,39	48,73	19,66	5,00	3,50	24,00	7,81	2,436
25.04.24	2,507	108,41	100,68	7,73	110,72	101,80	67,48	47,74	19,74	5,00	3,50	24,00	7,89	2,439
26.04.24	2,514	108,84	101,45	7,39	111,13	102,58	67,73	47,89	19,84	5,00	3,50	24,00	7,55	2,449
27.04.24	2,528	110,36	102,77	7,59	112,76	103,94	68,43	48,86	19,57	5,00	3,50	24,00	7,76	2,461
28.04.24	2,564	111,30	103,29	8,01	113,78	104,49	69,37	49,94	19,43	5,00	3,50	24,00	8,19	2,494
29.04.24	2,514	112,13	104,44	7,69	114,63	105,64	69,44	50,51	18,93	5,00	3,50	24,00	7,86	2,446
30.04.24	2,562	112,31	103,57	8,74	114,76	104,77	69,05	50,12	18,93	5,00	3,50	24,00	8,93	2,485
01.05.24	2,606	111,51	102,40	9,11	113,93	103,63	68,74	49,42	19,32	5,00	3,50	24,00	9,31	2,526
02.05.24	1,115	30,27	22,17	8,10	30,93	22,36	68,20	42,78	25,42	5,00	3,50	24,00	8,28	1,044
03.05.24	0,478	7,33	0,00	7,33	7,46	0,00	65,12	27,20	37,92	5,00	3,50	24,00	7,46	0,413
04.05.24	0,601	9,31	0,00	9,31	9,50	0,00	64,57	26,63	37,94	5,00	3,50	24,00	9,50	0,519
05.05.24	0,550	8,61	0,00	8,61	8,79	0,00	64,39	27,22	37,17	5,00	3,50	24,00	8,79	0,474
06.05.24	0,555	8,57	0,00	8,57	8,77	0,00	64,82	27,19	37,63	5,00	3,50	24,00	8,77	0,480
07.05.24	0,539	8,38	0,00	8,38	8,54	0,00	64,40	26,90	37,50	5,00	3,50	24,00	8,54	0,465
08.05.24	0,535	8,35	0,00	8,35	8,53	0,00	64,27	27,18	37,09	5,00	3,50	24,00	8,53	0,462
09.05.24	0,449	7,06	0,00	7,06	7,21	0,00	63,93	27,26	36,67	5,00	3,50	24,00	7,21	0,387
10.05.24	0,495	7,58	0,00	7,58	7,76	0,00	64,90	27,70	37,20	5,00	3,50	24,00	7,76	0,428
11.05.24	0,556	8,61	0,00	8,61	8,78	0,00	64,75	28,52	36,23	5,00	3,50	24,00	8,78	0,480
12.05.24	0,644	10,15	0,00	10,15	10,34	0,00	63,85	27,94	35,91	5,00	3,50	24,00	10,34	0,555
13.05.24	0,520	8,05	0,00	8,05	8,21	0,00	64,19	27,48	36,71	5,00	3,50	24,00	8,21	0,449
14.05.24	0,529	8,12	0,00	8,12	8,27	0,00	64,90	28,01	36,89	5,00	3,50	24,00	8,27	0,458
15.05.24	0,594	9,10	0,00	9,10	9,30	0,00	65,38	28,59	36,79	5,00	3,50	24,00	9,30	0,514
16.05.24	0,572	8,65	0,00	8,65	8,82	0,00	66,10	27,00	39,10	5,00	3,50	24,00	8,82	0,496
17.05.24	0,567	8,31	0,00	8,31	8,50	0,00	68,09	27,55	40,54	5,00	3,50	24,00	8,50	0,494
18.05.24	0,581	8,60	0,00	8,60	8,82	0,00	67,69	28,03	39,66	5,00	3,50	24,00	8,82	0,505
19.05.24	0,626	9,18	0,00	9,18	9,39	0,00	68,29	28,52	39,77	5,00	3,50	24,00	9,39	0,545
20.05.24	0,521	7,80	0,00	7,80	7,98	0,00	66,69	29,18	37,51	5,00	3,50	24,00	7,98	0,452
21.05.24	0,617	9,10	0,00	9,10	9,30	0,00	67,97	29,51	38,46	5,00	3,50	24,00	9,30	0,537
22.05.24	0,513	7,66	0,00	7,66	7,81	0,00	67,16	29,62	37,54	5,00	3,50	24,00	7,81	0,446
Итого:	34,888	1192,78	944,69	248,09	1218,60	955,54	66,55	34,76	31,79	5,00	3,50	720,00	253,38	32,705

Mг=M1-
M2

$Q_{расч} = Q_o - (Mг \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.05.24



И.О.номинарв С. В. /