

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/24г.-22/03/24г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, пер. Николая Липового, д. 72**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 0,2 Град С

Заводской номер 00198359 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х83В6 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.02.24	5,062	122,16	113,10	9,06	126,72	114,76	92,47	55,18	37,29	5,50	4,00	24,00	9,40	5,060
24.02.24	4,969	122,37	114,07	8,30	126,99	115,75	92,73	56,00	36,73	5,50	4,00	24,00	8,61	4,967
25.02.24	4,637	122,59	113,83	8,76	126,87	115,46	88,70	54,85	33,85	5,50	4,00	24,00	9,07	4,635
26.02.24	4,168	122,72	113,76	8,96	126,45	115,24	82,56	52,46	30,10	5,50	4,00	24,00	9,23	4,166
27.02.24	4,230	122,66	113,96	8,70	126,50	115,46	83,71	53,02	30,69	5,50	4,00	24,00	8,97	4,228
28.02.24	4,597	122,05	113,51	8,54	126,33	115,18	89,30	55,59	33,71	5,50	4,00	24,00	8,84	4,595
29.02.24	4,161	123,08	114,31	8,77	126,92	115,90	83,59	53,65	29,94	5,50	4,00	24,00	9,04	4,159
01.03.24	3,541	123,97	113,43	10,54	127,07	114,70	73,74	49,40	24,34	5,50	4,00	24,00	10,80	3,539
02.03.24	3,349	121,04	111,67	9,37	123,98	112,89	72,50	48,60	23,90	5,50	4,00	24,00	9,60	3,347
03.03.24	3,571	122,66	112,26	10,40	125,73	113,58	74,24	49,32	24,92	5,50	4,00	24,00	10,66	3,569
04.03.24	3,370	120,93	111,49	9,44	123,83	112,74	72,70	48,63	24,07	5,50	4,00	24,00	9,67	3,368
05.03.24	3,133	121,42	111,92	9,50	124,12	113,12	69,11	46,98	22,13	5,50	4,00	24,00	9,71	3,131
06.03.24	3,007	118,63	109,89	8,74	121,22	111,06	69,13	47,25	21,88	5,50	4,00	24,00	8,93	3,005
07.03.24	3,219	121,11	112,72	8,39	123,96	113,92	71,52	48,30	23,22	5,50	4,00	24,00	8,59	3,217
08.03.24	3,074	120,18	111,61	8,57	122,84	112,81	69,53	47,34	22,19	5,50	4,00	24,00	8,76	3,072
09.03.24	3,141	120,79	112,19	8,60	123,49	113,37	69,98	47,36	22,62	5,50	4,00	24,00	8,79	3,139
10.03.24	3,008	122,33	113,53	8,80	124,99	114,74	68,62	47,42	21,20	5,50	4,00	24,00	8,99	3,006
11.03.24	2,969	121,86	113,18	8,68	124,52	114,38	68,36	47,37	20,99	5,50	4,00	24,00	8,87	2,967
12.03.24	2,946	121,75	113,29	8,46	124,39	114,49	68,31	47,42	20,89	5,50	4,00	24,00	8,64	2,944
13.03.24	2,884	117,96	109,63	8,33	120,53	110,80	68,65	47,55	21,10	5,50	4,00	24,00	8,51	2,882
14.03.24	3,153	121,13	111,93	9,20	123,86	113,13	70,24	47,87	22,37	5,50	4,00	24,00	9,41	3,151
15.03.24	3,459	122,97	113,84	9,13	126,01	115,16	73,86	49,42	24,44	5,50	4,00	24,00	9,36	3,457
16.03.24	2,940	121,08	114,84	6,24	123,78	116,09	69,31	47,46	21,85	5,50	4,00	24,00	6,38	2,939
17.03.24	2,935	123,54	115,91	7,63	126,18	117,11	67,60	46,74	20,86	5,50	4,00	24,00	7,79	2,933
18.03.24	2,898	123,07	116,52	6,55	125,74	117,72	68,33	47,30	21,03	5,50	4,00	24,00	6,69	2,897
19.03.24	2,925	125,67	118,11	7,56	128,34	119,35	68,13	47,72	20,41	5,50	4,00	24,00	7,72	2,923
20.03.24	2,843	124,42	118,38	6,04	127,07	119,64	68,33	47,81	20,52	5,50	4,00	24,00	6,17	2,842
21.03.24	2,876	123,87	117,36	6,51	126,52	118,59	68,34	47,64	20,70	5,50	4,00	24,00	6,65	2,875
22.03.24	2,879	124,06	117,68	6,38	126,72	118,91	68,48	47,71	20,77	5,50	4,00	24,00	6,52	2,878
Итого:	99,944	3542,07	3297,92	244,15	3631,67	3336,05	74,21	49,43	24,78	5,50	4,00	696,00	250,37	99,895

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.03.24



/ Пономарёв С. В. /